

«07» апреля 2025 г.

Регистрационный № 63-08-2025-004973



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание склада материального прирельсового без рампы (литера Б)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БГ-ТЕРМИНАЛ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1226300039910

ИНН: 6317161223

Место нахождения объекта защиты:

обл. Самарская, р-н. Богатовский, с. Богатое, ул. Нефтяников, зд. 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.12.1970

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	4
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	706
1.6.	Объем здания, куб. м	3419

1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- пожарный резервуар	
2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
<p>Расчетное значение индивидуального пожарного риска в здании составляет 7,743 · 10⁻⁷, год-1, на территории объекта 0, год-1, в жилой зоне, общественно-деловой зоне или зоне рекреационного назначения вблизи объекта составляет 0, год-1, расчетное значение социального пожарного риска составляет 0, год-1, что не превышает допустимые значения пожарных рисков, установленные ст. 93 Федерального закона от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ. В здании применяются системы противопожарной защиты: - объемно – планировочные решения, обеспечивающие ограничение распространение пожара за пределы очага; - эвакуационные пути, удовлетворяющие требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; - основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности здания; - первичные средства пожаротушения.</p>			
3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
Страховой полис серия RESX № 12557906258000 от 26.01.2025 г.			
4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>			
	Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ Статья 69. ч.1Статья 100. ч.1, ч.4 Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» п. 6.1.2	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ Статья 62. ч.1-ч.2 Статья 90. ч.1 п.3Статья 99. ч.2 Свод правил 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п.п. 4.1-4.2, 5.3, 5.17, 10.2 Свод правил 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности» п. 13.2.9	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ Статья 62. ч.1-ч.2 Статья 90. ч.1 п.3Статья 99. ч.2 Свод правил 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п.п. 4.1-4.2, 5.3, 5.17, 10.2 Свод правил	Выполняется

		155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности» п. 13.2.9	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ Статья 6.1. Статья 55. ч.1-ч.2Статья 57. ч.1. Статья 58. ч.1 Статья 87. ч.1-ч.3, ч.5-ч.7 Статья 88. ч.1 Статья 137. ч.1-ч.2, ч.4 Свод правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.п.5.2.2, 5.2.4, 5.4.4	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ Статья 53. ч.1- ч.3Статья 89. ч.1, ч.8, ч.10-ч.12 Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.п. 4.1.2, 4.1.5, 4.2.3, 4.2.5-4.2.6, 4.2.15-4.2.19, 4.2.22, 4.3.2-4.3.3, 4.3.5-4.3.6, 8.2.7, 8.2.10, 8.3.1	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ Статья 53. ч.1- ч.3Статья 89. ч.1, ч.8, ч.10-ч.12 Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.п. 4.1.2, 4.1.5, 4.2.3, 4.2.5-4.2.6, 4.2.15-4.2.19, 4.2.22, 4.3.2-4.3.3, 4.3.5-4.3.6, 8.2.7, 8.2.10, 8.3.1	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты	Федеральный закон от 22.07.2008 г. «Технический регламент о	Выполняется

	(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ Статья 53. ч.1- ч.3Статья 89. ч.1, ч.8, ч.10-ч.12 Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.п. 4.1.2, 4.1.5, 4.2.3, 4.2.5-4.2.6, 4.2.15-4.2.19, 4.2.22, 4.3.2-4.3.3, 4.3.5-4.3.6, 8.2.7, 8.2.10, 8.3.1	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ Статья 82. ч.1, ч.8,	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ Статья 5. ч.3-ч.4. Статья 6. ч.1.п.2, ч.5.Статья 51. ч.2. Статья 52. п.п. 1-4, п.9Статья 59. п.п. 1-2 Статья 60. ч.1-ч.2. Статья 64. ч.1-ч.4. Статья 81. ч.3. Статья 134. ч.1-ч.2. Статья 144. ч.1. п.п.3-4, п.7-8 Федеральный закон от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ Статья 21. Статья 25. Статья 37. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 п.п. 2-4, 11-12, 15-16, 17.1, 19, 23, 26-27, 32, 35-37, 48, 60, 63, 65, 67,	Выполняется

71, 73, 121-123, 130, 132, 286-288, 292-293, 354-358, 360, 362-363, 366-367, 372, 392-399, 402-404, 406-409, 413 Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" Приложение N 1 п.п.1-27. Приложение N 2 п.п.1.1-1.8, 2.1-2.9, 3-4. Приложение N 3 п.п.1-2 ГОСТ 12.4.009-83 "ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание" п.п. 1.5, 1.7-1.12, 2.2.1, 2.2.11, 2.3.1, 2.3.4-2.3.5, 2.4.5-2.4.6, 2.5.11. Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п.п. 4.1.32-4.1.33, 4.1.35, 4.2.1, 4.2.4-4.2.7, 4.3.3, 4.3.11, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.4 Свод правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» п.п. 4.2, 5.1, 6.1