

«24» апреля 2025 г.

Регистрационный № 63-08-2025-006065



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
основная общеобразовательная школа пос. Аверьяновский муниципального района
Большечерниговский Самарской области

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС. АВЕРЬЯНОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1116375000851

ИНН: 6375000627

Место нахождения объекта защиты:

обл. Самарская, р-н. Большечерниговский, п. Аверьяновский, ул. Центральная, зд.
44

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1966

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования

		детей, профессиональных образовательных организаций	
1.4.	Высота здания, м	4	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	450	
1.6.	Объем здания, куб. м	2025	
1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС (аналоговая)СОУЭ-3 типа (аналоговая, проводная)	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	СП 4.13130.2013 "Системы	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	<p>противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п.4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.20 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи: ст.4; ст.6; глава 16; ст. 78; ст.80; ст. 100 Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Статьи: ст. 20</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи: ст.4; ст.6; ст.62; ст. 78; ст.80; ст. 90; ст.99.Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Статьи: ст. 20</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>СП 4.13130.2013"Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", п.8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9.Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи: ст.4; ст.6; ст.62; ст. 78; ст. 90; глава</p>	Выполняется

		22Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Статьи: ст. 20	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013"Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", п.5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.6, 5.6.2, 5.6.4.Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи: ст.4; ст.6; ст.52; ст. 57; ст.58; ст. 59; ст.78; ст.80; ст. 87, глава 30, 31Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Статьи: ст. 20	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 5.131.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3, 13.1.1, 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.8, 13.1.9, 13.1.10, 13.1.11, 13.1.12, 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.7, 13.3.8, 13.3.9, 13.3.10, 13.3.11, 13.3.12, 13.3.14, 13.3.15, 13.3.17, 13.4.1, 13.5.1, 13.5.2, 13.5.3, 13.5.5, 13.5.2, 13.13.1. 13.13.2, 13.13.3СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» п.3, 4.1.1, 4.1.14, 4.1.16.Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о	Выполняется

		<p>требованиях пожарной безопасности» Статьи: ст.4; ст.6; ст.54; ст. 55; ст.56; ст. 78; ст.81; ст.82; ст.83; ст.84; ст.85; ст.86; ст.91; ст.103; глава 26,31Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Статьи: ст. 20</p>	
4.6.	<p>Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара</p>	<p>ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования». Правила противопожарного режима в РФ утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи: ст.4; ст.6; ст.49; ст. 50; ст.51; ст. 78.Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Статьи: ст. 20Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ 16.09.2020г. №1479Пункты: п.3; п.5; п.9; п.10; п.11; п.12; п.13; п.14; п.15; п.16; п.17; п.18; п.19; п.23; п.25; п.27; п.28; п.29; п.30; п.32; п.35; п.36; п.37; п.41; п.43; п.44; п.45; п.54; п.55; п.56; п.59; п.60; п.71; п.72; п.73; п.121; п.122; п.123; п.124; п.125; п.126; п.127; п.128; п.129; п.130; п.131; п.133; п.134; п.158(м); п.162; п.163; п.297; п.298; п.392; п.393; п.394; п.395; п.397; п.403; п.404; п.406; п.407; п.410; п.412; п.413.</p>	Выполняется
4.7.	<p>Системы противопожарной защиты</p>	<p>СП 5.131.2009 «Системы противопожарной защиты.</p>	Выполняется

	<p>(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3, 13.1.1, 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.8, 13.1.9, 13.1.10, 13.1.11, 13.1.12, 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.7, 13.3.8, 13.3.9, 13.3.10, 13.3.11, 13.3.12, 13.3.14, 13.3.15, 13.3.17, 13.4.1, 13.5.1, 13.5.2, 13.5.3, 13.5.5, 13.5.2, 13.13.1. 13.13.2, 13.13.3СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» п.3, 4.1.1, 4.1.14, 4.1.16.Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи: ст.4; ст.6; ст.54; ст. 55; ст.56; ст. 78; ст.81; ст.82; ст.83; ст.84; ст.85; ст.86; ст.91; ст.103; глава 26,31Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Статьи: ст. 20</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>СП 5.131.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.14.1, 13.14.2, 13.14.3, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.15.1, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.5, 13.15.7, 13.15.8, 13.15.9, 13.15.10, 13.15.11, 13.15.12, 13.15.13, 13.15.14, 13.15.15, .15.16, 13.15.17, 13.15.18, 13.15.19, 13.15.20, 13.15.21, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, , 15.1, 15.2, 15.3,</p>	Выполняется

		<p>15.9, 15.10, 16.1, 16.2, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, приложения А, М, Н, О. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи: ст.4; ст.6; ст.54; ст. 78; ст.82; ст. 83; ст.93.1; ст.103. Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Статьи: ст. 20</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования». Правила противопожарного режима в РФ утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи: ст.4; ст.6; ст.49; ст. 50; ст.51; ст. 78. Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Статьи: ст. 20. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ 16.09.2020г. №1479. Пункты: п.3; п.5; п.9; п.10; п.11; п.12; п.13; п.14; п.15; п.16; п.17; п.18; п.19; п.23; п.25; п.27; п.28; п.29; п.30; п.32; п.35; п.36; п.37; п.41; п.43; п.44; п.45; п.54; п.55; п.56; п.59; п.60; п.71; п.72; п.73; п.121; п.122; п.123; п.124; п.125; п.126; п.127; п.128; п.129; п.130; п.131; п.133; п.134; п.158(м); п.162; п.163; п.297; п.298; п.392; п.393; п.394; п.395; п.397; п.403; п.404; п.406; п.407; п.410; п.412; п.413.</p>	Выполняется