

«28» апреля 2025 г.

Регистрационный № 63-08-2025-006323



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
основная общеобразовательная школа имени Рашида Нигмати пос. Иргизский
муниципального района Большечерниговский Самарской области

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Манихова Назира Димовна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - _____

ИНН: - _____

Место нахождения объекта защиты:

обл. Самарская, р-н. Большечерниговский, п. Иргизский, ул. Школьная, зд. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1972

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1058

1.6.	Объем здания, куб. м	4850							
1.7.	Количество этажей	2							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС (аналоговая) СОУЭ - 3 (аналоговая, проводная)							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>-Соответствие конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности; -состояние и параметры эвакуационных выходов и путей эвакуации, с учетом максимального единовременного пребывания людей; -соответствие автоматических установок пожарной сигнализации; -наличие и содержание первичных средств пожаротушения.</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">"Заключение о независимой оценке пожарного риска" от 25.08.2023г.</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между</td> <td>СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты.</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между	СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты.	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между	СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты.	Выполняется							

	зданиями и сооружениями	<p>Ограничение распространения пожара на объектах защиты.</p> <p>Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п.4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.20</p> <p>Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи: ст.4; ст.6; глава 16; ст. 78; ст.80; ст. 100</p> <p>Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Статьи: ст. 20</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи: ст.4; ст.6; ст.62; ст. 78; ст.80; ст. 90; ст.99.</p> <p>Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Статьи: ст. 20</p>	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>СП 4.13130.2013"Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", п.8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9.</p> <p>Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи: ст.4; ст.6; ст.62; ст. 78; ст. 90; глава 22</p> <p>Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной</p>	Выполняется

		безопасности» Статьи: ст. 20	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013"Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", п.5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.6, 5.6.2, 5.6.4. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи: ст.4; ст.6; ст.52; ст. 57; ст.58; ст. 59; ст.78; ст.80; ст. 87, глава 30, 31 Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Статьи: ст. 20	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.10, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.5, 8.2.6. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи: ст.4; ст.6; ст.52; ст. 53; ст.78; ст. 80; ст.89; ст. 134 Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Статьи: ст. 20	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013"Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", п.7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.7,	Выполняется

		<p>7.11, 7.14, 7.16. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи: ст.4; ст.6; ст.76; ст. 78; ст.80; ст. 90; глава 22</p> <p>Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Статьи: ст. 20</p> <p>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ 16.09.2020г. №1479 Пункт. 71</p>	
4.7.	<p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>СП 5.131.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3, 13.1.1, 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.8, 13.1.9, 13.1.10, 13.1.11, 13.1.12, 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.7, 13.3.8, 13.3.9, 13.3.10, 13.3.11, 13.3.12, 13.3.14, 13.3.15, 13.3.17, 13.4.1, 13.5.1, 13.5.2, 13.5.3, 13.5.5, 13.5.2, 13.13.1. 13.13.2, 13.13.3</p> <p>СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» п.3, 4.1.1, 4.1.14, 4.1.16.</p> <p>Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи: ст.4; ст.6; ст.54; ст. 55; ст.56; ст. 78; ст.81; ст.82; ст.83; ст.84; ст.85; ст.86; ст.91; ст.103; глава 26,31</p> <p>Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Статьи: ст. 20</p>	Выполняется

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.131.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.14.1, 13.14.2, 13.14.3, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.15.1, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.5, 13.15.7, 13.15.8, 13.15.9, 13.15.10, 13.15.11, 13.15.12, 13.15.13, 13.15.14, 13.15.15, .15.16, 13.15.17, 13.15.18, 13.15.19, 13.15.20, 13.15.21, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, , 15.1, 15.2, 15.3, 15.9, 15.10, 16.1, 16.2, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, приложения А, М, Н,О. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи: ст.4; ст.6; ст.54; ст. 78; ст.82; ст. 83; ст.93.1; ст.103 Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Статьи: ст. 20	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования». Правила противопожарного режима в РФ утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи: ст.4; ст.6; ст.49; ст. 50; ст.51; ст. 78. Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Статьи: ст. 20 Правила противопожарного	Выполняется

	<p>режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ 16.09.2020г. №1479 Пункты: п.3; п.5; п.9; п.10; п.11; п.12; п.13; п.14; п.15; п.16; п.17; п.18; п.19; п.23; п.25; п.27; п.28; п.29; п.30; п.32; п.35; п.36; п.37; п.41; п.43; п.44; п.45; п.54; п.55; п.56; п.59; п.60; п.71; п.72; п.73; п.121; п.122; п.123; п.124; п.125; п.126; п.127; п.128; п.129; п.130; п.131; п.133; п.134; п.158(м); п.162; п.163; п.297; п.298; п.392; п.393; п.394; п.395; п.397; п.403; п.404; п.406; п.407; п.410; п.412; п.413.</p>	
--	---	--