Зарегистрирована ГУ МЧС России по Самарской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«16» октября 2025 г. Регистрационный № 63-08-2025-016721



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание МБДОУ "Детский сад № 3" г.о. Самара

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 3" ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026300899239

ИНН: 6314015249 Место нахождения объекта защиты:

обл. Самарская, г. Самара, пер. Долотный, д. 15

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

25.02.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных	
		образовательных организаций,	
		специализированных домов	
		престарелых и инвалидов	
		(неквартирные), больницы,	
		спальные корпуса	
		образовательных организаций с	
		наличием интерната и детских	
		организаций	

1.4.	Высота здания, м	7			
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1700			
1.6.	Объем здания, куб. м	5363			
1.7.	Количество этажей	3			
	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет			
1.9.		- автоматическая система пожарной сигнализации (СПС) с применением точечных дымовых и ручных пожарных извещателей; - система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа (СОУЭ); - объектовая станция «Стрелей-Млниторинг» с выводом на пульт подразделения пожарной охраны, с автоматической передачей сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в ДДС «01»; - естественное дымоудаление; - внутренний противопожарный водопровод; - наружный противопожарный водопровод 3 ПГ			
•					
	_				

2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Результаты проведения расчетов по оценке пожарного риска: Полученное значение индивидуального пожарного риска по результатам проведения расчета составляет: 0,0234x10-6, что не превышает нормативное значение, безопасная эвакуация людей из здания объекта защиты обеспечена, выполнено условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, определенное п.1, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной 4. безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте <u>защиты</u> Наименование Реквизиты нормативных правовых Сведения о актов и нормативных документов противопожарного выполнении по пожарной безопасности, мероприятия выполняется/не перечень статей (частей, пунктов), выполняется устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты Пункт 4.3-4.13, таблица 1 СП 4.1. Противопожарные Выполняется 4.13130.2013; расстояния между зданиями и сооружениями 4.2. Наружное Пункт 5.1, 8.5, 11.2, 11.3, 11.4, Выполняется таблица 1 СП 8.13130.2020; противопожарное водоснабжение 4.3. Проезды и подъезды для Пункт 7.1, 8.1 СП4.13130.2013 Выполняется пожарной техники 4.4. Конструктивные и Пункт 5.2.3, 6.7.10-6.7.14, таблица Выполняется 6.12 СП 2.13130.2020 п. 5.2.2. СП объемно-планировочные 4.13130.2013 CΠ 4.13130.2013; решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности 4.5. Обеспечение безопасности $C\Pi 1.13130.2020 - \pi.5.1-5.3;$ Выполняется людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы Пункт 7.1-7.7 СП 4.13130.2020 4.6. Обеспечение безопасности Выполняется пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара

Пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП

7.13130.2013; – π . 13.1.11, 13.1.12,

13.2.2,13.3.2, 13.3.4, 3.3.6,

13.3.8,13.3.12, 13.4.1,

Выполняется

4.7. |Системы

противопожарной защиты (системы противодымной

защиты, пожарной

_			
	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	13.13.1–13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4–13.14.13, 13.15.2–13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1,15.5, приложение А СП 5.13130.2009; – п. 3.3–3.5, 4.1–4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3–5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; – п. 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4,4.2.9, 4.2.10 СП 10.13130.2009; –Пункты 5.1, 8.5, 8.8, 8.10, 8.12, 11.2, 11.4, даблица 1	
		8.8–8.10, 8.12, 11.2–11.4, таблица 1	
4.0		СП 8.13130.2020;	
	взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Пункты 14.2, 14.4 СП 5.13130.2009;	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пункты 2–19, 21–32, 35–37, 41–43, 48–52, 54–56, 60, 65, 70–73, 88–92, 392–394, 397, 400, 402–403, 407–409, 411–413 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; – п. 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32–4.1.34, 4.1.40, 4.2.1,4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1–4.3.16, 4.4.1–4.4.21, 4.5.1–4.5.4,приложения А, Г СП 9.13130.2009	Выполняется