

«19» марта 2026 г.

Регистрационный № 63-08-2026-004223



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Котельная АО "Промсинтез"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСИНТЕЗ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026303178428

ИНН: 6335007320

Место нахождения объекта защиты:

обл. Самарская, г. Чапаевск, ул. Куйбышева, д. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1980

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	16
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1950
1.6.	Объем здания, куб. м	30386
1.7.	Количество этажей	4

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ГН умеренная пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СОУЭ 2-й тип	
2.			
<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
Оценка не проводилась			
3.			
<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен.			
4.			
<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	№ 124-ФЗ от 22.07.2008 г, № 384_ФЗ от 30.12.2009 г, постановление 1479 от 16.09.2020 г, СП 4.13130.2013, СП 18.13330.2019	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	№ 124-ФЗ от 22.07.2008 г, № 384_ФЗ от 30.12.2009 г, постановление 1479 от 16.09.2020	Выполняется

		г, СП 8.13130.2020, СП 31.13330.2012, СП 4.13130.2013	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	№ 384_ФЗ от 30.12.2009 г, № 123-ФЗ от 22.07.2008г, постановление 1479 от 16.09.2020 г, СП 18.13330.2019, СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	№ 384_ФЗ от 30.12.2009 г, № 123-ФЗ от 22.07.2008г, постановление 1479 от 16.09.2020 г, СП 4.13130.2013, СП 2.13130.2020, СП 56.13330.2011	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	№ 384_ФЗ от 30.12.2009 г, № 123-ФЗ от 22.07.2008г, постановление 1479 от 16.09.2020 г, СП 56.13330.2011, СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	№ 384_ФЗ от 30.12.2009 г, № 123-ФЗ от 22.07.2008г, постановление 1479 от 16.09.2020 г, СП 4.13130.2013, СП 56.13330.2011	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	№ 384_ФЗ от 30.12.2009 г, № 123-ФЗ от 22.07.2008г, постановление 1479 от 16.09.2020 г, СП 3.13130.2009, СП 484.1311500.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого	№ 123-ФЗ от 22.07.2008г, постановление 1479 от 16.09.2020 г, СП 484.1311500.2020, СП 486.1311500.2020	Выполняется

	направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	№ 69-ФЗ от 21.12.1994 г, № 123-ФЗ от 22.07.2008г, № 384-ФЗ от 13.12.2009 г, постановление 1479 от 16.09.2020 г, СП 2.13130.2020, СП 9.13130.2009, СП 12.13130.2009, СП 255.1325800.2016	Выполняется