Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Саратовской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«31» января 2024 г.
Регистрационный № 64-08-2024-001242

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственное автономное учреждение культуры «Саратовский областной театр оперетты»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026401998567 ИНН: 6449020645

Место нахождения объекта защиты:
413100, обл Саратовская, г Энгельс, ул Театральная, Дом 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1902
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	18

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	5311
1.6.	Объем здания, куб. м	32754
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Системы автоматического пожаротушения: водяная-спринклерная и дренчерная системы. 4 помещения защищены модульными установками порошкового пожаротушения. Система пожарной сигнализации Адресная: дымовая и тепловая Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. Система противодымной защиты естественная, на перекрытии сцены имеется дымовой люк с 4-мя клапанами, лебедка для открытия люка находится на 1-м этаже в помещении ПСО Механическая вытяжная противодымная вентиляция с подвального этажа. Внутренний противопожарный водопровод (количество пожарных кранов-20, два ввода в здание городской воды и имеется закольцевание сети); Наружный противопожарный водопровод (пожарные гидранты на кольцевой городской водопроводной сети); (пожарные водоемы 2 по 568 кум. м. для водяных АУПТ и оборудованы для забора воды

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		пожарными автомобилями - двумя патрубками)
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 100000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек – собственная оценочная стоимость возможного ущерба имуществу третьих лиц		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ-123 от 22.07.2008г. ст.69 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с изменением №4) (пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.11, 4.12, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.7, 5.4.11, 5.4.12)	Выполняется
4.2.	Наружное	ФЗ-123 от 22.07.2008г. ст.62, 68.	Выполняется

	противопожарное водоснабжение		
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ-123 от 22.07.2008г. п.п.1, п.1, ст. 90. СП 4.13130.2013 раздел 8.1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ-123 от 22.07.2008г. ст.35, 36, 37, 58, табл. 21.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ-123 от 22.07.2008г. ст.53, 89. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (С изм. и доп. от 21.11.2023г.): (пункты 4.1.2, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.11, 4.2.13, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.25, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.11, 4.3.12,4.4.1, 4.4.2, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.11, 4.12, 7.1.4, 7.1.10)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ-123 от 22.07.2008г. ст.90 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с изменением №4) (пункты 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.14)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Системы автоматического пожаротушения ФЗ-123 от 22.07.2008г. ст.61, 83, 91, 104, 111, 113, 114. Системы пожарной сигнализации ФЗ-123 ст.54, 83, 91, 104 СП 6.13130.2013 «Электрооборудова-ние. Требования пожарной безопасности» (пункты 4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.11, 4.12, 4.14) Системы оповещения и управления	Выполняется

		эвакуацией в здании ФЗ-123 от 22.07.2008г. ст.54, 84, 91. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (пункты 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1 и 2) Системы противодымной защиты ФЗ-123 от 22.07.2008г. ст.55, 56, 85 Внутренний противопожарный водопровод ФЗ-123 от 22.07.2008г. ст. 86 СП 10.13130.2020 «Внутренний противопожарный водопровод» (пункты 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1.3, 6.1.1, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.10, 6.1.13, 6.1.17, 6.1.18, 6.1.19, 6.1.21, 6.1.22, 6.1.23, 6.1.26, 6.1.27, 6.1.28, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.10, 6.2.14, 6.2.18, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 табл.7.1, 7.9, 7.15, 7.16, 13.1, 14.1.1, 14.1.2, 14.1.16, 14.4.1, приложение А) Наружный противопожарный водопровод ФЗ-123 от 22.07.2008г. ст.62, 68. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (пункты 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 6.3, 8.6, 8.10)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной	СП 484.1311500.2020 Раздел 7, подразделы 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ-69 от 21.12. 1994г. (ст. 25, 37, 38, 39) ФЗ-123 от 22.07.2008г. (ст.3, 4, 5, 6, 13, 26, 28, 48, 51, 52, 56, 60, 63) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждённые постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 (с изм. и доп. от 30.03.2023г) (пункты 2, 21, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 171, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 32, 35, 36, 38, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 60, 65, 71, 72, 73, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 337, 338, 354, 356, 357, 360, 362, 363, 366, 372, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 400, 402, 403, 406, 407, 409, 413) 1.ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (вступает в силу с 1 января 2020 г.) 2.Перечень международных и региональных (межго-сударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017) 3.«Правила	Выполняется

		противопожарного режима в Российской Федерации» утверждённые постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 (с изм. и доп. от 30.03.2023г) (п.395, 397, 400, 402, 403, 406, 407, 409, 412, Приложение 1 Приложение 2 Приложение 7). 4.СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители Требования к эксплуатации» (п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.8, 4.1.23, 4.1.26, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.29, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.36, 4.1.38, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.7, 4.2.11, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.11, 4.4.1, 4.5.1, 4.5.4)	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.