Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Саратовской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«09» февраля 2024 г.
Регистрационный № 64-08-2024-001970

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
ООО "Молочный комбинат Энгельсский" конденсаторное отделение аммиачно-холодильной установки
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ ЭНГЕЛЬССКИЙ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1146449035578 ИНН: 6449076937

Место нахождения объекта защиты:
413112, обл Саратовская, г Энгельс, ул Томская, Дом 49

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1987
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	100

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	301
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СОУЭ - 1-го типа (в насосной); наружное противопожарное водоснабжение (2 ПГ К-300 на расстоянии 2 и 150 м от установки)
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска не проводился на основании ч. 3 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	П. 3.32, таблица 1 СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»	Выполняется
4.2.	Наружное	Пп. 2.11, 2.12–2.13, 2.18, 2.21-2.25,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	противопожарное водоснабжение	2.29, 2.30 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	П. 3.46* СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»; п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Пп. 1.1,1.8,1.9, таблица 1 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»; пп. 2.2,2.5,2.7,2.9-2.11 таблица 1 СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания»; Пп. 13,15,16е Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Пп. 4.2,4.3, 4.6-4.9,4.12-4.15 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»; Пп.2.22,2.29,2.33,2.34,таблицы 2,4,5 СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания»; Пп. 5,23,26-28 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Пп. 2.9,2.12 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» П. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пп. 4.1-4.13, 4.15-4.47, 4.50-4.53 СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»; Пп. 1-8, таблицы 1,3 НПБ 110-96 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара»; Пп. 1.1-1.9, 2.1, таблица 1, п. 3.1. таблица 2 НПБ 104-95 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; пп. 2.11, 2.12–2.13, 2.18, 2.21-2.25, 2.29, 2.30 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Пп. 48,50,54,55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Пп. 4.48,4.49 СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной	Раздел 4 ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие требования» Пп.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	безопасности объекта защиты и противопожарный режим	1-5,9,11,12,13-16,18,23-30, 32,35-37,41-43,48-52,54-56, 60, 77, 79, 286, 337, 362-368, 372, 392-397,400-407,409, приложение 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.