

«06» июня 2024 г.

Регистрационный № 64-08-2024-009146



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 80 «Ласточкино» Ленинского района г. Саратова

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 80 «Ласточкино» Ленинского района г. Саратова

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1236400007898

ИНН: 6453174020

Место нахождения объекта защиты:

обл Саратовская, г Саратов, ул Романтиков, Здание 85

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.08.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	17
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	4880

1.6.	Объем здания, куб. м	64479
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>АПС (автоматическая система пожарной сигнализации): - прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный - «Рубеж-2ОП»; - извещатель пожарный тепловой - «ИП-29»; - извещатель пожарный дымовой - «ИП-64»; - извещатель пожарный дымовой линейный - «ИПДЛ 264/1»; - извещатель пожарный ручной с встроенным изолятором - «ИПР-ИКЗ»; СПИ (система передачи извещений о пожаре): - объектовый прибор системы РСПИ «Стрелец-Мониторинг»; СОУЭЛ (система оповещения и управления эвакуацией людей): - линия оповещения в устройстве «SONAR»; - источник вторичного электропитания, резервный - «ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2x17»; - пульт микрофонный - «SONAR SPM-7020»; - оповещатель световой адресный - «ОПОП-1»; - настенный громкоговоритель - «SWS-103W»(1,5Вт); - настенный громкоговоритель - «SWS-103W» (3Вт); - настенный громкоговоритель - «SWS-106W» (6Вт). Внутренний водопровод</p>

		отсутствует. Наружный противопожарный водопровод — 4 пожарных гидранта.	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
	не проводилась		
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
	00 (ноль) рублей 00 копеек.		
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Глава 16.ст.69 п.п.1, 2 Таблица 19,20; ст.74 п.1 СП 4.13130.2013 «Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями» п.п. 4.3, Таблица 1, 5.6.2, п.6.9.2.(Требования к зданиям котельных)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.62, 68 (в ред. Федерального закона от 14.07.2022	Выполняется

		<p>№ 276-ФЗ) п.п.1, 2.1, 3. СП 8.13130.2020 от 30.03.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». п.п. 4.1, 5.1, 8.8, 8.9, 8.10 Таблица 1</p>	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.90 п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 2; ст. 98 п. 2 СП 4.13130.2013 «Проезды и подъезды для пожарной техники» п.п. 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9.</p>	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 30, 31, 32.1.4а, 32.2, 53.1, 57, 58, 87.1-87.6, Таблица 21. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п.п. 5.2.6, 5.4.16 (а, б, в, г, ж), 6.1.1, 6.7.15, 6.7.17 Таблица 6.1, 6.9, 6.13</p>	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.ст. 53.2-53.4, 89.1-89.3, 89.3.1-89.3.3, 89.8, 89.10-89.12, 89.14.1-89.14.5, 89.15 СП 1.13130.2009 «Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы», п.п. 4.2.2 - 4.2.9, 4.3.1 - 4.3.5, 4.4.1 - 4.4.3, 4.4.6, 8.1.1.-8.1.6, 8.1.11-8.1.12, 8.1.15-8.1.18, 8.1.21-8.1.22, 8.1.29, 8.2.1-8.2.3,</p>	Выполняется

		8.2.5, 8.3.4 Таблица 24, 27	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.90 СП 4.13130.2009 «Обеспечение деятельности пожарных подразделений» п.п. 7.1-7.3, 7.5-7.6, 7.14 - 7.16	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 56, 62, 68, 85.1, 85.6-85.9, 85.11; 83.6-83.7.1, 83.9; 84.1.1-84.1.7, 84.2, 84.3, 84.7-84.11 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п.п. 3.1-3.5, 4.1- 4.2, 4.4 - 4.8, 5.1-5.5 Таблица 1; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», п.п. 5.16, 6.1, 6.2.2, 6.2.5-6.2.6, 6.3.4, 6.5.2, 6.6.1-6.6.3, 6.6.11, 6.6.27, 7.1.1-7.1.3, 7.2.2, 7.7. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования», 4.1, 4.4, 4.9.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

	<p>взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53, 55 59, 60. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», п.5.16, 7.2.2 СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п.п. 6.8.2-6.8.3</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 5 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", 2-6, 11, 13, 14, 16, 18, 21-23, 26, 27, 30-33, 35, 37, 41, 43, 47, 48, 54, 56, 60, 77, 395-397, 400, 403, 406, 407, 409.</p>	Выполняется