

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Саратовской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«20» августа 2024 г.

Регистрационный № 64-08-2024-014333



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10»
ЭМР

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 10" ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026401989646

ИНН: 6449019311

Место нахождения объекта защиты:

413100, обл. Саратовская, г. Энгельс, ул. Луначарского, д. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1950

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	101

	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	163	
1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Гранит-3	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
РАСЧЕТ РИСКА НЕ ПРОВОДИЛСЯ			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
ТРЕТЬИХ ЛИЦ НЕТ			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ГЛАВА 16-ФЗ-123 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; п.4.3. табл.1 сп 4.13130.2013	Выполняется

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ст.62,ст.68 ФЗ-123 требованиях пожарной безопасности»п.5,2 табл.2 СП8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	П.п.1,п.1ст 90 ФЗ-123 « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»п.8.1,8.6.СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.35.ст.58,ст.87ФЗ-123;п.6.7.1. табл.6.9. п.6.7.10,табл.6.12 п.6.7.12.,п.6.7.13.,п.6.7.14.СП 2.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст.53;89 ФЗ-123 « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;разделы4.2,4.3,4.4,5.1.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст.90-ФЗ-123123 « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;раздел7,п.7.13,7.15,7.16СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Ст.56; ФЗ-123 « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п.7.2 СП7.13130.2013 Ст.45.61.83.91; ФЗ-123 « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица 1п.11.таблица 3 п.40.42 СП486.1311500.2020 Ст.84.91; ФЗ-123 « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»раздел7,таблица 2 СП3.13130.2009 Ст.62,68 ; ФЗ-123 « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»п.5.2.,таблица 2 СП 3 13130.2009 Ст.86 ; ФЗ-123 « Технический регламент о требованиях пожарной безопасност	Выполняется

		и»п.6.1.1,6.1.7,7.6,таблица 7.1 СП 10 13130.2020	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Раздел7 подразделы7.1,7.2,7.7 сп 484.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР « Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ №1479 от 16.09.2020)п.:2,3,4,5,9,10,12,13,14,16,17,18,21,22,23,24,26,27,30,31,32,35,36,43,49,50,52,54,55,56,60,65,71,73,разделыX1X НПБ « Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п.5-30.31.41	Выполняется