## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Саратовской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«23» сентября 2024 г. Регистрационный № 64-08-2024-016203



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

A3C № 64565

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 2309051942

ОГРН/ОГРНИП: 1022301424254

Место нахождения объекта защиты:

413100, обл. Саратовская, г. Энгельс, ул. проспект Строителей, д. 40

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

## 10.03.2001

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций	
		торговли	
1.4.	Высота здания, м	3	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	300	
	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	900	
1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	АН повышенная взрывопожаро-	
	опасности, категория зданий, сооружений по	опасность	

1.9.	пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения) Перечень и тип систем про	оизводственного или	ΔVΠC- ne	адресного типа
1.5.	(системы противодымной за сигнализации, пожаротушен управления эвакуацией, вну противопожарные водопров	ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный	ГРАНИТ-8,П Модули п врежиме са Бу Наружноепо	Іожаротушение - 4 ожаротушения мосрабатывания гран-2,5 ожаротушение - 1 В 100м3
2.	Оденка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
3.	Оценка не проводилась  Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
		жой ответственности N 024г.ПАО СК «Росгосо	страх»	
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных актов и нормативных по пожарной безоп перечень статей (часте устанавливающих тр пожарной безопасност защиты	документов насности, ей, пунктов), ребования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закогот от 22.07.2008г.«Техторегламентотребования безопасности» ст. 4. п ст.71 Правилапротивопожар в Российской Федераци	нический яхпожарной .4,ст. 69 ч.1; оногорежима	Выполняется

		ыПостановлениемПравительства РФот 16сентября 2020 г. No1479«Правилапротивопожарног о режимавРоссийскойФедерации») пункты 65; 73СП156.13130.2014«С танцииавтомобильныезаправочные. Требованияпожарнойбезопасности » пункты 7.1;	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон No 123 от22.07.2008г.«Технический регламентотребованияхпожарной безопасности» ст.62Правилапротивопожарного ре жимавРоссийскойФедерации(утвер жденыПостановлениемПравительст ва РФот 16сентября 2020 г. No1479«Правилапротивопожарног о режимавРоссийскойФедерации») пункт 48СП156.13130.2014«Станц ииавтомобильныезаправочные.Треб ованияпожарнойбезопасности» пункт 6.35;6.37. СП8.13130.2020«С истемыпротивопожарнойзащиты.И сточникинаружногопротивопожарн оговодоснабжения.Требованияпож арнойбезопасности» Пункты п.4.2; п. 4.3; п.8.8	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон No 123 от22.07.2008г.«Технический регламентотребованияхпожарной безопасности» ст. 4.п.4 ,ст. 90 п.1пп1) СП4.13130.2013«Системып ротивопожарнойзащиты.Ограничен иераспространения пожаранаобъектах защиты.Требования к объемнопланировочным иконструктивнымрешениям»пункт 8.2.3 СП156.13130.2014«Станцииа втомобильныезаправочные.Требова нияпожарнойбезопасности» пункты6.28; 8.8	Выполняется

лняется
лняется
лняется

		4.13130.2013 «Системыпротивопож арнойзащиты. Ограничение распрост ранения пожарана объектах защиты. Требования кобъемнопланировочным иконструктивным решениям » пункт 7.1; 8.2.3 СП156.13130.2014 «Станц ии автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности » Пункты 6.19; 6.35; 6.28	
4.7.	Системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожарнои сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	от22.07.2008г.«Технический регламентотребованияхпожарной безопасности» ст. 4. п.4,ст. 54, ст. 56ч. 1, ч. 2 п. 1, 2, ст. ст.103.Правилапротивопожарного р ежимавРоссийскойФедерации(утве ржденыПостановлениемПравительс тва РФот 16сентября 2020 г. No1479«Правилапротивопожарного о режимавРоссийскойФедерации») пункт 54СП3.13130.2009«Системы противодымнойзащиты. Системаоп овещения и управления эвакуациейлюдей припожаре. Требованияпожарнойбе езопасности»Пункты 2.5; 3.1; 3.4; 4.1;4.2; 4.4;4.8, 5.3; 5.5; 6; 7таб.2. СП156.13130.2014«Станцииавтомоб ильныезаправочные. Требованияпо жарнойбезопасности» Пункт 6.39СП8.13130.2020 «Системыпрот ивопожарнойзащиты. Источникинар ужногопротивопожарноговодоснаб жения. Требованияпожарнойбезопасности» Пункты п.4.2; п. 4.3; п.8.8 СП484.1311500.2020. Сводправил. «Системыпротивопожарной защиты. Системыпротивопожарной защиты. Системыпожарнойсигнализации иа втоматизациясистемпротивопожар ной защиты. Нормы иправилапроектирования" Пункты	Выполняется

		6.1.1,6.1.2,6.1.3, 6.2.6,6.6.1, 6.6.4, 6.6.9, 6.6.27, 6.6.32,7.2.1,7.7.4 СП 485.1311500.2020. Сводправил.Сис темыпротивопожарнойзащиты.Уста новкипожаротушенияавтоматическ ие.Нормы иправилапроектирования" Пункты10.1.3, 10.1.4,10.2.17,10.3.4	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон No 123 от22.07.2008г.«Технический регламентотребованияхпожарной безопасности» ст. 4.п.4СП484.1311500.2020. Сводпра вил.«Системыпротивопожарной за щиты.Системыпожарнойсигнализации иавтоматизациясистемпротивоп ожарной защиты.Нормы иправилапроектирования" Пункты 6.1.1,6.1.2,6.1.3, 6.2.6,6.6.1, 6.6.4, 6.6.9, 6.6.27, 6.6.32,7.2.1,7.7.4 СП15 6.13130.2014«Станцииавтомобильные заправочные.Требованияпожарнойбезопасности» п.6.16; п.6.31; п.6.39(абз.1); п.7.8; п.7.18; п.7.24; п.7.32;п.7.35; п.7.36	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон No 123 от22.07.2008г.«Технический регламентотребованияхпожарной безопасности» ст.  4.п.4.«Правилапротивопожарного р ежимавРоссийскойФедерации», утв ержденныепостановлениемПравите льстваРоссийскойФедерации No 1479 от16.09.2021г. п.2; п.3; п.4;п.10; п.11; п.12; п.14; п.15; п.16; п.19;п. 23; п. 24;п.26; п.27; п. 32; п. 34;п. 35; п. 36; п.37; п.41; п.42; п. 48; п. 49; п. 54; п.60; п. 77; п.103, п. 104, п.107, п. 121; п. 123; п.125; п. 128; п.131; п. 160; п.286; п. 287; п. 288;п. 297; п. 298; п.373; п. 374; п.375; п. 377; п.378;п. 379; п. 380;	Выполняется

п.381; п. 382;п.383; п. 384; п. 385;п. 387, п. 389, п.390, п. 391, п.392, п. 393; п.394;п. 395; п. 396; п.397; п. 398; п.399; п. 402; п.403; п. 404  $\pi.405$ ;  $\pi.406$ ;  $\pi.407$ ;  $\pi.409$ ;  $\pi.410$ ; п.411; п. 412;п.413. СП9.13130.2009 «Техникапожарна я.Огнетушители.Требования кэксплуатации» П.4.1.19,п. 4.1.20,  $\pi.4.1.25$ ;  $\pi.4.1.27$ ,  $\pi.4.1.29$ ,  $\pi.4.1.32$ ,  $\Pi$ . 4.1.33,  $\Pi$ .4.1.34, $\Pi$ .4.1.40,  $\Pi$ . 4.2.1,  $\pi.4.2.2; \pi.4.2.4; \pi.4.2.7, \pi.4.2.9; \pi.$ 4.3.1; п. 4.3.2, п.4.3.3, п. 4.3.5; п. 4.3.6;п. 4.3.7,п. 4.3.12, п.  $4.3.13, \pi.4.4.1; \pi.4.4.14; \pi.4.5.1;$  $\pi.4.5.2$ ;  $\pi.4.5.4$ ;  $\pi.4.7.1$ ;  $\pi.4.7.2$ ПриказМЧСРоссии от 18.11.2021 г. No806 «Об определениипорядка, видов, сроковобучениялиц, осущест вляющих трудовуюилислужебнуюд еятельность в организациях,попрог раммампротивопожарногоинструкт ажа, требований к содержанию указанных программи категорийлиц,проходящих обучени еподополнительнымпрофессиональ нымпрограммамв областипожарной безопасности»Пункт 2СП156.13130 .2014«Станцииавтомобильныезапра вочные. Требования пожарной безоп асности» Пункты 6.7;6.16; 6.20;6.21; 6.25;6.27; 6.28; 6.34