

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Саратовской области  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«11» декабря 2024 г.

Регистрационный № 64-08-2024-021109



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 144»  
корпус 1

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ДЕТСКИЙ САД № 144"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1146450000080

ИНН: 6452108272

Место нахождения объекта защиты:

410082, обл Саратовская, г Саратов, ул им Батавина П.Ф., Дом 17А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2012

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела                    |  |
|-------|---|--|
| 1.    | <b>Характеристика объекта защиты</b>    |  |
|       | Наименование параметра                  | Значение параметра   |
| 1.1.  | Степень огнестойкости                   | II   |
| 1.2.  | Класс конструктивной пожарной опасности | C0   |
| 1.3.  | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 1.4. | Высота здания, м   | 7  |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м  | 660  |
| 1.6. | Объем здания, куб. м   | 1986   |
| 1.7. | Количество этажей  | 2  |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)             | Не имеет   |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | <p>Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре звуковое 2-го типа , оповещатели «Свирель» («ОПОП 2-35» , « Астра-10»), Количество оповещателей -4 шт. В здании установлена автоматическая пожарная сигнализация. Здание оборудовано 142 дымовыми пожарными извещателями (ИП 212-41М. (ДИП-46) установленными на перекрытиях во всех помещениях, сигнал выведен на приемно-контрольный прибор «Сигнал-10». На каждом этаже расположен ручной пожарный извещатель ИПР-ЗСУ (Астра-10 исп3, сирена «Свирель») всего -8 шт. Система пожарной сигнализации обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны и ПАК «Стрелец-Мониторинг». Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. Пожарный кран</p> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  | РПК –Н/В-4 шт. Огнетушитель<br>порошковый ОП -4(3)-20 шт.<br>установлены на каждом этаже<br>здания.  |   |
| 2.   | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> |  |   |
| не проводилась согласно п.3 , ст.6 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ  |  |  |   |
| 3.   | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>  |  |   |
| Размер возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара по собственной оценки составляет : 5 800 000-00руб. |  |  |   |
| 4.   | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>   |  |   |
|  | Наименование<br>противопожарного<br>мероприятия  | Реквизиты нормативных правовых<br>актов и нормативных документов<br>по пожарной безопасности,<br>перечень статей (частей, пунктов),<br>устанавливающих требования<br>пожарной безопасности к объекту<br>защиты | Сведения о<br>выполнении<br>выполняется/не<br>выполняется |
| 4.1.   | Противопожарные<br>расстояния между<br>зданиями и сооружениями   | ст.69 ФЗ №123, СП 4.13130.2009 ;<br>СП 42.13330.2011.  | Выполняется   |
| 4.2.   | Наружное<br>противопожарное<br>водоснабжение   | СП 8.13130.2003.   | Выполняется   |
| 4.3.   | Проезды и подъезды для<br>пожарной техники   | 123-ФЗ ТР ТОПБ со ст.69, СП<br>42.13330.2011   | Выполняется   |
| 4.4.   | Конструктивные и<br>объемно-планировочные<br>решения, степень<br>огнестойкости и класс<br>конструктивной пожарной  | п.6.7.10. таб. 6.12., п.6.7.15..<br>таб.6.9. СП 2.13130.2012; п.5.2.6<br>СП 4.13130.20013.   | Выполняется   |

|      |  |  |             |
|------|--|--|-------------|
|      | опасности  |  |             |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы   | ФЗ №123;п.5.2.23 СП 1.13130.2009; п.3.32 СНИП 35-01-2001.,и п.5.2.15 СП 1.13130.2009;согласно требованиям табл.3, табл.27, 28,29,№123-ФЗ о 22.07.2008 года; п.8.5.СП 7.13130.2013 ; Постановление РФ № 1479 от 16 сентября 2020г.  | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара  | ст.69 ФЗ №123, СП 4.13130.2009 ; СП 42.13330.2011. СП 8.13130.2003 123-ФЗ ТР ТОПБ со ст.69, СП 42.13330.2011; п.6.7.10. таб. 6.12., п.6.7.15.. таб.6.9. СП 2.13130.2012; п.5.2.6 СП 4.13130.20013. ФЗ №123;п.5.2.23 СП 1.13130.2009; п.3.32 СНИП 35-01-2001.,и п.5.2.15 СП 1.13130.2009;согласно требованиям табл.3,табл.27, 28,29,№123-ФЗ о 22.07.2008 года; п.8.5.СП 7.13130.2013 ; Постановление РФ № 390 от 25 апреля 2012г. | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | СП 5.13130.2009 и СП 3.13130.2009 ; ч.7 ст.83 ФЗ 22.07.2008 №123-ФЗ, п.4.4. и 5.12 СП 134.13330.2012; СП 3.13130.2009; СНИП 2.04.01-85.  | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на                                  | ФЗ №123;п.5.2.23 СП 1.13130.2009; п.3.32 СНИП 35-01-2001.,и п.5.2.15 СП 1.13130.2009;согласно требованиям табл.3, табл.27, 28,29,№123-ФЗ о 22.07.2008 года; п.8.5.СП 7.13130.2013 ; Постановление РФ № 1479 от 16 сентября 2020г.  | Выполняется |

|      |  |   |             |
|------|--|---|-------------|
|      | обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития                                  |   |             |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | п.6,7*,12,14,20 ,33,59 Правил противопожарного режима Российской Федерации; глава 5,7 и 8 ФЗ; статья 84 ФЗ; Постановление РФ № 1479 от 16 сентября 2020г и ППБ 101-89 с изменениями; п.2.1.25 ;2.3.15;приложение 2 ППБ 101-89 с изменениями . | Выполняется |