


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Саратовской области  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«17» января 2025 г.

Регистрационный № 64-08-2025-000490



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

филиал государственного автономного профессионального образовательного  
учреждения Саратовской области "Энгельсский механико-технологический  
колледж"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
"ЭНГЕЛЬССКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026401990768

ИНН: 6449017628

Место нахождения объекта защиты:

обл. Саратовская, р-н. Советский, рп. Степное, ул. Кутузова, д. 29

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

25.01.1986

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

| №<br>п/п | Наименование раздела                    |   |
|----------|---|---|
| 1.       | <b>Характеристика объекта защиты</b>    |   |
|          | Наименование параметра                  | Значение параметра  |
| 1.1.     | Степень огнестойкости                   | II  |
| 1.2.     | Класс конструктивной пожарной опасности | C0  |
| 1.3.     | Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.1 Здания<br>общеобразовательных<br>организаций, организаций<br>дополнительного образования<br>детей, профессиональных<br>образовательных организаций |
| 1.4.     | Высота здания, м                        | 13  |

| 1.5.  | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м  | 352   |  |   |  |  |   |  |             |
|---|--|---|--|---|--|--|---|--|-------------|
| 1.6.  | Объем здания, куб. м   | 1766  |  |   |  |  |   |  |             |
| 1.7.  | Количество этажей  | 4   |  |   |  |  |   |  |             |
| 1.8.  | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)   | Не имеет  |  |   |  |  |   |  |             |
| 1.9.  | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)   | Система пожарной сигнализации "Сигнал 20М" - 1 шт; система оповещения и управления эвакуацией людей 2-го типа |  |   |  |  |   |  |             |
| 2.  | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>  |   |  |   |  |  |   |  |             |
| 3.  | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">не проводилась</p>  |   |  |   |  |  |   |  |             |
| 4.  | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>п.4.3 СП 4.13130.2013; ст. 71<br/>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table> |   |  | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется | 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | п.4.3 СП 4.13130.2013; ст. 71<br>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной | Выполняется |
| Наименование противопожарного мероприятия                     | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты   | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется  |  |   |  |  |   |  |             |
| 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | п.4.3 СП 4.13130.2013; ст. 71<br>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной   | Выполняется   |  |   |  |  |   |  |             |

|      |  | безопасности»   |                |
|------|--|---|----------------|
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение   | -   | Не выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники  | п.8.1, 8.3, 8.6-8.9 СП 4.13130.2013   | Выполняется    |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности  | п. 4.2, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.7, 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013; п. 4.6, 4.7, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.4, 5.2.7, 5.3.1, 5.3.4, 6.7.1, 6.7.2 СП 2.13130.2020; табл. 21, 23, 24 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»   | Выполняется    |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы   | п. 4.2.1-4.2.7, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6-4.4.8, 4.4.15, 7.1.1-7.1.8, 7.1.11, 7.1.13-7.1.15, 7.1.19-7.1.23, 7.1.26, 8.1.1-8.1.5, 8.1.11-8.1.13, 8.1.15, 8.1.19-8.1.21, 9.1.3, 9.1.5 раздел 7.2, 7.3, 9.2, 9.3 СП 1.13130.2020   | Выполняется    |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара  | п. 7.1-7.4, 7.6, 7.8, 7.10, 7.12-7.14, 7.16 СП 4.13130.2013   | Выполняется    |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | п.6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.8, 6.9, 6.10-6.13, 6.17, 6.22, 6.23, 6.24, 7.1-7.22, 8.1, 8.7, 8.8 СП 7.13130.2013; п. 5.1.4-5.1.6, 5.1.11-5.1.14, 5.1.17-5.1.19; раздел 5.2, 5.3, 5.5, 5.7, 5.8, 5.10, 12.1, 12.2; п. 12.3.1, 12.3.3, 12.3.5-12.3.7; раздел 13.1-13.4, 13.13-13.15, 14, 15, 16, 17; Приложение А, Б, В, М, Н СП 5.13130.2009; п. 3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6-4.8, 5.1-5.5, табл. 1, табл. 2 СП 3.13130.2009; п. 4.1.1, табл. 1, п. 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.12-4.1.14 СП 10.13130.2009; п. 4.2, 4.4, 5.1-5.5, 6.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.9 | Выполняется    |

|      |   |  |                |
|------|---|--|----------------|
|      |   | СП 8.13130.2020; ст.69<br>Федеральный закон № 123-ФЗ от<br>22.07.2008 г. «Технический<br>регламент о требованиях пожарной<br>безопасности»   |                |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | -  | Не выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим  | п.2, 3, 4, 6, 7, 12, 20, 35, 36, 55, 61, 345, 348, 349, раздел VII, раздел XIX Постановление Правительства №1479 от 16.09.2020г. «О противопожарном режиме»; ст.25, 34, 37, 38 Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» | Выполняется    |