Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Саратовской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«28» мая 2025 г.
Регистрационный № 64-08-2025-008018

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 25" г. Балаково Саратовской области
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 25" Г. БАЛАКОВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026401408153 ИНН: 6439036702

Место нахождения объекта защиты:
обл. Саратовская, г. Балаково, ул. Братьев Захаровых, д. 8А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
30.06.1987
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	3446

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	34203
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	а) наличие автоматической пожарной сигнализации: Автоматическая пожарная сигнализация (год установки 2024 год) состоит из: - ПК с установленным ПО "FireSec 3 Оперативная задача"–1 шт., - прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный «Рубеж-2ОП прот.R3» – 1 шт., - блок индикации и управления «Рубеж-БИУ» - 1 шт., - извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый «ИП 212-64-R3 W1.02» –235 шт., - извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный «ИПДЛ-264/1-50-R3» –2 шт., - извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания «ИПР513-11ИКЗ-А-R3» – 15 шт., - извещатель пожарный ручной адресный «ИПР 513-11-А-R3» - 20 шт., - объектовая станция «РСПИ исп.2» - 1 шт. Здание оборудовано объектовой станцией радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» о срабатывании или неисправности установки

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

			автоматической пожарной сигнализации, в «подразделение пожарной охраны (01)»; б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: внутренний противопожарный водопровод не требуется в) наличие автоматической системы пожаротушения: не требуется г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа, состоящее из прибора управления оповещением пожарный SPM-B10050-AW – 2 шт., громкоговоритель трансляционный настенные SW-01 – 67 шт., SW-03 – 69 шт., SW-06 – 84 шт. Для обеспечения эвакуации людей при пожаре предусматриваются оповещатели охранно-пожарные световые адресные ОПОП 1-R3 "ВЫХОД" – 68 шт., ОПОП 1-R3 "ВЫХОД + стрелка влево" – 2 шт., установленные у входов и походу движения людей. Включение системы оповещения и управления эвакуацией осуществляется автоматически при срабатывании пожарной сигнализации. д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): Здание

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		обеспечено огнетушителями: ОУ-3–5 шт., введены в эксплуатацию в 2019 г. ОП-4–38 шт., введены в эксплуатацию в 2021г. ОП-5–10 шт., введены в эксплуатацию в 2021г. ОП-3–2 шт., введены в эксплуатацию в 2018г., перезаряжены в 2023 г. ОУ-2 – 6 шт., введены в эксплуатацию в 2004г., перезаряжены в 2020 г. Огнетушители пронумерованы, ведется учет первичных средств пажаротушения в специальном журнале (находится в кабинете специалиста по кадровому делопроизводству). На каждом этаже расположено не менее двух огнетушителей, расстояние до возможного очага пожара не превышает 20 м.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 1.13130.2009	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	СП 5.13130.2009	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.