Зарегистрирована

ГУ МЧС России по Саратовской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«10» октября 2025 г.

Регистрационный № 64-08-2025-016378



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 22 "Ладушки" г. Балаково Саратовской области

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 22 "ЛАДУШКИ" Г. БАЛАКОВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026401422035 ИНН: 6439036780

Место нахождения объекта защиты:

обл. Саратовская, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 67

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

28.12.1993

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных	
		образовательных организаций,	
		специализированных домов	
		престарелых и инвалидов	
		(неквартирные), больницы,	
		спальные корпуса	
		образовательных организаций с	
		наличием интерната и детских	

		организаций			
1.4.	Высота здания, м	6			
1.5.		1300			
	здания, кв. м				
1.6.	Объем здания, куб. м	9442			
1.7.	-	2			
	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет			
1.9.	,	Автоматическая пожарная сигнализация состоит из: - прибор приемноконтрольный «Гранит - 24» — 1 шт., - извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 — 162 шт., - извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ — 5 шт., -акустический модуль системы речевого оповещения «Орфей» — 1 шт., - прибор управления системы речевого оповещения «Рокот-5 ПУО 100» — 1 шт - оповещатель световой «Выход» —12 шт.			
2.	Оценка пожарного риска, проведення				
	(Заполняется, если проводился расчет пожарного				
	расчетные значения пожарного риска, а такж дополнительных инженерно-технических и орган				
	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)				
	Оценка не проводилась	_			
3.	Оценка возможного ущерба имуществу				
]	(Заполняется самостоятельно, исходя из собствен				
	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)				
Оцен	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не производится в связи				
,,,,,	с отсутсвием арендных отношений				
4.	Сведения о выполнении мероприятий по				
1					

		защиты_	
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/но выполняется
1.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013	Выполняется
1.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020	Выполняется
1.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013	Выполняется
1.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	СП 7.13130.2013, СП 5.13130.2020, СП 3.13130.2020, СП 10.13130.2020, СП 8.13130.2020	Выполняется

			•
	водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и	СП 5.13130.2020	Выполняется
	взаимодействие		
	оборудования		
	противопожарной защиты		
	с инженерными системами		
	зданий и оборудованием,		
	работа которого		
	направлена на		
	обеспечение безопасной		
	эвакуации людей, тушение		
	пожара и ограничение его		
	развития		
4.9.	Организационно-	пункты 2 -19, 21- 37,	Выполняется
	технические мероприятия	41-43,48-56,60, 65, 67, 70-73, 88-92,	
	по обеспечению пожарной	392-394, 395- 413, приложения 1 и	
	безопасности объекта	2, постановления Правительства от	
	защиты и	16.09.2020 № 1479; пункты 4.1.1,	
	противопожарный режим	4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28,	
		4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4,	
		4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1- 4.3.16,	
		4.4.1- 4.4.21, 4.5.1- 4.5.4,	
		приложения А,Г СП 9.13130.2020	