Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Сахалинской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«10» мая 2023 г.
Регистрационный № 65-08-2022-001804

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Здание регенерации моноэтиленгликоля УКПГ Берегового технологического комплекса Киринского ГКМ
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ШЕЛЬФ ЮЖНО-САХАЛИНСК"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 5087746110788 ИНН: 7725646034

Место нахождения объекта защиты:
обл Сахалинская

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
23.01.2015
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1260

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	17972
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация, автоматическая установка пенного тушения, СОУЭ, внутреннее противопожарное водоснабжение

2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Не проводилась	
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
36 402 277 782,00 руб.	

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Ст. 69 № 123-ФЗ; п. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.13, 6.1.2, 6.1.3, таблицы 1, 2 СП 4.13130.2009	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное	Ст. 62, 68, 99, 127№ 123-ФЗ; п. 4.1, 4.2, 4.4,5.3, 5.4, 6.1, 6.3, 7.1, 8.3,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	водоснабжение	8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8,9, 8.10, 9.3, 9.7, 9.10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.9, 11.1, таблицы 3, 4 СП 8.13130.2009.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Часть 1 ст. 90, 98 № 123-ФЗ; п. 6.10.2.2, 6.10.2.3СП 4.13130.2009.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Ст. 6.1, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37,57, 58, 80, 87, 88, таблицы 21, 22 № 123-ФЗ; п. 5.1.2, 5.2.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.10, 6.1.1 таблица 6.1 СП 2.13130.2009; п. 4.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.6, 6.2.12 СП 4.13130.2009.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст. 53, 55, 89 № 123-ФЗ;п. 4.1.3, 4.1.4, 4.2.6, 4.3.2, 9.1.4, 9.1.7, 9.2.7 СП 1.13130.2009; подпункты «д, ж» п. 16, 23, 27, 28, Правил противопожарного режима в РФ.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст. 80, 90 № 123-ФЗ; подпункт «б» п. 17 Правил противопожарного режима в РФ	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Ст. 45, 46, 52, 54, 61, 62, 83, 84, 86, 91, 99, 102, 103, 104, 106, 107, 111, 127, 128 № 123-ФЗ; п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.14, 5.1.19, 5.3.1.1, 5.7.1, 5.7.4, 5.7.7, 5.7.9, 5.7.22, 5.7.25, 5.7.27, 5.8.1, 5.8.4, 5.8.8, 5.8.11, 5.9.1, 5.9.3, 5.9.11, 5.9.13, 5.9.14, 5.9.20, 5.9.21, 5.9.22, 5.9.23, 5.9.24, 5.9.25, 5.9.27, 12.2.1, 12.2.2, 12.3.2, 12.3.3, 12.3.5, 12.3.6, 13.1.10, 13.1.11,13.1.12, 13.2.1, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.6, 13.3.7, 13.3.8, 13.3.12, 13.3.13,13.13.1, 13.13.2, 13.15.1, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.13,13.15.14, 13.15.15, 13.15.16, 14.4, 15.1, 15.2, 15.3, 15.7, 15.10, 16.1, 16.3, А.10, таблица А1 СП 5.13130.2009; п. 3.1, 3.4, 4.1, 4.2, 4.4, 5.3, таблицы 2 и 1 СП	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		3.13130.2009; Раздел 4, таблицы 3 и 4, п. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9, 5.11, 6.1, 7.1, 7.3, 7.5, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.3, 9.7, 9.9, 9.10, 9.17, 10.1, 10.3, 10.5, 10.6, 11.1, 11.3, 11.4, 11.7 СП 8.13130.2009; П. 4.1.1, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.16, 4.2.4, 4.2.8, 4.2.10, 4.2.13, таблицы 2 и 3 СП 10.13130.2009.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Часть 4 ст. 83 № 123-ФЗ; п.4.2, 4.5, 12.1.1, 12.3.1, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 14.1, 14.2, 17.2 СП 5.13130.2009; п. 3.3 СП 3.13130.2009.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Ст. 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 32, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 64, 76, 77, 88, 90, 97, 101, 102, 105, 110, 123, 124, 138 № 123-ФЗ; п. 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35, 37, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 337, 338, 339, 340, 342, 354, 355, 356, 357, 358, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 372,392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409, приложения 1,2,5Правил противопожарного режима в РФ; п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.11, 4.1.12, 4.1.21, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.35, 4.1.36, 4.1.38, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, раздел 4.3,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		раздел 4.4, раздел 4.5, раздел 4.6, раздел 4.7 СП 9.13130.2009.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.