

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Сахалинской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«17» октября 2022 г.

Регистрационный № 65-08-2022-014271



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Объединенный склад

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Служба в г. Невельске Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской
области

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1062536004277

ИНН: 6501165653

Место нахождения объекта защиты:

694740, обл Сахалинская, р-н Невельский, г Невельск, ул Рыбацкая, Дом 14

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2008

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	471

1.6.	Объем здания, куб. м	1412
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Прибор приемно-контрольный "Сигнал 20М" -1 шт.;</p> <p>исполнительный релейный блок "С2000СП1" - 1 шт.; ИПД "ИП-212-95" - 129 шт.; ИПР "ИПР-И" - 10 шт.; ИПТ "ИП-330-22" - 13 шт.;</p> <p>извещатель пожарный пламени "ИП-330111" - 10 шт.;</p> <p>извещатель пожарный тепловой "ИП-101-23-А1R" - 84 шт.;</p> <p>извещатель пожарный дымовой "Ип-212-85" - 84 шт.;</p> <p>устройство контроля шлейфа "Маяк ШС" - 11 шт.;</p> <p>устройство контроля шлейфа "Маяк ШС" - 10 шт.;</p> <p>бесперебойный блок питания "Скат-1400" - 1 шт.;</p> <p>аккумуляторная батарея 12В12Ач - 3 шт.;</p> <p>бесперебойный блок питания "Скат-1200И" - 1 шт.;</p> <p>световой оповещатель выхода НБО-2-12в - 8 шт.;</p> <p>прибор приемно-контрольный "Сигнал 200 АСПТ" - 40 шт.;</p> <p>контрольно-пусковой блок "С2000 КПБ" - 40 шт.;</p> <p>прибор автоматического пожаротушения 2000 АСПТ - 40 шт.;</p> <p>сигнально-пусковой блок С2000СП-1 - 40 шт.;</p> <p>элемент дистанционного управления ЭДУ 513-3АМ - 40</p>

		шт.; модуль порошкового пожаротушения МПП (буран 8У) - 50 шт.; модуль тушения Тунгус МУПТВ 13.5-ГЗ-В-02-01 - 2 шт.; свето-звуковой оповещатель Маяк12К - 40 шт.; Твбло ВЫХОД - 50 шт.; Табло ПОРОШОК НЕ ВХОДИ Молния-24-3 - 39 шт.; Табло ПОРОШОК УХОДИ Молния-24-3 - 39 шт.; Табло АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА Молния-24-3 - 39 шт.; аккумулятор 4,5А/ч - 80 шт.	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка пожарного риска не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013	Выполняется

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009; СП 5.13130.2020; СП 484.13.11500.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	СП 5.13130.2009; СП 7.13130.2013; СП 484.13.11500.2020	Выполняется

	развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479; ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ	Выполняется