

«21» февраля 2023 г.

Регистрационный № 65-08-2023-002637



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная
школа по волейболу»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная
школа по волейболу»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026500528955

ИНН: 6501072092

Место нахождения объекта защиты:

693010, обл Сахалинская, г Южно-Сахалинск, ул Алексея Максимовича Горького,
Дом 7/3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

18.09.2014

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	2253

	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	28466	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система АПС – аналоговая («Сигнал-20» С2000, Система мониторинга «Navigard»); система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа («БАС-4»); внутренний противопожарный водопровод – ПК 25 шт. наружный противопожарный водопровод – ПГ – 2 шт.	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Расчет пожарного риска не проводился на основании части 3 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 69 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» п. 65, 71, 72 СП 4.13130 от 24.06.2013 г. «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» табл. 1, п.п. 4.3-4.17, 5.4.2	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 99 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» п. 48, 49, 71 СП 8.13130 от 30.09.2020 г. «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» глава 4 табл. 2, п.п. 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.8-8.14	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 26-32, ст. 34-40, ст. 57-58, ст. 87 СП 2.13130 от 12.03.2020 г. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости	Выполняется

		объектов защиты» п.п. 5.2.3, 6.7.18, табл. 6.15, 6.7.11 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» п. 13-17, 23-26	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 26-32, ст. 34-40, ст. 57-58, ст. 87 СП 2.13130 от 12.03.2020 г. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.п. 5.2.3, 6.7.18, табл. 6.15, 6.7.11 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» п. 13-17, 23-26	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 51-53, 88-89, 91 СП 1.13130 от 19.09.2020 г. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.п. 4.2, 4.3, 7.11, п. 9 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» п. 5, 17, 18, 23, 24, 26-30, 36, 37	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 51-63, 90 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» п. 5, 16-18, 23, 24, 26-30, 36, 37, 45, 48	Выполняется

		СП 1.13130 от 19.09.2020 г. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.п. 4.1.2 - 4.1.4, 4.1.7, 4.2.3 - 4.2.11, 4.3.1-4.4.12, 9.1.1 - 9.1.5, 9.2.3 - 9.2.5, 9.2.7 – 9.2.1	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54-56, 60, 62 СП 3.13130 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 3, 4, 5, табл. 1, 2 СП 5.13130 от 25.03.2009 г. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.1.11 - 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1 - 13.13.3, 13.14.1 - 13.14.13, 13.15.2 - 13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А СП10.13130 от 27.07.2020 г. «Системы противопожарной защиты. Внутренний пожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» п. 2, 10, 12, 49-56, 60	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54. 55, 60, 62 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об	Выполняется

	работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	утверждении правил противопожарного режима» п. 2, 10, 12, 49-56, 60 СП 3.13130 от 25.03.2009 г. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 3, 4, 5, табл. 1, 2 СП 5.13130 от 25.03.2009 г. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.1.11 - 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1 - 13.13.3, 13.14.1 - 13.14.13, 13.15.2 - 13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А СП 10.13130 от 27.07.2020 г. «Системы противопожарной защиты. Внутренний пожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 5, 6, 48-50, 63 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» п. 2, 10, 12, 49-56, 60	Выполняется