Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Сахалинской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«22» марта 2023 г.
Регистрационный № 65-08-2023-004174

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Гостиница "Анива"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Дурманова Валентина Степановна
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 304650128500089 ИНН: 651000010697

Место нахождения объекта защиты:
обл Сахалинская, р-н Анивский, г Анива, ул Пудова С.Н.

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1980
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	406
1.6.	Объем здания, куб. м	1177
1.7.	Количество этажей	3

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Системы противодымной защиты – не смонтировано, естественное проветривание обеспечено. Пожарная сигнализация - адресная система пожарной сигнализации, на базе ПКП «Сигнал 20»; Пожаротушение – не требуется; Система оповещения и управления эвакуацией – установлена 3 типа; Внутренний водопровод – не требуется Наружный противопожарный водопровод – соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, водоисточники расположены в радиусе не более 200 метров.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Величина индивидуального пожарного риска составляет 3,642 · 10–7		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
50 000 рублей		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.п. 4.2, 4.3 табл.1, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.7, 5.4.16, 6, 6.7.10, 6.7.15, таб. 6.12, 6.13 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 4.1.2, 4.1.4,	Не выполняется

		4.1.5, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.10, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.4, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 1. Предусмотрен один эвакуационный выход с 3-го этажа здания объекта защиты. Имеющийся на 3-м этаже выход на наружную открытую лестницу 3-го типа в качестве второго эвакуационного выхода с третьего этажа здания рассматриваться не может. п.4.2.9., п.4.4.7., п.7.1.2. СП 1.13130.2020; 2. Ширина эвакуационного выхода непосредственно наружу из тамбура (№31 согласно схемы) на 1-м этаже здания менее 1,2 метра (фактически ширина эвакуационного выхода 1,17 м) п. 4.2.19. СП 1.13130.2020; 3. Ширина эвакуационного выхода из вестибюля (№30 согласно экспликации) в тамбур (№31 согласно схемы) на 1-м этаже здания менее 1,2 метра (фактически ширина эвакуационного выхода 1,18 м) п. 4.2.19. СП 1.13130.2020; 4. Предусмотренная перед наружной дверью (эвакуационным выходом) из тамбура (№31 согласно схемы) горизонтальная входная площадка шириной менее 1,5 ширины полотна наружной двери п. 4.2.21 СП 1.13130.2020; 5. Отсутствует выход непосредственно наружу из единственной лестничной клетки здания п. 4.4.11. СП 1.13130.2020; 6. Отсутствует на выходе из лестничной клетки в вестибюль (№30 согласно экспликации),	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		тамбур с конструктивным исполнением, аналогичным тамбур-шлюзу 1 -го типа п. 4.4.11. СП 1.13130.2020; 7. Ширина эвакуационного выхода в перегородке, разделяющей коридор (№33 согласно экспликации) на 1-м этаже здания менее 1,2 метра (фактически ширина эвакуационного выхода 1,12 м) п. 4.2.19. СП 1.13130.2020; 8. Ширина эвакуационного выхода из коридора (№33 согласно экспликации) в коридор (№14 согласно экспликации) на 1-м этаже здания менее 1,2 метра (фактически ширина эвакуационного выхода 0,85 м) п. 4.2.19. СП 1.13130.2020; 9. Ширина эвакуационного выхода из коридора (№14 согласно экспликации) в тамбур (№16 согласно экспликации) на 1-м этаже здания менее 1,2 метра (фактически ширина эвакуационного выхода 0,85 м) п. 4.2.19. СП 1.13130.2020; 10. Ширина эвакуационного выхода непосредственно наружу из тамбура (№16 согласно схемы) на 1-м этаже здания менее 1,2 метра (фактически ширина эвакуационного выхода 0,76 м) п. 4.2.19. СП 1.13130.2020; 11. Не предусмотрена перед наружной дверью (эвакуационным выходом) из тамбура (№16 согласно схемы) горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери п. 4.2.21 СП 1.13130.2020; 12. Ширина путей эвакуации, проходящих по лестнице в лестничной клетке (№32	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		согласно схемы) на 1-м этаже здания, менее 1,2 м (фактически ширина лестничных маршей 1,09 м) п.п. «в» п. 4.4.1. СП 1.13130.2020; 13. Ширина путей эвакуации, проходящих по лестнице в лестничной клетке (№28 согласно схемы) на 2-м этаже здания, менее 1,2 м (фактически ширина лестничных маршей 1,17 м) п.п. «в» п. 4.4.1. СП 1.13130.2020; 14. Ширина эвакуационного выхода в перегородке, разделяющей коридор (№6 согласно экспликации) на 2-м этаже здания менее 1,2 метра (фактически ширина эвакуационного выхода 1 м) п. 4.2.19. СП 1.13130.2020; 15. Ширина эвакуационного выхода на эксплуатируемую кровлю из коридора (№6 согласно схемы) на 2-м этаже здания менее 1,2 метра (фактически ширина эвакуационного выхода 1,09 м) п. 4.2.19. СП 1.13130.2020; 16. Ширина путей эвакуации, проходящих по лестнице в лестничной клетке (№27 согласно схемы) на 3-м этаже здания, составляет менее 1,2 м (фактически ширина лестничных маршей составляет от 1,10 до 1,14 м) п.п. «в» п. 4.4.1. СП 1.13130.2020; 17. Менее ширины лестничных маршей ширина лестничной площадки в лестничной клетке (№27 согласно экспликации) на 3-м этаже здания (фактически ширина лестничной площадки 1,08 м) п. 4.4.2. СП 1.13130.2020; 18. В лестничной клетке (№28 согласно схемы) на 2-м этаже здания	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		устроены не открывающиеся световые проемы в наружной стене здания (окна) площадью не менее 1.2м2 п.4.4.12 СП 1.13130.2020, п.5.4.16 СП 2.13130.2020.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Глава 19 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, раздел 7 табл. 2, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», раздел 5, 6, приложение А СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия	п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.22, 4.1.23, 4.1.29, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.36, 4.1.38,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.11, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.11, 4.3.13, 4.3.16, 4.5.2, 4.5.4, 4.7.2 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», п.п. 5.1, 5.2, 6.1-6.10, приложение А, приложение Б Свод правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», п.п.6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 41, 43, 46 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных приказом МЧС РФ от 12.12.2007г., Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" Приказ МЧС от 05.09.2021 № 596 “Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности” п.п. 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 4 ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		п.п. 1.2, 3.1.8, 3.1.10, 3.6 ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». п.п. 1.4, 1.6, 1.7, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.7, 5.8, 5.10, гл.7 ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Обучение безопасности труда. Общие положения». п.п. 6.1, 6.1.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.4, 6.4.2-6.4.10, 7.1, 9.2 ГОСТ Р50775-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1 Общие требования. Раздел 1. Общие положения». п.п. 3.1, 3.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1-6.6, 8, 9 ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию». п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.5, 6.6 ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная», п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 2.2.1, 2.2.6, 2.2.11, 2.2.12, 2.2.13, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.4.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.10 ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание», п.п. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2 6.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.3.4, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4 ГОСТ 12.2.143-2009 ССБТ «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. требования и методы контроля», 2, п.3 ГОСТ 26342-84 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		сигнализации. Общие технические требования», п.п. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.6, 3.1, 3.2, 3.5, 3.12 РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», п.п. 2-64, 392-413 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.