Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Сахалинской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«13» апреля 2023 г.
Регистрационный № 65-08-2023-005732

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственное бюджетное учреждение "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Преодоление"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ "ПРЕОДОЛЕНИЕ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026500540472 ИНН: 6501111432

Место нахождения объекта защиты:
693007, обл Сахалинская, г Южно-Сахалинск, пр-кт Победы, Дом 46А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.2018
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1035
1.6.	Объем здания, куб. м	29617
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации – адресная С-2000 Болид; система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа; внутренний противопожарный водопровод – ПК (24 шт.); наружный противопожарный водопровод – ИНППВ на территории ПГ (2 шт.); системы противодымной защиты – установлен вентилятор для приточных противодымных систем OVEP, в подвальном помещении.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчётная величина пожарного риска составляет 1,8*10-7 в год (допустимое значение 1*10-6 в год), при условии выполнения следующих дополнительных мероприятий по пожарной безопасности: 1. Оборудовать в лифтовых холлах 2-го и 3-го этажей здания блока Б, зоны безопасности, а именно обеспечить: • направление открывания противопожарных дверей безопасных зон, предусмотреть внутрь зоны; • помещение безопасной зоны селекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой связи с помещением поста охраны. 2. Исключить (не допускать) фиксацию дверных полотен двупольных дверей из помещения музыкального зала (помещение		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

№15) в коридор (помещение №3) согласно плану 3-го этажа здания блока Б, приведённому в приложении №3; Оба дверных полотна указанной двупольной двери должны быть открывающимися – «активными», т.к. ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через «активные» дверные полотна, учитывать ширину зафиксированного – «пассивного» дверного полотна не допускается. На обоих дверных полотнах указанной двупольной двери необходимо предусмотреть устройства (приспособления) для самозакрывания, обеспечивающие последовательное их закрывание. 3. Предусмотреть с одной стороны лестниц, ведущих из подвала к эвакуационным выходам непосредственно наружу, перила (поручни); 4. Обеспечить наличие и исправность (работоспособность) устройств для самозакрывания дверных полотен, между следующими помещениями согласно планам соответствующих этажей здания, приведённым в приложении №3, а также всех противопожарных: • подвальный этаж: №13-6; №6-42; №42-43; №43-46; №46-50; №50-13; • 1-ый этаж: №9-10; №99-106; • 2-ой этаж: №3-99; №3-33; №84-99; №104-120. Автоматическая установка пожарной сигнализации – адресная С-2000 Болид; Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – 3-го типа; Внутренний противопожарный водопровод – ПК (24 шт.); Наружный противопожарный водопровод – ИНППВ на территории ПГ (2 шт.); Системы противодымной защиты – установлен вентилятор для приточных противодымных систем OVEP, в подвальном помещении.			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Ущерб имуществу третьих лиц от пожара не предполагается.			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч. 1 ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для	п. 1 ч. 1 ст. 90 Федерального закона	Выполняется

	пожарной техники	от 22.07.2008 №123-ФЗ.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 29, ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 31, ст.ст. 57, 58, ч.ч. 1, 2, 5, 6 ст. 87, табл. 21, 22 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 5, п.п. 1-3, 5, 6, 9 ст. 52, ч.ч. 1-3 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч. 1 ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 54, ч. 1, п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 56, ст. 62, п.п. 1, 4 ч. 1, ч.ч. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 ст. 84, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п. 3 ст. 59, ч.ч. 1, 2, 4, 7, 8, 9 ст. 82, ч.ч. 6, 7, 9 ст. 83, ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной	ч.ч. 1, 3 ст. 5, ст. 60 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.п. 2-4, 6 10-15, подп. а), б), д), е), ж),	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	безопасности объекта защиты и противопожарный режим	з), л), н), о) п. 16, п.п. 23, 25-28, 31, 32, 35, 36, 37, подп. б), г) п. 41, п.п. 43, 54, 55, 60, 65, 67, 286 разделы XVIII, XIX Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.