Зарегистрирована ГУ МЧС России по Сахалинской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«14» сентября 2023 г. Регистрационный № 65-08-2023-015248



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Сахалинский областной специализированный дом ветеранов и инвалидов

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "САХАЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1206500002213

500002213 ИНН: 6501309087

Место нахождения объекта защиты:

693021, обл Сахалинская, г Южно-Сахалинск, ул 2-я Пионерская, Дом 19А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2020

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование разде.	ла
п/п		
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.3 Многоквартирные жилые
		дома
1.4.	Высота здания, м	21
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1429
	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	23198
1.7.	Количество этажей	6
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет

ı	I	o o	I	ı
	опасности, категория здани	2.0		
	пожарной и взрывопожарно			
	(указывается для зданий пр	оизводственного или		
1.0	складского назначения)	<u>.</u>		
1.9.	Перечень и тип систем про	*		еская установка
	(системы противодымной за	•	-	сигнализации с
	сигнализации, пожаротуше			анием адресной
	управления эвакуацией, вну		_	оизводства НВП
	противопожарные водопров	воды)		стема оповещения
				ния эвакуацией
			-	ожаре - 3-го типа;
			система п	ротиводымной
			вентиля	ции; источник
			наружного п	ротивопожарного
			водоснабже	ения (ПГ) – 2шт.;
			внутренний і	противопожарный
			водопрово	од (ПК) – 17шт.
2.	Оценка пожарно	го риска, проведенна	ая на объект	ге защиты
	(Заполняется, если провод			
		южарного риска, а такж		
	дополнительных инженер	• •		
	-	ого значения уровня по		
	_	тип систем противопож		
Ha	объекте защиты проведен ра	-		
	величина индивидуального і	• •	•	
	6 в год, что не превышает до			
	азом, пожарная безопасност	•		· ·
_	ованиями Федерального зак			
1 ^	ебованиях пожарной безопас			-
1 ^	№188 от 06.12.2021 по оцен	-		-
	осударственного бюджетного			
1		зированный дом ветера		
3.		го ущерба имуществу		
].	(Заполняется самостоятель		_	_
	имуществу третьих лиц			
	тилуществу гретвих лиц	страхования)	дител реквизи	1DI AOKYMOIIIOD
	Rosmowuliă viiiank iz	муществу третьих лиц с	т пожара иси	пючён
4.	i	·	_	
4.	<u>сведения о выполне</u> безопасности, выполнен	ении мероприятий по межеторых должно		
	OCSUHACHUCIN, BEHHUJIHUI	ние которых должно Защиты	оосспечива	IDCA NA UUDUKIU
	Harris			Cna
	Наименование	Реквизиты нормативни	ых правовых	Сведения о

1	— протироножарного	SKIND II HODMSTUDIII IV HOKVMAHTOD	риполнании
	противопожарного	актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	выполнении выполняется/не
	мероприятия	перечень статей (частей, пунктов),	выполняется выполняется
		устанавливающих требования	выполнястся
		пожарной безопасности к объекту	
		защиты	
4.1.	Противопожарные	Федеральный закон от 22.07.2008 N	Выполняется
	расстояния между	123-ФЗ «Технический регламент о	
	зданиями и сооружениями	требованиях пожарной	
		безопасности», статья 69 ч. 1; СП	
		4.13130.2013 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Ограничение распространения	
		пожара на объектах защиты.	
		Требования к объемно-	
		планировочным и конструктивным	
		решениям», п.п. 4.3, 4.4, 4.15;	
4.2.	Наружное	Федеральный закон от 22.07.2008 N	Выполняется
	противопожарное	123-ФЗ «Технический регламент о	
	водоснабжение	требованиях пожарной	
		безопасности», статья 68 ч. 1; СП	
		8.13130.2020 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Наружное противопожарное	
		водоснабжение. Требования	
		пожарной безопасности», п. 5.2;	
4.3.	Проезды и подъезды для	Федеральный закон от 22.07.2008 N	Выполняется
	пожарной техники	123-ФЗ «Технический регламент о	
	_	требованиях пожарной	
		безопасности», ст. 90, п.1, ч.1; СП	
		4.13130.2013 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Ограничение распространения	
		пожара на объектах защиты.	
		Требования к объемно-	
		планировочным и конструктивным	
		решениям», п.п. 8.1, 8.6, 8.9;	
4.4.	Конструктивные и	Федеральный закон от 22.07.2008 N	Выполняется
	объемно-планировочные	123-ФЗ «Технический регламент о	
	решения, степень	требованиях пожарной	
	огнестойкости и класс	безопасности», статьи 57, 58, 80 (ч.	
	конструктивной пожарной		
l)// 	

	опасности	«Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п.п. 5.2.4, 5.2.7, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.4.7, 5.4.16, 5.4.17, 5.4.18, 6.5.1; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям», п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6;	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьи 52 (п.п. 1-5, 9), 53, 54, 55, 59 (п.п. 1,2,3,5); СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.п. 4.2.13 - 4.2.16, 4.2.18, 4.2.22, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.11, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.8, 6.1.15, 6.1.16; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.п. 4.2.19, 4.3.4, 4.4.9, 4.4.12, 6.1.9;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 90; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям», п. п. 7.1, 7.3, 7.5, 7.14;	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о	Выполняется

(системы противодымной требованиях пожарной безопасности», статьи 54, 62, 83, защиты, пожарной 84; СП 3.13130.2009 «Системы сигнализации, противопожарной защиты. Система пожаротушения, оповещения и управления оповещения и управления эвакуацией, внутренний и эвакуацией людей при пожаре. наружный Требования пожарной безопасности», п.п. 3.1 – 3.4, 4.1, противопожарные 4.2, 4.6 - 4.8, 5.2, 5.3, 5.5, 7; СП водопроводы) 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», п. 4.2, 7.1, 7.2, 7.4, $7.5, 7.6, 7.8, 7.10; C\Pi 8.13130.2020$ «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», п.п. 8.1, 8.5, 8.8, 8.9, 8.10, 8.12; CΠ 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования», п. п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.15, 7.16; C Π 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», п.п. 6.1.1 - 6.1.5, 6.2.1 - 6.2.6, 6.2.11, 6.2.12, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.4, 6.6.1, 6.6.5, 6.6.7, 6.6.11, 6.6.15, 6.6.16, 6.6.27, 6.6.32, 6.6.36, приложение А п. А 1, таблица А.1 п. 3; 4.8. |Размещение, управление и Федеральный закон от 22.07.2008 N Выполняется взаимодействие 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной оборудования противопожарной защиты безопасности», статья 83 (ч. 4, 7); СП 3.13130.2009 «Системы с инженерными системами зданий и оборудованием, противопожарной защиты. Система

	работа которого	оповещения и управления	
	направлена на	эвакуацией людей при пожаре.	
	обеспечение безопасной	Требования пожарной	
	эвакуации людей, тушение	безопасности», п. 3.5; СП	
	пожара и ограничение его	484.1311500.2020 «Системы	
	развития	противопожарной защиты.	
		Системы пожарной сигнализации и	
		автоматизация систем	
		противопожарной защиты. Нормы	
		и правила проектирования», п.п.	
		7.1.2 - 7.1.4, 7.1.7 – 7.1.9, 7.2.2;	
4.9.	Организационно-	Федеральный закон «Технический	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется
4.9.	1 -	_	Выполняется
4.9.	технические мероприятия	регламент о требованиях пожарной	Выполняется
4.9.	технические мероприятия по обеспечению пожарной	регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N	Выполняется
4.9.	технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта	регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 5; Правила	Выполняется
4.9.	технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 5; Правила противопожарного режима в	Выполняется
4.9.	технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 5; Правила противопожарного режима в Российской Федерации,	Выполняется
4.9.	технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 5; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением	Выполняется
4.9.	технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 5; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства Российской	Выполняется
4.9.	технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 5; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479,	Выполняется