



«25» сентября 2023 г.
Регистрационный № 65-08-2023-015798

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 31 города Южно-Сахалинска

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 31 города Южно-Сахалинска

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026500530990

ИНН: 6501102477

Место нахождения объекта защиты:

693022, обл Сахалинская, г Южно-Сахалинск, ул Советская, Дом 91

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1967

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1889

1.6.	Объем здания, куб. м	14795						
1.7.	Количество этажей	3						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пожарная сигнализация; Оповещение и управление эвакуацией 3-го уровня; внутренний и наружный противопожарные водопроводы; 5 ПК.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Оценка пожарного риска не проводилась согласно ч.3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется						
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется						

		<p>безопасности» (ст. 69); СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»(п.4.3, таблица 1, п.4.4, п.4.5, п.4.6, п.4.7, п.4.11)</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.62, ст.63, ст.68); СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 5.1, п.5.2, п. 5.10, п. 5.17, таблица 2</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»(п.8.1, п.8.6, п.8.7, п.8.8, п.8.9, п.8.13)</p>	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.28, ст.29, ст.30, ст.31, ст.32, ст.52); СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (п.5.2.4, п.5.2.6, п.5.2.7., п.5.2.8, п.5.3.1., п.5.3.2, п.5.3.3., п.5.3.4., п.5.3.6., п.5.4.1, п.5.4.2., п.5.4.3., п.5.4.4., п.5.4.5., п.5.4.16, п.5.4.18, раздел 6 п. 6.7.15, п.6.7.17, таблица 6.9., таблица 6.13,</p>	Выполняется

		таблица 6.14)	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.52, ст.53, ст.81, ст.89, ст.123, таблица 28, таблица 29). СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (п. п. 4.2.1 – 4.2.20, п.4.2.22, п.4.2.25, п.п.4.3.1.-4.3.7, п.4.3.11, п.4.3.12, п.п.4.4.1-4.4.3, п.п.4.4.6.-4.4.9., п.4.4.11, п.4.4.15, п.4.4.22, п.п.7.1.1-7.1.4., таблица 5, п.7.1.5., таблица 6, п.7.1.6., таблица 7, п.7.1.7, п.7.1.8, п.7.3.1, п.7.3.3., п.7.3.4, п.7.3.5., раздел 7.12)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.90); СП 4.13130.2013 «Система противопожарной защиты. ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочными конструктивным решениям » (п. 7.1 , п.7.3,п. 7.5, п.7.6, п.7.7., п.7.13, п.7.16, п.7.19)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (чч. 1-6, 9-10, ст. 83, чч. 1-11, ст. 84, чч. 1,3,6-11 ст. 85, ст. 86, чч. 1,2 ст.99); СП 3.13130.2009: п. п. 3.1.- 3.5, 4.1-4.2,4.4., 4.8 5.3, 6-7; СП 486.1311500 2020 «Система противопожарной защиты. Перечень зданий сооружения и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками	Выполняется

		<p>пожаротушения и системами пожарной сигнализации.</p> <p>Требования пожарной безопасности» (пп. 4.1-4.4, п. 4.8, таблица 1, таблица 2, таблица 3); СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</p> <p>Требования пожарной безопасности» (пп. 3.1-3.5, п. 4.1-4.2, п. 4.4, пп. 4.6-4.8, пп. 5.1-5.5, таблица 1, таблица 2); СП 7.13130.2013 «Отопление вентиляция и кондиционирование.</p> <p>Требования пожарной безопасности» (пп. 7.1-7.6). СП 8.13.130.2020 «Система противопожарной защиты. источники наружного противопожарного водоснабжения .</p> <p>Требования пожарной безопасности» п. 5.1, п. 5.2, п. 5.10, п. 5.17 СП 8.13130.2020 (п. 8.8-8.9) СП 10.13130.2020 (п. 1.4) СП 7.13130.2013 (п. 6.1; 6.2; 6.8; 6.9; 6.10(а); 7.1; 7.2(в); 7.12; 7.19; 7.20)</p>	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009: п. п. 14.2, 14.4	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной	ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (п. 2-5;8-10;12;14;16;18;21;26;29;30; 32;36;37;41;42;43;49;50;54; 56;60;	Выполняется

безопасности объекта защиты и противопожарный режим	раздел 18; раздел 19 (п. 395-409; 412); СП 9.13130.2009 (п. 4.1.1;4.1. 8;4.1.11;4.1.27;4.1.28;4.1.32-4.1.34;4 .1.40;4.2.1;4.2.4;4.2.5;4.2.7;4.2.9;4.3. 1-4.3.16;4.4.1;4.5.1;4.5.2); СП 2.13130.2020 (п. 5.2.3;6.7.10;6.7.12)
---	---