

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Сахалинской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)
«20» июня 2024 г.
Регистрационный № 65-08-2024-009976



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №5 г. Охи имени кавалера ордена Мужества Алексея
Викторовича Беляева

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 Г. ОХИ ИМЕНИ
КАВАЛЕРА ОРДENA МУЖЕСТВА АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА БЕЛЯЕВА

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренных федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026500885828

ИНН: 6506007668

Место нахождения объекта защиты:

694496, обл. Сахалинская, р-н. Охинский, г. Оха, ул. Советская, д. 9

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

12.06.1969

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	16

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	5267
1.6.	Объем здания, куб. м	18993
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Системы противодымной защиты - не смонтированы , естественное проветривание требуется.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
	Величина индивидуального пожарного риска составляет 1,74- 10(-7)	
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара 50000 рублей.	
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>	
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.п.4.2,4.3, табл.1, СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты . Ограничение распространения
		Выполняется

		<p>пожара на объектах защиты.</p> <p>Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008г № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности " п.п. 8.1,8.6,8.7, 8.8, 8.9, СП 4.13130.2013 " Системы противопожарной защиты.</p> <p>Ограничение распространения пожара на объектах защиты .</p> <p>Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".</p>	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>ст.87 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.7, 5.4.16, 6, 6.7.10, 6.7.15, таб.6.12, 6.13, СП 2.13130.2020 " Системы противопожарной защиты</p> <p>.Обеспечение огнестойкости объектов защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты".</p>	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>ст.88 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.п.4.1.2, 4.14, 4.1.5, 4..2.1, 4.2.3, 4.2.10, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.4, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, СП 1.13130.2020 " Системы противопожарной защиты.</p> <p>эвакуационные пути и выходы". Не выполняется - Ширина пути эвакуации по лестничным маршрутам в лестничных клетках здания менее</p>	Выполняется

1.35 метра(фактическая ширина марша лестницы 8 (нумерация помещений согласно плана1-го этажа) с первого на третий этаж 1.27, 1.17, 1.13, 1.11, 1,22 м, лестницы 61(нумерация помещений согласно плана 1-го этажа). С первого на третий этаж 1.26, 1.17,1.13,1.11,1.22 м , лестницы 61(нумерация помещений согласно плана 1- го этажа). с первого на третий этаж 1.26, 1.17, 1.2, 1.27, 1.17м, лестницы 23 (нумерация помещений согласно плана 1-го этажа). С первого на второй этаж 1.22, 1.21, 1.29 м, лестницы 1 (нумерация согласно плана первого этажа). Со второго на третий этаж 1.27 и 1.29, 1.22 и 1,2 м) п.4.4.1 а) СП 1.13130.2020; 2. Ширина промежуточных лестничных площадок в лестничных клетках здания в том числе с учетом размещения радиаторов отопления на высоте менее 2.2м. от уровня пола на лестничные клетки менее ширины лестничных маршей (фактическая ширина лестничной площадки лестницы №8(нумерация помещений согласно плана 1-го этажа). 1.03 м, с учетом размещения радиатора 0.89 м, на переходе с первого на второй этаж, 1.1 м, на переходе со второго на третий этаж, ширина лестничной площадки лестницы 61 (нумерация помещений согласно плана 1-го этажа). 1.05 м, с учетом размещения радиатора 0.98м, на переходе со второго на третий этаж, ширина лестничной площадки лестницы 23 (нумерация

		<p>помещений согласно плана 1-го этажа) 1.28 м. на переходе с первого на второй этаж) п.4.4.2 СП 1 . 13130.2020 3. Не предусмотрена перед наружной дверью из лестничной клетки №8 (нумерация помещений согласно плана 1- го этажа).3) горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1.5 ширины полотна наружной двери</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>Ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008г №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Глава 19 Федерального закона от 22.07. 2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п.п. 3.1,3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2,5.3, 5.4, 5.5, раздел 7 табл.2, СП 3. 13130.2009 " Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", раздел 5,6, приложение А СП 484.1311500.2020 " Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты.Нормы и правила проектирования". НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из коридора 3-го этажа №7 без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 метров (нумерация помещений согласно</p>	Выполняется

		плана 3- го этажа) СП 7.13130.2013	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст.80 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.22, 4.1.23, 4.1.29, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.36, 4.1.38, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.11, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.11, 4.3.13, 4.3.16, 4.5.2, 4.5.4, 4.7.2 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», п.п. 5.1, 5.2, 6.1-6.10, приложение А, приложение Б Свод правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», п.п.6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 41, 43, 46 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных приказом МЧС РФ от 12.12.2007г., Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам	Выполняется

противопожарного инструктажа,
требований к содержанию
указанных программ и категорий
лиц, проходящих обучение по
дополнительным

профессиональным программам в
области пожарной безопасности"

Приказ МЧС от 05.09.2021 № 596

Об утверждении типовых

дополнительных

профессиональных программ в
области пожарной безопасности
п.п. 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2,

3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 4 ГОСТ

12.1.004-91 «Пожарная

безопасность. Общие требования».

п.п. 1.2, 3.1.8, 3.1.10, 3.6 ГОСТ

12.2.007.0-75 «Изделия

электротехнические. Общие

требования безопасности». п.п. 1.4,

1.6, 1.7, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.7, 5.8,

5.10, гл.7 ГОСТ 12.0.004-90

«Система стандартов безопасности

труда. Обучение безопасности

труда. Общие положения». п.п. 6.1,

6.1.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.4, 6.4.2-6.4.10,

7.1, 9.2 ГОСТ Р50775-95 «Системы

тревожной сигнализации. Часть 1

Общие требования. Раздел 1.

Общие положения». п.п. 3.1, 3.2,

4.3.1, 4.3.2, 4.4, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1-6.6,

8, 9 ГОСТ Р 50776-95 «Системы

тревожной сигнализации. Часть 1.

Общие требования. Раздел 4.

Руководство по проектированию,

монтажу и техническому

обслуживанию». п.п. 4.1, 4