Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Сахалинской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«25» сентября 2024 г.
Регистрационный № 65-08-2024-016324

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области "Корсаковская центральная районная больница", Инфекционное отделение
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРСАКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026500782274 ИНН: 6504020670

Место нахождения объекта защиты:
694020, обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, г. Корсаков, ул. Серафимовича, зд. 45

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1987
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	575
1.6.	Объем здания, куб. м	2102
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ГН умеренная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей: прибор контроля и управления С2000М; контролер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-2И; Блок сигнально-пусковой С2000-СП1; Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2, Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП34А-01-02; Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3А; Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ"; Аккумуляторная батарея; Резервные источники бесперебойного питания с аккумуляторными батареями РИП-12; Маяк12КПМ1; Кабель сигнальный КСВВнг-LS; кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

Оценка не проводилась			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Возможность ущерба для третьих лиц отсутствует			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Выполняется СП 4.13130.2013: п. 4.3, табл. 1, ст.69 ФЗ Технический регламент о требованиях ПБ от 22.07.2008 № 123; п. 65 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Не выполняется (объектового гидранта нет)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Выполняется СП 4.13130.2013: п.п.7.1, 8.1; ст. 90 ФЗ Технический регламент о требованиях ПБ от 22.07.2008 № 123; п.71,72 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Выполняется СП 4.13130.2013: п.5.2.6; ст. 6.1, 28,52, 57,98, ФЗ Технический регламент о требованиях ПБ от 22.07.2008 № 123; п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности	Выполняется СП 1.13130.2020: п.п.	Выполняется

	людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	4.2.13-4.2.22, 4.3.2-4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4., 4.4.9, 4.4.11, 4.4.16, 4.4.22, 5.1.4, 6.1.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.3.11; п.16,21,23,27,28,36,116 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; ст.2,5,89 ФЗ Технический регламент о требованиях ПБ от 22.07.2008 № 123	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Выполняется СП 4.13130.2013: п.п.7.1-7.3, 7.5, 7.6.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Выполняется СП 3.13130.2009: п.п. 3.3-3.5,4.3, 5.1,5.4, 6.7. СП 484.1311500.2020: п.п. 6.1, 6.2 СП 7.13130.2013: п.8.5; ст.54,83,84 Технический регламент о требованиях ПБ от 22.07.2008 № 123, п. 10.16,48 Постановления правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Выполняется СП 484.1311500.2020: п.п. 6.3.6.6; ст. 2,46,83 Технический регламент о требованиях ПБ от 22.07.2008 № 123	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	Выполняется Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806; Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479: п.п. 2-4, 5-12,	Выполняется

	противопожарный режим	15-17, 21-23, 26,27, 30,31,35,36, 43,48,52, 54-56, 60,65,73, 392-394,397, 403, 407,408,409; ФЗ Технический регламент о требованиях ПБ от 22.07.2008 № 123	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.