Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Сахалинской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«18» февраля 2025 г.
Регистрационный № 65-08-2025-002232

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Универсальный тренировочный спортивный комплекс с ледовой ареной в г. Макарове
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА Г. МАКАРОВА" САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026500915011 ИНН: 6512003573

Место нахождения объекта защиты:
обл. Сахалинская, р-н. Макаровский, г. Макаров, ул. Ленина, зд. 10/1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
08.11.2024
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	3000

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	33681
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пульт контроля и управления «С2000-М», контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ», блок контроля и индикации «С2000-БКИ», контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ», источник бесперебойного питания «РИП-12RS», предназначен для работы в составе ИСО «Орион» для питания извещателей, приборов. РИП-12 RS взаимодействует с пультом С2000М или АРМ «Орион Про», передает данные и получает команды управления по интерфейсу RS-485; извещатель дымовой адресный «ДИП 34-А», извещатель дымовой линейный «ИПДЛ-52», выносное устройство «УВ-ПРД-ПРМ», извещатель тепловой максимальноно-дифференциальный адресный «С2000-ИП-03», извещатель пожарный ручной адресный «ИПР 513-3А», адресный расширитель «С2000-АР1», «С2000-КДЛ» передает состояние устройств и ДПЛС на пульт «С2000М» посредствам интерфейса RS-485. Проектом предусмотрено устройство

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		системы пожаротушения в помещении камеры сухого жара. Оборудование объекта системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 3-го типа. Установлена система внутреннего противопожарного водопровода. На объекте предусматривается система вытяжной противодымной вентиляции из помещения номер 158 - коридор. Объект оснащен первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями ст.60 ФЗ-123

2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
50000.00	

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	№ 123 – ФЗ СП 4 13130.2009.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 – ФЗ СП 4. 13130.2009.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 – ФЗ СП 4. 13130.2009.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 – ФЗ СП 4. 13130.2009.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.4.3.4 СП1.13130.2009. п. 4.2.5 СП1.13130.2009. п.4.2.6 СП 1.13130.2009. п.4.2.7 СП1.13130.2009. п.4.2.8 СП1.13130.2009. п5.2.23 СП1.13130.2009. ГОСТ12.4.026-2015	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 – ФЗ ст.90 СП1.13130.2009	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2009 № 123 – ФЗ СП 3.13130.2009. СП 5.13130.2009.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ СП3.13130.2009. СП5.13130.2009.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.