


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Сахалинской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«15» мая 2025 г.

Регистрационный № 65-08-2025-007073



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида № 11 "Ромашка" г. Южно-Сахалинска

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 11  
"РОМАШКА" Г.ЮЖНО-САХАЛИНСКА

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1056500669367

ИНН: 6501161232

Место нахождения объекта защиты:

обл. Сахалинская, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 306Б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.06.1987

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1131
1.6.	Объем здания, куб. м	140
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Установлена система пожарной и пожарно-охранной сигнализации с выводом на пост круглосуточного пребывания дежурного персонала объекта и трансляцией сигнала «Пожар» на пульт диспетчера ГУ МЧС России по Сахалинской области системой мониторинга пожарной безопасности стационарных объектов ПКП «Мираж». Установлены: система дымоудаления и клапана огнезадерживающие, пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М (1 шт), контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ (5 шт.), блок контрольно-пусковой С2000-КПБ (1 шт), блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ (2 шт.), извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34а-03 (30 шт), извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый С2000-ИПР-03 (88 шт), извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3А (10шт),

		<p>источник вторичного электропитания ИВЭПР 12В/3,5А (2шт), Прибор оповещения Roxton SX-480 (1шт), микрофонная консоль Roxton SX-R31 (1 шт.) , динамики Roxton SX-10 (49 шт), Аккумуляторная батарея, 12В,12А/ч – (6 шт.), источник бесперебойного питания: ИБП UPS 1200 А/ч (1 шт.), оповещатель С2000-ОСТ (табло «Выход» адресный) (70 шт.) На территории пожарных гидрантов не имеется. Ближайший пожарный гидрант расположен вблизи МАДОУ №11 «Ромашка» г.Южно-Сахалинска с северо-восточной стороны возле 25-тиэтажного дома по ул.Ленина д.306 «А» и с южной стороны возле 5-ти этажного дома по ул. Ленина д.312. Имеется 9 пожарных кранов в здании.(1этаж -3 шт., 2 этаж-3 шт , подвал -3 шт).</p>
2.	<p><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	<p>Оценка не проводилась</p>
3.	<p><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	<p>Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 500000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек</p>
4.	<p><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</u></b></p>	

<u>защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 (п. 4.4-4.15)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 (п. 8.7- 8.12)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 (п. 8.1- 8.14)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 (п. 5.2.2; 5.2.6)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 (п. 4.1.1-4.1.7; 4.2.2- 4.2.22; 4.2.24, 4.2.25; 4.3.1-4.3.12; 5.1.1-5.1.4; 5.2.,1-5.1.4; 5.2.1.-5.2.4	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 1.13130.2020 (п. 7.1-7.3; 7.12; 8.1)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 (п. 3.1-3.5; 4; 5; 6 (таблица1); 7 (таблица2) СП 8.13130.2020 (п. 8.8-8.9) СП 7.13130.2013 (п. 6.1; 6.2; 6.8; 6.9; 7.1; 7.2; 7.19; 7.20)	Выполняется

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009 (п. 14.2; 14.4) СП484.1311500.2020 п.5.1-5.22; 6.1-6.2; 6.6 СП485.1311500.2020 П.5.1-5.10; 6.7	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (п. 2-5;8-10;12;14;1618;21;26;29;30; 32;36;37;41;42;43;49;50;54; 56;60; раздел 18; раздел 19 (п. 395-409; 412) СП 9.13130.2009 (п. 4.1.1;4.1.8 ;4.1.11;4.1.27;4.1.28;4.1.32-4.1.34;4. 1.40;4.2.1;4.2.4;4.2.5;4.2.7;4.2.9;4.3. 1-4.3.16;4.4.1;4.5.1;4.5.2) СП 2.13130.2020 (п. 5.2.3;6.7.10;6.7.12)	Выполняется