Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Сахалинской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«16» июля 2025 г.
Регистрационный № 65-08-2025-010991

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
«Детская поликлиника» ГКУЗ «Сахалинский областной противотуберкулезный диспансер»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САХАЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1036500601686 ИНН: 6501074580

Место нахождения объекта защиты:
обл. Сахалинская, г. Южно-Сахалинск, ул. Больничная, д. 46А, к. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
14.07.2014
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	487
1.6.	Объем здания, куб. м	10517
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет

	опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС Автоматическая система пожарной сигнализации Прибор приемно-контрольный «Сигнал-20 П» SMD – 1 шт. Резервированный источник питания «Скат 1200И7» - 3 шт. Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41 М – 198 шт. Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 – 9 шт. Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70, ИП-212-СМ- 257 шт. Извещатель пожарный ручной ИПР-И- 16 шт. Кабель для пожарной сигнализации и оповещения сечением: 1х2х0,75 Лоутокс 21 нг-FRLSLTx -4550 м. Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 – 120м. Аккумулятор 12В-17 А*ч – 3 шт. СОУЭ Система оповещения и управления эвакуацией Оповещатель охранно-пожарный речевой «СонатаМ» - 3 шт. Оповещатель охранно-пожарный речевой «Соната-У» - 38 шт. Табло «Выход» Молния-12 -15 шт. Устройство коммутационное УК-ВК/02- 3 шт. ВПВ внутренний противопожарного водопровод -10ПК. ИПВ наружный противопожарный водопровод – 2 гидранта.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>**	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
100000000			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 "Об утверждении правил противо-пожарного режима в РФ", пункт 65.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СНиП 2.04.02-84 «Водоснабже-ние. Наружные сети и сооруже-ния» пункт 8.16, абзац 3. По-становление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 "Об утверждении правил противо-пожарного режима в РФ", пункт 48 Пожарные гидранты находятся на обслуживание собственников водопроводных сетей.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 "Об утверждении правил	Выполняется

		противопожарного режима в РФ", пункты 71, 72. Федеральный Закон от 22.07.2008 года №123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", пункт 90.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный Закон от 22.07.2008 года №123 ФЗ "Тех-нический регламент о требова-ниях пожарной безопасности", пункты 6.1, 57. Постановление Правительства Российской Фе-дерации от 16.09.2020 года №1479 "Об утверждении пра-вил противопожарного режима в РФ", пункты 13, 15.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 "Об утверждении правил противо-пожарного режима в РФ", пункт 16, подпункт к, пункт 23, 27 подпункт а, в., пункт 36. СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы" пункты 4.1, 4.2.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 "Об утверждении правил противо-пожарного режима в РФ", пункт 17. Федеральный Закон от 22.07.2008 года №123 ФЗ "Технический регламент о тре-бованиях пожарной безопасно-сти", пункт 90.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зда-ний", пункт 6.1. НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматиче-скими установками пожароту-	Выполняется

	эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	шения и автоматической пожар-ной сигнализацией", пункт 14, приложение 1, таблица 1, пункт 9, 4. НПБ 104-03 "Проектирова-ние систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружени-ях", пункт 4.1, таблица 2, строка 15. Федеральный Закон от 22.07.2008 года №123 ФЗ "Тех-нический регламент о требова-ниях пожарной безопасности", пункт 54, 86.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	НПБ 104-03 "Проектирование систем оповещения людей о по-жаре в зданиях и сооружениях", пункты 3.3, 3,27. СП 5.13130.2009 "Установки по-жарной сигнализации и пожаро-тушения автоматические", пунк-ты 13.14.5, 17.2а. Постановление Правительства Российской Фе-дерации от 16.09.2020 года №1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ", пункты 16е, 10, 50, 54, 55.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 "Об утверждении правил противо-пожарного режима в РФ", пункты 2, 2.1, 3,4,5, 11,12,16 б, з, 17.1, 18, 35, 43, 60, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 400, 403, 407, 408, 409. Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к со-держанию указанных программ и категорий	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.