

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Свердловской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«29» апреля 2022 г.

Регистрационный № 66-08-2022-005258



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 116

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 116**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026602324132

ИНН: 6658064981

Место нахождения объекта защиты:

620102, обл Свердловская, г Екатеринбург, ул Серафимы Дерябиной, Строение 17а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1976

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2755

1.6.	Объем здания, куб. м	12										
1.7.	Количество этажей	3										
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность										
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	пожарной сигнализации система оповещения людей о пожаре										
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">не проводилась</p>											
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">отсутствует</p>											
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Федеральный закон РФ от 22.07.2008г.№ 123-ФЗ ст.4 ч.4,ст.69. СП 4.13130.2013: п.4.1., п.4.3., п.4.4., п.4.15.,таблица 1 ПП РФ от 16.09.2020 №1479 п. 65</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное</td> <td>Федеральный закон РФ от</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон РФ от 22.07.2008г.№ 123-ФЗ ст.4 ч.4,ст.69. СП 4.13130.2013: п.4.1., п.4.3., п.4.4., п.4.15.,таблица 1 ПП РФ от 16.09.2020 №1479 п. 65	Выполняется	4.2. Наружное	Федеральный закон РФ от	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется										
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон РФ от 22.07.2008г.№ 123-ФЗ ст.4 ч.4,ст.69. СП 4.13130.2013: п.4.1., п.4.3., п.4.4., п.4.15.,таблица 1 ПП РФ от 16.09.2020 №1479 п. 65	Выполняется										
4.2. Наружное	Федеральный закон РФ от	Выполняется										

	противопожарное водоснабжение	22.07.2008г.№ 123-ФЗ: ст.4 ч.4, ст. 62, ст. 68 ч. 1-3, ст. 90 ч.1 п.3. СП 8.13130.2020: п. 4.1., п. 5.1., п.5.2. ПП РФ от 16.09.2020 №1479 п.48.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон РФ от 22.07.2008г.№ 123-ФЗ ст.4 ч.4., ст.90 ч.1,п.1. СП 4.13130.2013: п.8.6., п.8.7., п.8.8., п.8.9., п. 8.13. ПП РФ от 16.09.2020 №1479: п. 71, п. 72.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон РФ от 22.07.2008г.№ 123-ФЗ: ст.4 ч. 4, ст.57, ст. 58, ст.87, ст. 88, ст.137. СП 2.13130.2020 :п.4.1.п.5.3.4.,п .5.4.3.,п5.4.5,п 6.7.10. таблица 6.12. ПП РФ от 16.09.2020 №1479: п. 15.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон РФ от 22.07.2008г.№ 123-ФЗ: ст.4 ч.4, ст.5, ст.6, ст.48, ст.49,ст.50, ст.51, ст.52,ст.53, ст.54,ст.55,ст.57, ст.58, ст. 59, ст.60, ст.62, ст. 63, ст.79, ст.89. СП 2.13130.2020: п.4.2.3, п.4.2.4, п. 4.2.5, п.4.2.7, п. 4.2.9, п.4.2.10, п.4. 2.13, п. 4.2.14, п. 4.2.15, п. 4.2.16, п.4.2.17, п. 4.2.18, п.4.2.19, п. 4.2.20, п.4.2.21, п. 4.2.22,п. 4.2.24, п. 4.3.1, п. 4.3.2- п. 4.3.8, п. 4.3.12, п. 4.4.1-4.4.4, п.4.4.6, п.4.4.7, п.4.4.12, п. 5.1.2, п. 5.1.3, п. 5.1.4, п. 5.2.1, п.7.1.1, п. 7.1.3, п.7.1.4. ПП РФ от 16.09.2020 №1479: п. 16, п. 23, п.26, п. 27.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 2.13130.2009: п.1.1, п.1.2, п.3.1.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	Федеральный закон РФ от 22.07.2008г.№ 123-ФЗ: ст.4 ч.4, ст.81- ст.84, ст.86, глава 14. СП 2.13130.2009: п. 3.1- п. 3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.4.8, п.5.1, п. 5.3, разделб,раздел 7, таблица 2 п.1. СП	Выполняется

	оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	5.13130.2009: п. 1.2, раздел 13, раздел 14, раздел 15, раздел 17, приложение А. СП 8.13130.2009: п.4.1, п. 5.1, п. 5.2. СП 10.13130.2009:п.4.1.1, п.4.4.5, п.4.1.7. ПП РФ от 16.09.2020 №1479: п. 49, п. 54, п. 55,п. 56.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон РФ от 22.07.2008г.№ 123-ФЗ: ст.4 ч.4, ст.81- ст.84, ст. 91, ст. 103. СП 5.13130.2009: п. 14.1- п. 14.4. СП 6.13130.2013: п. 4.1- п. 4.3, п. 4.8, п. 4.9, п. 4.14. ПП РФ от 16.09.2020 №1479: п. 54.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон РФ от 22.07.2008г.№ 123-ФЗ: ст.4 ч. 4, ст.6, ст. 106, ст. 107. СП 3.13130.2009: п. 5.1 п. 5.3 п. 5.4, п. 5.5. СП 4.13130.2013: п. 5.1.2. СП 9.13130.2009: п. 4.1.1, п. 4.1.23, п. 4.1.32, п. 4.1.33, п. 4.1.35, п. 4.2.1- п. 4.2.5, п. 4.2.7, п. 4.2.8. СП 12.13130.2009: п. 4.1- п. 4.3, п.5.1. ПП РФ от 16.09.2020 №1479: п. 3, п.4, п.9, п.11, п.12, п. 15, п. 16, п.17, п. 21, п. 22, п. 26- п.29, п. 31, п. 32, п. 35 - п. 37, п.48 - п.50, п. 54, п. 60, п. 73, п. 392- п.394, п.397, п.400, п.406, п.407, п.409, п.413. ГОСТ 12.4.026-2015: п.4.1, п.4.3, п. 6.1.4, п. 6.2.1, п.6.2.7, п.6.3.4. ГОСТ Р 12.2.143-2009: п. 6.2.1, п. 6.2.3, п. 6.2.4, п. 6.2.5, п. 6.2.7, п. 6.2.10. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007г. № 645:п. 2, п. 4, раздел II «Противопожарный инструктаж».	Выполняется