

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Свердловской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«15» июня 2022 г.

Регистрационный № 66-08-2022-007933



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования  
"Детская школа искусств № 5"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования  
"Детская школа искусств № 5"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1036604801298

ИНН: 6663029615

Место нахождения объекта защиты:

620091, обл Свердловская, г Екатеринбург, ул Стачек, Дом 70

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

25.02.1958

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	368

	здания, кв. м							
1.6.	Объем здания, куб. м	3432						
1.7.	Количество этажей	3						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ, наружный противопожарный водопровод						
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара 0 руб. 00 коп.</p>							
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (в редакции от 30.04.2021 № 117 ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - статья 4 часть 4</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (в редакции от 30.04.2021 № 117 ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - статья 4 часть 4	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется						
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (в редакции от 30.04.2021 № 117 ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - статья 4 часть 4	Выполняется						

		СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. -приложение 1*, табл.1	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (в редакции от 30.04.2021 № 117 ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - статья 4 часть 4 СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. - табл. 6; п. 8.16	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (в редакции от 30.04.2021 № 117 ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - статья 4 часть 4 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. приложение 1*, п.2*	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (в редакции от 30.04.2021 № 117 ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - статья 4 часть 4 СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы (введение в действие с 01.01.1987г по 01.01 1998г) - п.1.1, табл.1; 1.5; 2.2; 2.3; 2.10; 3.2 (абзац 4); 3.4 (абзац 2); 3.10; 3.12 СНиП 2.08.02-85 Общественные здания и сооружения (введение в действие с 01.07.1986г. по 01.01.1990г.) - пункты 2.2; 3.1, табл.2; 3.27 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений - пункты 5.18* табл.4*; 5.19, табл.5*; 7.8; 7.9; 7.11	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (в редакции от 30.04.2021 № 117 ФЗ)	Выполняется

	<p>пожара, эвакуационные пути и выходы</p>	<p>"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - статья 4 часть 4 СНиП 2.08.02-85 Общественные здания и сооружения (введение в действие с 01.07.1986г. по 01.01.1990г.) - пункты 2.8; 3.8, табл.6; 3.10; 3.14; 3.19 (абзац 1, 2) СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы ( введение в действие с 01.01.1987г по 01.01 1998г) - п. 4.3; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.10; 4.11 (абзац 2); 4.12 (абзац 1); 4.14; 4.15 (абзац1); 4.21 (абзац 1) СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями № 1,2) -пункт 6.13* (абзац 1); 6.14 (абзац 2); 6.18 (абзац 1,2,3); 6.25*; 6.29 (б); 6.34* (абзац.1); 6.35 (абзац.1) ГОСТ Р12.2.143-2009 Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля (с Изменением № 1) - пункты 4.5.1; 6.2.1; 6.2.3; 6.2.4; 6.2.5; 6.2.6; 6.2.7; 6.2.8; 6.2.9; 6.2.10. ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправками, с Изменением № 1) - пункты 6.1.4; 6.1.6; 6.2.1;6.2.2 (абз.2); 6.2.8; 6.2.9.</p>	
4.6.	<p>Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (в редакции от 30.04.2021 № 117 ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" -статья 4 часть 4; - статья 90 , часть 1 (п/п 1,3) СНиП 2.07.01-89* Градостроительство.</p>	<p>Выполняется</p>

		<p>Планировка и застройка городских и сельских поселений. приложение 1*, п. 2* СНиП 21-01-97*</p> <p>Пожарная безопасность зданий и сооружений - пункт 8.4* (абзац 3) СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. - табл. 6; п. 8.16</p>	
4.7.	<p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>З от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (в редакции от 30.04.2021 № 117 ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - статья 83 части 1, 5, 6, 9 - статья 84 части 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением № 1) - пункты 13.13.1; 13.13.2* (п/п1); 13.14.5; 13.14.6; 13.14.7; 13.15.7; 15.1; 15.3, 16.2; приложение А, табл. А.1 (п. 9), приложение М, Н СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. - пункты 3.4; 3.5; 4.1; 4.3; 4.4; 4.8; 5.1; 5.2; 5.3; 5.5; табл. 1, 2. СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. - табл. 6; п. 8.16</p>	Выполняется
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (в редакции от 30.04.2021 № 117 ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - статья 83 часть 4, 7 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации</p>	Выполняется

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением № 1) -пункты 14.1; 14.4 (абз.3) СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. - пункт 3.3 (абзац 1)	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» ( с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2021г. № 766) - пункты 2; 3; 4; 5; 9; 10; 11 (абз.1, 2); 12; 14; 15; 16; 18; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 30; 32; 35; 36; 37 (абзац 1); 54; 55; 56; 60; 286; 288; 293; 372; 392; 393; 394; 395; 397; 400; 406; 407; 409; 413; приложения 1, 5	Выполняется