

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Свердловской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«03» октября 2022 г.

Регистрационный № 66-08-2022-013624



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  
№ 11»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  
№ 11»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1036600290154

ИНН: 6606012728

Место нахождения объекта защиты:

624096, обл Свердловская, г Верхняя Пышма, ул Машиностроителей, Строение 4А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.04.1983

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций						
1.4.	Высота здания, м	6						
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1542						
1.6.	Объем здания, куб. м	13598						
1.7.	Количество этажей	2						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ - 3 типа; внутренний противопожарный водопровод (9 ПК, требуемый расход воды: 1х 2,5 л/с); наружный противопожарный водопровод (2 ПГ в радиусе 200м)						
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчетное значение уровня пожарного риска в здании объекта защиты составляет 0,0002110-6 &lt; 110-6 (Отчет по расчету индивидуального пожарного риска, приложение № 1)</p>							
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Так как отсутствуют арендные отношения и противопожарные разрывы между зданием детского сада и другими зданиями соответствуют требованиям табл.10 СНИП-П-60-75*, то возможный ущерб имуществу третьих лиц отсутствует</p>							
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не						

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (с изменениями на 14.07.2022г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - статья 4, часть 4 СНиП- II-60-75* Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов (с 11.09.1975 по 01.01.1990) - пункты 5.23, табл.10; 6.4 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» ( с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2021г. № 766) - пункты 65; 73	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (с изменениями на 14.07.2022г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - статья 4, часть 4 СНиП II-31-74* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (введен в действие с 01.07.1976 до 01.01.1985) - пункты 3.13, табл.10 (примечание б), табл.11; 8.17 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» ( с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2021г. № 766) - пункт 48	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (с изменениями на 14.07.2022г.) "Технический регламент о	Выполняется

		<p>требованиях пожарной безопасности" - статья 4, часть 4  СНиП- II-60-75* Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов (с 11.09.1975 по 01.01.1990) - пункт 9.56 (абзац 2,3,4) Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» ( с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2021г. № 766) - пункты 71, 72</p>	
4.4.	<p>Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности</p>	<p>СНиП II-2-80 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений. (введение в действие с 01.01.1982г. по 01.01.1987г., с Изменениями, утв. постановлением № 286 от 30.11.1982г.) - пункты 2.2, табл.1; 2.8; 2.9 (абзац 2,4); 3.6; 3.8; 3.10; 3.11; 3.13. СНиП II-64-80 Детские дошкольные учреждения. Нормы проектирования. (введение в действие с 01.01.1982г. по 01.06.1987г.) - пункты 3.1; 3.4; 3.8 (абзац 1, 3); 3.16, табл. 2; 3.28; 3.42; 3.53 (абзац 2); 3.57 (абзац 2); 3.59; 3.60; 3.62; 3.63 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям - пункт 5.2.6 (подтвержден отчетом по расчету индивидуального пожарного риска, Приложение 1) ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (с изменениями на 14.07.2022г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - статья 4, часть 4 -</p>	Выполняется

		<p>статья 87, части 1, 2, 3, 5, 6, 11 - статья 88, части 1, 3, 6, 7, 8, 9, 19 - статья 134, часть 5 - статья 137, части 1, 2, 4, 5 - приложение, табл. 21, 22, 24 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2021г. № 766) - пункт 15</p>	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>СНиП II-2-80 (с Изменениями, утв. постановлением № 286 от 30.11.1982г.) Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений. - пункты 4.2; 4.3 (абзац 1); 4.5; 4.6 (абзац 4,5); 4.7; 4.8; 4.9(абзац 2, примечания 1,2,3); 4.10. СНиП II-64-80 Детские дошкольные учреждения. Нормы проектирования. (введение в действие с 01.01.1982г. по 01.06.1987г.) - пункты 3.17; 3.18; 3.19; 3.21; 3.23; 3.29 (абзац 1,2); 3.32. (абзац1); 3.38 СП1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. - пункты 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7; 4.3.4; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.4; 5.2.14; 5.2.15; 5.2.5 (подтверждены отчетом по расчету индивидуального пожарного риска, Приложение 1) ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (с изменениями на 14.07.2022г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - статья 4, часть 4 - статья 89, части 3 (п/п 2 (б)), 11 - статья 134, части 6 - приложение, табл. 28 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 « Об утверждении Правил</p>	Выполняется

		противопожарного режима в РФ» ( с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2021г. № 766) - пункты 23; 26; 27; 31; 36; 37	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (с изменениями на 14.07.2022г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". - статья 4, пункт 4; - статья 76; - статья 90 (пункт 1, п/п 1, 2, 3). СНиП- II-60-75* Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов (с 11.09.1975 по 01.01.1990) - пункт 9.56 (абзац 2,3,4) СНиП II-30-76* Внутренний противопожарный водопровод и канализация зданий (введен в действие с 01.07.1976 до 01.01.1985) - пункты 3.10, табл.5; 3.16; 4.2.2; 4.23; 4.24 (абзац 1,2) СНиП II-31-74* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (введен в действие с 01.07.1976 до 01.01.1985) - пункты 3.13, табл.10 (примечание б), табл.11; 8.17 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» ( с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2021г. № 766) - пункты 26; 48; 49; 50; 71; 72	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (с изменениями на 14.07.2022г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". - статья 4 часть 4; -	Выполняется

пожаротушения,  
оповещения и управления  
эвакуацией, внутренний и  
наружный  
противопожарные  
водопроводы)

статья 83 части 1, 5, 6, 9 - статья 84  
части 1 (п/п 1, 3), 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11  
СНиП II-64-80 Детские  
дошкольные учреждения. Нормы  
проектирования. (введение в  
действие с 01.01.1982г. по  
01.06.1987г.) - пункты 4.1; 6.8 СП  
5.13130.2009 Системы  
противопожарной защиты.  
Установки пожарной сигнализации  
и пожаротушения автоматические.  
Нормы и правила проектирования  
(с Изменением № 1) - пункты  
13.13.1; 13.13.2 (п/п 1); 13.14.5;  
13.14.6; 13.15.7; 15.1; 15.3, 16.2;  
приложение А, табл. А.1 (п. 9),  
приложение М, Н - табл. А4 п. 8  
(подтвержден отчетом по расчету  
индивидуального пожарного риска,  
Приложение 1) СП 3.13130.2009  
Системы противопожарной  
защиты. Система оповещения и  
управления эвакуацией людей при  
пожаре. Требования пожарной  
безопасности. - пункты 3.4; 3.5; 4.1;  
4.3; 4.4; 4.8; 5.1; 5.3; табл.1, 2 ( п.1)  
СП 6 13130.2009 Системы  
противопожарной защиты.  
Электрооборудование. Требования  
пожарной безопасности. -пункты  
4.1; 4.2; 4.3; 4.5; 4.6; 4.13 ГОСТ Р  
54101-2010 Средства и системы  
обеспечения безопасности.  
Техническое обслуживание и  
ремонт. - пункты 4.1; 4.2; 4.3; 4.4;  
4.5.2; 5.1.6; 5.1.7; 5.2.3;  
Приложение А, Б СНиП II-30-76\*  
Внутренний противопожарный  
водопровод и канализация зданий  
(введен в действие с 01.07.1976 до  
01.01.1985) - пункты 3.10, табл.5;  
3.16; 4.2.2; 4.23; 4.24 (абзац 1,2)  
ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ Пожарная

		<p>техника для защиты объектов.</p> <p>Основные виды. Размещение и обслуживание. пункты 2.4.6; 2.5.2; 2.5.3; 2.5.4 СНиП II-31-74*</p> <p>Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (введен в действие с 01.07.1977 до 01.01.1985) - пункты 3.13, табл.10 (примечание 6), табл.11; 8.17 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» ( с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2021г. № 766) - пункты 48; 49; 50(абзац 1, 2); 54; 55; 56</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (в редакции от 30.04.2021 № 117 ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - статья 83 часть 4, 7</p> <p>СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением № 1) -пункты 14.1; 14.4 (абз.3) СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. - пункт 3.3 (абзац 1)</p> <p>СП 7.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности - пункт 6.24 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (</p>	Выполняется

		с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2021г. № 766)	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	<p>Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» ( с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2021г. № 766) - пункты 2; 3; 4; 5; 9; 10; 11 (абз.1, 2); 12; 14; 15; 16;17; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 30; 31; 32; 35; 36; 37 (абзац 1); 41 (п/п б, г); 42; 43; 48; 49; 50 (абзац 1, 2); 54; 55; 56; 60; 65; 71; 72; 73; 286; 288; 293; 372; 392; 393; 394; 395; 397; 400; 406; 407; 409; 413;</p> <p>приложения 1, 5 ГОСТ 34428-2018 "Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия. -пункты 9.3.9.2; 9.3.9.3; 9.3.9.4; 9.3.9.5; 9.3.9.6; 9.3.9.7; 9.3.9.10; 9.3.9.11; 9.3.9.12; 9.3.9.13 ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправками, с Изменением № 1) - пункты 6.1.4; 6.1.6; 6.2.1;6.2.2 (абз.2); 6.2.8; 6.2.9. ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний - пункты 5.6; 5.7; 5.8; 5.9; 5.10; 5.11; 6.1.4 Приказ МЧС</p>	Выполняется

		<p>РФ от 18.11.2021г. "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, про программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" - пункты 1; 2; 3; 5; 6; приложения 1; 2; 3</p>	
--	--	--	--