

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Свердловской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«16» ноября 2022 г.

Регистрационный № 66-08-2022-015851



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №
36 "Радуга"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №
36 "Радуга"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1116621000110

ИНН: 6621017953

Место нахождения объекта защиты:

624194, обл Свердловская, р-н Невьянский, г Невьянск, ул Ленина, Дом 30 к. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1978

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	670
1.6.	Объем здания, куб. м	6168
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>АПС (оборудование НВП «Болид»): пульт контроля и управления С2000-М, интерфейсная линия RS-485, резервные источники питания РИП-12, извещатели: ДИП-34А-03, С2000-ИП-03, ИПР-513-3АМ, приборы управления оповещением «Октава-100Ц», световые оповещатели «Молния-12», речевые оповещатели АС-3, дублирующий сигнал – посредством ППК ОКО-3-А-01-П-170-2 - система оповещения «Октава-100» - выносное устройство служебной связи с пультом управления ВПУ-16 - оповещатели пожарные речевые «Октава». Система противодымной защиты - отсутствует Система пожаротушения нет - отсутствует Внутренний противопожарный водопровод отсутствует. Имеется 1 наружный гидрант.</p>
2.	<p><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются</p>	

	расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- пункты 4.1, 4.3-4.5, 4.14, 5.2, 7.1, 8 СП 4.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. - пункт 65 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" - ст. 20, 34, 37, 38 Федеральный закон от 21.12.1994г. N 69-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) - ст. 4, 6, 69 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008г. N 123-ФЗ	Выполняется

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>- пункты 1.2, 9, 10 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности - пункт 48, 71, 75 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" - ст. 20, 34, 37, 38 Федеральный закон от 21.12.1994г. N 69-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) - ст. 4, 6, 62, 68 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008г. N 123-ФЗ</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>- пункты 4.1, 4.3, 4.12, 4.15, 7.1, 8.1, 8.6, 8.7, 8.9 СП 4.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. - пункт 71, 72 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479"Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" - ст. 20, 34, 37, 38 Федеральный закон от 21.12.1994г. N 69-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) - ст. 4, 6, 63, 90 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008г. N 123-ФЗ</p>	Выполняется

4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>пункт 5.2, 6.6, 6.7 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты - пункты 4.1, 4.3, 5.2 СП 4.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. - пункт 16, 23, 25 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" - ст. 20, 34, 37, 38 Федеральный закон от 21.12.1994г. N 69-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) - ст. 4, 6, 28, 29, 30, 31, 80, табл. 21, 22, Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008г. N 123-ФЗ</p>	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>- пункты 4.1-4.4, 7.12.1-7.12.20 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы - пункт 1-69, 73, раздел XVIII, XIX Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" - ст. 20, 34, 37, 38 Федеральный закон от 21.12.1994г. N 69-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) - ст. 4, 6, 9, 27,</p>	Выполняется

		51-54, 57-60, 64, гл.10, 11 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008г. N 123-ФЗ	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	- пункты 7.1-7.17 СП 4.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. - пункты 4.2.1 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы - пункт 26, 48, 71, 72, 393, 394 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479"Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" - ст. 20, 34, 37, 38 Федеральный закон от 21.12.1994г. N 69-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) - ст. 90 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008г. N 123-ФЗ	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с изменениями № 1, 2); - раздел 4 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами	Выполняется

		<p>пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности –ст. 6, п. 7.1, 7.2, приложение АСП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования –ст. 3, 4, 5 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; – раздел 5, 8, 10, СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности - п. 54, 55 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" - ст. 20, 34, 37, 38 Федеральный закон от 21.12.1994г. N 69-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) - ст. 46, 51, 54, 62, 83-85, 90, 103 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008г. N 123-ФЗ</p>	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого	–пункты 6.1.1-6.1.6, 6.2.1-6.2.16, табл. А.1 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования -	Выполняется

	<p>направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>табл.1,2,3СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации.</p> <p>Требования пожарной безопасности - п. 13, 14, 17, 26-27, 29, 37, 41, 43, 54, 55 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" - ст. 20, 34, 37, 38 Федеральный закон от 21.12.1994г. N 69-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) - ст. 4, 6, 54, 78, 82, 83, 91, 103 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008г. N 123-ФЗ</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>- пункты 1.1-1.9, 2.1-2.4, 3.1-3.7, 4, ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ приказ МЧС России от 18.11.2021г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую и служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» п.1-6, приложение №1, 2, 3 – пункты 2-19, 21-37, 41-43, 48-56, 60, 65, 67, 70-73, 88-92, 392-394,</p>	Выполняется

	395-413, приложения 1 и 2 постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; – раздел 4 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации	
--	---	--