

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Свердловской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«26» декабря 2022 г.

Регистрационный № 66-08-2022-018247



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Уральский промышленно-экономический техникум»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Уральский промышленно-экономический техникум»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1106600001859

ИНН: 6674356639

Место нахождения объекта защиты:

624261, обл Свердловская, г Асбест, ул Садовая, Строение 11

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

09.02.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1581

	здания, кв. м							
1.6.	Объем здания, куб. м	8934						
1.7.	Количество этажей	2						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система пожарной сигнализации ППКП С-2000-4 2. Система оповещения и управления эвакуацией ИП-212-41М ИП212-45 ИП-103-5 ИПР-3-СУМ ИПР-513-10 Спектрон-201 Маяк-12 КП 3. Внутренний пожарный водопровод-нет, наружный противопожарный водопровод-пожарный гидрант по ул. Садовой напротив д.85 по ул. Уральская (угол улиц Уральская-Садовая)						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара не оценивается в связи с отсутствием арендных и имущественных отношений с третьими лицами.</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов</th> <th>Сведения о выполнении</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении			
Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении						

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Глава.16 ст. 69 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила о противопожарном режиме в РФ» п.62,63,65 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Глава 4 п.4.3, 4.4	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Свод правил СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности Глава 8	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты Пункт 8.1, 8.6, 8.7,8.9 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Раздел II Глава 14 ст.63 п.6	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Раздел I, глава I, ст.5 Раздел III глава 19 ст.87,88,89 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты Глава 4,	Выполняется

		п.4.1, 4.12, 4.19	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Раздел I, глава 14 ст. 53; Раздел III глава 19 ст. 89 СП.1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Раздел 4 п.4.3 ПП РФ от 16.09.2020 г.№ 1479 «Правила о противопожарном режиме в РФ» Гл.I п.21, п.23, п.26, п.27, п.28, п.36, п.37	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Раздел III глава 18 ст. 90	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" раздел I глава 2 ст.5,6, глава 14 ст.51-60, ст.62,63,64 ПП РФ от 16.09.2020 г.№ 1479 «Правила о противопожарном режиме в РФ» Гл. I п.10, п.16, п.21, п.26, п.54, п.55, п.56, п.60	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Раздел III глава 19 статья 83 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты Глава.6	Выполняется

	пожара и ограничение его развития	п.6.1, 6.3,6.4,6.5, 6.6. Глава7, п.7.2 Приложение А.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Раздел I глава 1 ст.5 СП.12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность Глава 2	Выполняется