

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Свердловской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«08» февраля 2023 г.

Регистрационный № 66-08-2023-001706



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Публичное акционерное общество "Ревдинский завод по обработке цветных
металлов"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ПО
ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026601641626

ИНН: 6627000770

Место нахождения объекта защиты:

623280, обл Свердловская, г Ревда, ул Комбинатская, Здание 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1969

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	75366

1.6.	Объем здания, куб. м	1061120
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ГН умеренная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре 1-го типа, внутренний, наружный противопожарный водопровод, система автоматического пожаротушения в маслоподвалах.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Величина индивидуального пожарного риска для ПАО «РЗ ОЦМ» составляет $1,4 \cdot 10^{-5}$, что не превышает одной десятичной в год и соответствует требованиям части 3 статьи 93 Федерального Закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», при этом должны быть предусмотрены меры по обучению персонала действиям при пожаре и по социальной защите работников, компенсирующие их работу в условиях повышенного риска. Величина индивидуального пожарного риска в результате воздействия опасных факторов пожара на Объекте для людей, находящихся в селитебной зоне вблизи Объекта составляет 0,00 (отсутствует), что не превышает одну стомиллионную в год и соответствует требованиям части 4 статьи 93 Федерального Закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Величина социального пожарного риска воздействия опасных факторов пожара на Объекте для людей, находящихся в селитебной зоне вблизи Объекта составляет 0,00 (отсутствует) не превышает одну десятичную в год и соответствует требованиям части 5 статьи 93 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Пожарный риск не превышает допустимых значений.	
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба)	

	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
В случае возникновения ущерба имуществу иных третьих лиц в зданиях и на территории объекта, возмещение понесенного ущерба будет осуществляться в рамках действующего законодательства РФ			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1. ст. 69; ст. 4. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 4.1 п. 4.3, п. 4.4., п. 4.12, п. 4.15, табл. 1, п. 5.1. Общие требования к объектам жилого и общественного назначения. п.5.1.2; 5.6. Требования к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф4 п. 5.6.2; 6 Требования к объектам производственного и складского назначения класса функциональной пожарной опасности Ф5 п. 6.12, табл. 3. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 15.1; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №	Выполняется

		1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 65, п. 71, п. 73.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4 ч. 4 ст. 62, ст. 68; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4, п.5.1, табл. 2, табл.3, п. 8.5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 48, п. 49.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4., ст. 98, ч. 1.п. 1 ст.90. Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 8.1, п. 8.6, п. 8.7, п. 8.8, п. 8.9. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 71, п. 72.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

	огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	безопасности» ст. 4, ст. 57, ст. 58, ст. 59, ст. 87, ст. 88, ст. 137, табл. 22. СП2.131.30.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты п.5.2.4, п. 5.2.6, п. 5.2.7, п. 5.3.5, п. 5.4.4, п. 5.4.20, п. 6.1.1, п. 6.2.1, п. 6.7.1. Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 4.1, п.5.5.2, п.5.5.7, п.6.1.1., п. 6.2.1, п. 6.1.37, п. 6.1.38, п. 6.1.39, п. 6.1.41, п. 6.1.42, п. 6.1.45, п. 5.6.2, п. 5.6.4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 13,15.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ст.5, ст.48, ст.49, ст.50, ст.51, ст.52, ст.53, ст.54, ст.55, ст.57, ст.60, ст.62, ст.63, ст.79, ст.89. Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.1.2, п. 4.2.2., п. 4.2.3, пп. 4.2.7-4.2.24, пп. 4.3.1-4.3.12, пп. 4.4.1-4.4.12; 7. Общественные здания - объекты классов функциональной пожарной опасности Ф.1.2, Ф2, Ф3, Ф4 п.7.1, п.7.1.2, п.7.1.3, п.7.1.4, п.7.1.5, 8. Здания производственного и складского назначения (класс функциональной пожарной	Выполняется

		опасности Ф5) и наружные установки п.8.1.1., п. 8.1.2, п.8.1.8 8.2. Производственные здания и сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские п.8.2.2., п.8.2.4, п.8.2.6, п.8.2.7, п. , п. 8.2.10 8.3. Складские здания и сооружения, книгохранилища, архивы, складские помещения п.8.3.2, п.8.3.3., 8.4. Стоянки автомобилей п. 8.4.1, 8.4.5, п. 8.4.6, 9. Пожарная безопасность маломобильных групп населения п.9.1.1, п.9.1.2, п.9.1.3, 9.3. Требования к эвакуационным путям и выходам, п. 9.3.1, п. 9.3.3, п. 9.3.6, п. 9.3.8, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». п. 14, п.16 («д», «е», «ж»), п. 23, п. 26, п. 27, п. 28, п. 36, п. 37, п. 103, п. 107	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.22. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ст. 90; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. 7.1, п. 7.6, п. 7.16. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 26, п.	Выполняется

		71, п. 72.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 54, ст. 56, ст. 82, ст. 83, ст. 84, ст. 85, ст. 86, ст. 91; Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» пп.3.1-3.5, пп.4.1-4.8, пп.5.1.-5.5, раздел 6, раздел 7 табл.2; Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 13 Системы пожарной сигнализации пп.13.1.1-13.1.12, пп.13.3.1-13.3.3, пп.13.13.1-13.13.3, пп.13.14.1-13.14.3, пп.13.14.1-13.14.3, п.13.15.3, пп.13.15.13-13.15.21, пп.14.1-14.5, пп.15.1-15.10, пп.16.1-16.4, пп.17.1-17.4, Приложение А; СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной безопасности" п.4.1, п.6.1- 6.24, п.7.2, п.7.3, п.7.4, п.7.5; Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п 5.1, 5.2; СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной	Выполняется

		безопасности» п. 6.1.1-6.1.6, п. 6.2.1, п. 7.7, п. 12.1, п. 15.1.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 54, ст. 56, ст. 83, ст. 84 ст.91, ст.103, ст.104. Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» пп.13.3.1-13.3.3, п.13.3.7, п.13.13.1, п.13.14.1, п.13.14.2, пп.14.1- 14.6. Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 3.3, п.3.5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Глава 1: ст.5 пп.1-4, ст.6 пп.1-3, п.5, п.6; Глава 13: ст.48 пп.1-3, ст.49 пп.1-11, ст.50 пп.1-10, Глава 14 ст.51 пп.1-4, ст.52 пп.1-10, ст.53 пп.1-3, ст.54 п.1, п.2, ст.55 пп.1-3, ст.56 пп.1-4, ст.57, п.1, ст.58 п.1, п.2, ст.59 пп.1-4, ст.60 пп.1, п.2 ст.62 п.1, ст.63 пп.1-9, ст.64 пп. 1-6; Глава 16: ст.69 п.1, п.2; Глава 18: ст.80 пп.1,2, ст.81 пп.1-4, ст.82 пп. 1-13, ст.83 пп.1-10, ст.84 пп.1-12, ст.85 пп.1-9, ст.86 пп.1-3, ст.87 пп.1-7, п.11, ст.88	Выполняется

	п.1,п.2,п.3,п.7,п.8,пп.12-16,п.19, ст.89 пп.1-15,ст.90 п.1,п.2; Глава 20 Общие требования пожарной безопасности к производственным объектам ст.93 п.1, п.2, глава 24: ст.105 пп.1-3, ст.106 п.1,п.2, ст. 142 пп.1-6,ст.143 п.1-4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 6, п.9.п.11 п.12, п.13, п.14, п.15, п.16, п.17, п. 21, п.22, п.23, п. 24, п.25, п. 26, п.27, п. 28, п. 29, п. 30 ,п. 32, п. 35, п. 36, п. 37,п. 41, п.42, п.43, п. 48, п. 49 п. 50, п. 51, п. 54, п. 55, п. 56, п. 60, п.73п. VII. Объекты организаций торговли п.103, п.104, п.105, п.106, п.107п.110; IX. Производственные объекты п.121, п.122, п.123, п.132, п.134; XIV. Объекты хранения п.286, п.288, п. 289, п.293; XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности п.392, п.393, п.394; XIX. Обеспечение объектов защиты первичными средствами пожаротушения п. 395, п. 397, п. 400 п. 406 п.407 п.409, Приложение № 1	
--	---	--