Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Свердловской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«09» февраля 2023 г.

Регистрационный № 66-08-2023-001836

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Автономная некоммерческая организация научно-практическое социально-педагогическое объединение "Благое Дело"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Автономная некоммерческая организация научно - практическое социально - педагогическое объединение "Благое Дело"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1056605234620 ИНН: 6674159119

Место нахождения объекта защиты:

624170, обл Свердловская, р-н Невьянский, пгт Верх-Нейвинский, ул Просвещения, Дом 51а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1965

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор,

		офисов
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	341
1.6.	Объем здания, куб. м	2024
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация (Базовое оборудованияе: прибор приемно-контрольный С2000-М; ОКО-3-А-01-П; Аккамулятор (12А/ч) Источник бесперебойного питания ИВЭПР 12/5 2х17 БР; извещатель пожарный ручной ИПР -3-СУ; извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП-34А; адресные тепловые точечные извещатели С2000-ИП-)№; Контролер 2х проводной линии С2000-КПБ; оповещатель световой пожарный Молния-12 "Выход") системы противодымной защиты - отсутствует; система пожаротушения - отсутствует; внутренние и наружные противопожарные водопроводы - отсутствуют.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

не проводился			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 0 (ноль) рублей 00 коп.			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	пункт 4.1; 4.3-4.5; 4.14; 5.2; 7.1; 7.2; 9 СП 4.13130.2013; пункт 62а; 65 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; ст. 20, 34, 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 4, 6, 69 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 1.2 СП 8.13130.2020 п. 48, 71, 75 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; ст. 20, 34, 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 4, 6, 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для	п. 4.1; 4.3; 4.12; 4.15; 7.1; 8.1; 8.6;	Выполняется

	пожарной техники	8.7; 8.9 СП 4.13130.2013 п. 71, 72 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; ст. 20, 34, 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 4, 6, 63, 90 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 4.1; 4.3; 4.5; 4.19; 5.1.2; 5.2; 5.5.7; 6.3.2 СП 4.13130.2013 п. 71, 72 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; ст. 20, 34, 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 4, 6, 28, 29, 30, 31, 80, таблица 21, таблица 22 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п. 5.1.1 - 4.4.23, 5.1.1-5.1.4, 5.3.1-5.3.11, 7.2.1-7.2.3, 9.1.1-9.1.4, 9.3.1-9.3.10 СП 1.13130.2020 п. 1-69, 73, 84-87, Раздел XVIII-XIX Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; ст. 20, 34, 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 4, 6, 9, 27, 51-54, 57-60, 64 Глава 10, Глава 11 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п. 7.1-7.17 СП 4.13130.2013 п. 4.2.1 СП 1.13130.2020 п. 26, 48, 71, 72, 393, 394 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; ст. 20, 34, 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 7.13130.2013 СП 484.1311500.2020; СП 3.13130.2009; СП 8.13130.2020; ст. 20, 34, 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п. 6.1.1-6.1.6, 6.2.1-6.2.16, Таблица А.1 СП 484.1311500.2020 Таблица 1,2,3 СП 486.1311500.2020; Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; ст. 20, 34, 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 83,91, 103 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	п. 1.1-1.9, 2.1-2.4, 3.1-3.7, 4 ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Приказ МЧС России от 18.11.2021 года № 806 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	противопожарный режим	осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц,, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности п. 1-6, приложение № 1 № 2 № 3" Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; ст. 20, 34, 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 83,91, 103 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.