

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Свердловской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«16» февраля 2023 г.

Регистрационный № 66-08-2023-002327



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

здание детской поликлиники Государственного автономного учреждения  
здравоохранения Свердловской области "Качканарская центральная городская  
больница"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КАЧКАНАРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ  
БОЛЬНИЦА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026601125583

ИНН: 6615001031

Место нахождения объекта защиты:

624350, обл Свердловская, г Качканар, ул Октябрьская, Дом 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1969

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

| №<br>п/п | Наименование раздела                                       |                                |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.       | <b>Характеристика объекта защиты</b>                       |                                |
|          | Наименование параметра                                     | Значение параметра             |
| 1.1.     | Степень огнестойкости                                      | II                             |
| 1.2.     | Класс конструктивной пожарной опасности                    | C1                             |
| 1.3.     | Класс функциональной пожарной опасности                    | Ф3.4 Поликлиники и амбулатории |
| 1.4.     | Высота здания, м                                           | 8                              |
| 1.5.     | Площадь этажа в пределах пожарного отсека<br>здания, кв. м | 455                            |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.6.                  | Объем здания, куб. м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5223                                                                                                                                                                                         |                                                  |
| 1.7.                  | Количество этажей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 1.8.                  | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)                                                                                                                                                                                                                  | Не имеет                                                                                                                                                                                     |                                                  |
| 1.9.                  | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)                                                                                                                                                                                                      | АПС, СОУЭ                                                                                                                                                                                    |                                                  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| 2.                    | <b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| Оценка не проводилась |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| 3.                    | <b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| 0 р. 00 коп.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| 4.                    | <b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
|                       | Наименование противопожарного мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1.                  | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным                                                    | Выполняется                                      |

|      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |                                                                                                                 | конструктивным решениям" (с изменением № 1.)                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение                                                                          | СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты Наружное противопожарное водоснабжение Требования пожарной безопасности" (пункты 1, 2, 3 и т.д.)                                                                                                                                                             | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники                                                                         | СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно—планировочным и конструктивным решениям" (с изменением № 1)                                                                                                                     | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | СП 4.13130.2013 " Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1) сп 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (пункты 1, 2. 3 и т.д.) | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы                            | СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»                                                                                                                                                                                                                                | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара                               | СП 4.13130.2013 " Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)                                                                                                                     | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты                                                                                  | СП 3.1.3130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система                                                                                                                                                                                                                                                    | Выполняется |

|      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      | (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)                                                                                 | оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" Приказ МЧС России от 21 февраля 2013 г. N 116 "Об утверждении свода правил СП-7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" С изменениями: (27 февраля 2020, 12 марта 2020)                                                                                                                                   | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим                                                                                                                          | ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» МЧС приказ от 18 ноября 2021 года N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным | Выполняется |

|  |  |                                                                |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |  | профессиональным программам в<br>области пожарной безопасности |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------|--|