

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Свердловской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«25» августа 2023 г.

Регистрационный № 66-08-2023-014295



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 9 имени Г.А. Архипова»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 9 имени Г.А. Архипова»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1036600291287

ИНН: 6606011675

Место нахождения объекта защиты:

624080, обл Свердловская, г Верхняя Пышма, с Балтым, ул Первомайская, Здание
38

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1977

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	6

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1582						
1.6.	Объем здания, куб. м	16342						
1.7.	Количество этажей	3						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС - адресного типа; СОУЭ - 3 типа; наружный противопожарный водопровод (2 пожарных гидранта: ПГ на территории школы с задней стороны к ул. Октябрьская; ПГ на кольцевом водоводе d= 250 мм по ул. Октябрьская).						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Не проводился</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Так как отсутствуют арендные отношения и противопожарные разрывы между зданиями Литер А, А1 МАОУ «СОШ № 9» и другими зданиями соответствуют требованиям приложение 1*, п.1* СНиП 2.07.01-89*, то возможный ущерб имуществу третьих лиц отсутствует.</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	<p>ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (в редакции от 14.07.2022г. № 276-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - статья 4, часть 4 СНиП 2.07.01-89*</p> <p>Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. -приложение 1*, п.1*</p> <p>Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2022г. № 1885) - пункты 65; 73.</p>	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (с изменениями на 14.07.2022г. № 276-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - статья 4, часть 4 СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. - пункты 2.11; 2.13, табл. 6; 8.16</p> <p>Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2022г. № 1885) - пункт 48.</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (с изменениями на 14.07.2022г. № 276-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - статья 4, часть 4 СНиП II-65-73</p> <p>«Общеобразовательные школы и</p>	Выполняется

		<p>школы-интернаты. Нормы проектирования» (введение в действие с 01.01.1974г. по 06.08.1987г.) - пункт 2.7 СНИП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. приложение 1*, п. 2* Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2022г. № 1885) - пункты 71, 72.</p>	
4.4.	<p>Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (с изменениями на 14.07.2022г. № 276-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - статья 4, часть 4 - статья 87, части 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11 - статья 88, части 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 19 - статья 134, часть 5 - статья 137, части 1, 2, 4, 5, 6 - приложение, табл. 21, 22, 23, 24 СНИП II-65-73 «Общеобразовательные школы и школы-интернаты. Нормы проектирования» (введение в действие с 01.01.1974г. по 06.08.1987г.) - пункты 3.4; 3.14; 3.18; 3.20; 3.26; 3.30 (абз.1); 5.2, табл.15 СНИП II-А.5-70 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» (введение в действие с 01.01.1971г. по 01.01.1982г.) - пункты 2.3, табл. 2; 2.7; 2.8 (абз.1); 3.2; 3.10; 3.11 СНИП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения (введение в действие с 01.01.1990г) - пункты 1.4; 1.14, табл.1; 1.15; 1.23 (абз.1), табл.6; 1.57; 1.82 СНИП 2.01.02-85</p>	Выполняется

		<p>Противопожарные нормы (введение в действие с 01.01.1987г по 01.01 1998г) - п.1.1, табл.1; 1.5; 1.9; 2.2; 2.3; 2.10; 3.2 табл.2; 3.4 (абзац 1,2); 3.10 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10. 2022г. № 1885) - пункт 13; 15.</p>	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (с изменениями на 14.07.2022г. № 276-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - статья 4, часть 4 - статья 89, части 1, 3, 11 - статья 134, части 5,6 - приложение, табл. 28 СНИП II-65-73 «Общеобразовательные школы и школы-интернаты. Нормы проектирования» (введение в действие с 01.01.1974г. по 06.08.1987г.) - пункты 3.36; 3.47; 5.7 СНИП II-A.5-70</p> <p>Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» (введение в действие с 01.01.1971г. по 01.01.1982г.) - пункты 4.2 (примечания 1,2);4.3 (абз.1); 4.4; 4.5 (абз.1,2,3,4);4.6; 4.8 СНИП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения (введение в действие с 01.01.1990г) - пункты 1.90; 1.92 (абз. 1,2); 1.96; 1.98; 1.101 (абзац 1);1.106; 1.109, табл.9 (гр.3) СНИП 2.01.02-85</p> <p>Противопожарные нормы (введение в действие с 01.01.1987г по 01.01 1998г) - п. 4.3; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.11 (абзац 1); 4.12 (абзац 1); 4.13; 4.14; 4.15 (абзац 1); 4.21</p>	Выполняется

		(абзац 1) Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2022г. № 1885) - пункты 23; 26; 27; 36; 37.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (с изменениями на 14.07.2022г. № 276-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". - статья 4, пункт 4; - статья 76 (пункт 1); - статья 90 (пункт 1, п/п 1). СНиП II-65-73 «Общеобразовательные школы и школы-интернаты. Нормы проектирования» (введение в действие с 01.01.1974г. по 06.08.1987г.) -пункт 2.7 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. приложение 1*, п. 2* СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. - пункты 2.11; 2.13, табл. 6; 8.16 НПБ 245-2001 Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний. - пункты 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.3 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2022г. № 1885) - пункты 26; 48; 49; 71; 72.	Выполняется
4.7.	Системы	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (с	Выполняется

<p>противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>изменениями на 14.07.2022г. № 276-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". - статья 4 часть 4; - статья 83 части 1 (п-п 3), 4, 5, 6,7, 9 - статья 84 части 1 (п-п 1, 3), 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 СНИП II-65-73 «Общеобразовательные школы и школы-интернаты. Нормы проектирования» (введение в действие с 01.01.1974г. по 06.08.1987г.) - пункты 7.8; 7.20 СНИП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения (введение в действие с 01.01.1990г) - пункты 3.52; 3.54 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением № 1) - пункты 13.3.2; 13.13.1; 13.13.2 (п/п1); 13.14.5; 13.14.6; 13.14.7; 13.15.7; 15.1; 15.3, 16.2; приложение А, табл. А.1 (п. 9), приложение М, Н СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. - пункты 3.4; 3.5; 4.1; 4.3; 4.4; 4.8; 5.1; 5.2; 5.3; 5.5; табл. 1, 2. СП 6 13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности. -пункты 4.1; 4.2; 4.3; 4.5; 4.6; 4.13 ГОСТ Р 54101-2010 Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и ремонт. - пункты 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5.2; 5.1.6; 5.1.7; 5.2.3; Приложение А, Б СНИП</p>
---	---

		<p>2.04.01-85* Внутренний противопожарный водопровод и канализация зданий (введен в действие с 01.07.1986) - пункты 6.1, табл.1; 6.7; 6.8; 6.13; 6.14; 6.16 СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение -пункты 7.62; 7.64; 7.66 СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. - пункты 2.11; 2.13, табл. 6; 8.16 РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2022г. № 1885) - пункты 37 (абз. 2, 3); 48; 49; 54; 55; 56.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (с изменениями на 14.07.2022г. № 276-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - статья 83 часть 4, 7 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением № 1) -пункты 14.1; 14.3; 14.4 (абз.3) СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. - пункт 3.3 (абз. 1) СП 7.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования</p>	Выполняется

		<p>пожарной безопасности (Изменением 1,2) - пункт 6.24 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10. 2022г. № 1885) - пункты 42; 54.</p>	
4.9.	<p>Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10. 2022г. № 1885) - пункты 2; 2.1; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 11 (абз.1, 2); 12; 13; 14; 15; 16;17; 17.1; 18; 21; 22; 23; 25; 26; 27; 30; 32; 35; 36; 37; 41; 42; 43; 48; 49; 54; 55; 56; 60; 65; 71; 72; 73; 286; 288; 293; 372; 392; 393; 394; 395; 397; 400; 406; 407; 409; 413; приложения 1, 5 ГОСТ Р12.2.143-2009 Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля (с Изменением № 1) - пункты 4.5.1; 6.2.1; 6.2.3; 6.2.4; 6.2.5; 6.2.6; 6.2.7; 6.2.8; 6.2.9; 6.2.10. ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправками, с Изменением № 1) - пункты 6.1.4; 6.1.6; 6.2.1;6.2.2 (абз.2); 6.2.8; 6.2.9. Приказ МЧС РФ от 18.11.2021г. "Об определении Порядка, видов,</p>	Выполняется

		<p>сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, про программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" - пункты 1; 2; 3; 5; 6; приложения 1; 2; 3.</p>	
--	--	--	--