Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Свердловской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«30» ноября 2023 г.

Регистрационный № 66-08-2023-021915

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание следственного изолятора федерального казенное учреждение "Исправительная колония 47 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

федеральное казенное учреждение "Исправительная колония 47 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026600938616 ИНН: 6666009335

Место нахождения объекта защиты:

623402, обл Свердловская, г Каменск-Уральский, ул Озерная, Здание 2б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

12.02.2002

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	453

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	2804
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая Пожарная Сигнализация (Базовое оборудование Прибор Приемно-Контрольный охранно-пожарный Сигнал -20; Источник резервного питания Скат-1200: Извещатель пожарный Ручной ИПР-513; Извещатель пожарный Дымовой ОПтико-Электронный ИП 212; Оповещатель Световой Пожарный Молния-12 в "Выход"; Прибор Речевого оповещения Рокот;

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
00 рублей 00 копеек	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Пункт 4.1; 4.3-3.5 ; 4.14; 5.2.; 5.6.4.; 7.1; 7.2; 7.5; 7.6; 8 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным конструктивным решениям (с изменением № 1); Пункт 62а; 65 Постановления правительства РФ 16.09.2020 № 1479; статья 20; 34; ;37; 38 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; статья 4;6;69 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ " технический регламент о требованиях пожарной безопасности "	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	пункт 1.2. СП 8.131.30.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение Требования пожаронйо безопасности, пункт 48, 71, 38 Постановления правительства РФ 16.09.2020 № 1479;, Статья 20, 34, 37, 38 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; статья 4;6;62 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ " технический регламент о требованиях пожарной безопасности "	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Пункт 4.1; 4.3, 4.12, 4.15; 7.1; 8.1, 8.6, 8.7, 8.9 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение	Выполняется

		распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным конструктивным решениям (с изменением № 1); Пункт 71, 72 Постановления правительства РФ 16.09.2020 № 1479; статья 20; 34; ;37; 38 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; статья 4;6;63, 90 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ " технический регламент о требованиях пожарной безопасности "	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Раздел 3, пункт 5,1, 5.2, 5.6 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным конструктивным решениям (с изменением № 1); Пункт 16, 23, 25 Постановления правительства РФ 16.09.2020 № 1479; статья 20; 34; ;37; 38 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; статья 4;6; 28, 29, 30, 31, таблица 22, 80 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ " технический регламент о требованиях пожарной безопасности "	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	пункт 4.1.1-4.4.23 раздел 5 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы Пункт 1-69, 73, 84-87, раздел XVIII? раздел XIX Постановления правительства РФ 16.09.2020 № 1479; статья 20; 34; ;37; 38 Федеральный закон от 21.12.1994	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; статья 4;6; 9, 27, 51-54, 57-60, 64, Глава 10, глава 11, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ " технический регламент о требованиях пожарной безопасности "	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Пункт 7.1-7.17 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным конструктивным решениям (с изменением № 1); Пункт 4.2.1. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, Пункт 26, 48, 71, 72, 393, 394, Постановления правительства РФ 16.09.2020 № 1479; статья 20; 34; ;37; 38 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ " технический регламент о требованиях пожарной безопасности "	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пункт 4.1-4.3, 5.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 85, СП 7. 13130.2013 Отопление, вентеляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности 9С изменениями № 1, 2;, раздел 5, 6, 7.1, 7.2, приложение а СП 484.1311500.2020 системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автомоатизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования, Раздел 4, 5, 6, 7 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Системы оповещения и управления людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. Раздел 4 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренней противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования, пункт 10, 14, 16, 29, 42, 54, 3334, 394 Постановления правительства РФ 16.09.2020 № 1479; статья 20; 34; ;37; 38 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; статья 90 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ " технический регламент о требованиях пожарной безопасности "	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	пункт 6.1.1-6.1.6, 6.2.1-6.2116, Таблица А 1 СП 484.1311500.2020 системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автомоатизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования, тАблица 1,2,3 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими системами сигнализации Постановления правительства РФ 16.09.2020 № 1479; статья 20; 34; ;37; 38 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; статья 83, 91 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ " технический регламент о требованиях пожарной безопасности "	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пункт 1.1-1.9, 2.1-2.4, 3.1-3.7, 4 ГОСт 12.1.004-91 ССБТ Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 "ОБ определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях по программам противопожарного инструктажа требований к содержанию указаных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" п. 1-6, приложение № 1 ,2, 3	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.