Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Свердловской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«30» ноября 2023 г.

Регистрационный № 66-08-2023-021983

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Многофункциональный комплекс "Дворец Дзюдо"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО САМБО И ДЗЮДО

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1046603993369 ИНН: 6671148983

Место нахождения объекта защиты:

620105, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, пр-кт. Академика Сахарова, стр. 37Б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

14.02.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.4.	Высота здания, м	22
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3200
1.6.	Объем здания, куб. м	1333639
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система адресной пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа, противодымная вентиляция в общих коридорах, холлах, вестибюлях, зальных помещениях и парковке, спринклерная воздухозаполненная автоматическая система пожаротушения паркинга, совмещенная с внутренним противопожарным водопроводом паркинга с расходом 2 струи по 5,2 л/с, газовое пожаротушение основного узла связи, внутренний противопожарный водопровод с расходом 3 струи по 4,6 л/с, наружный противопожарный водопровод –кольцевой, 225 мм, 3 пожарных гидранта по периметру здания
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка пожарного риска в ходе эксплуатации объекта не проводилась			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Ущерб от пожара имуществу третьих лиц от пожара составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.1 ст.69; СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» пункты 4.3, 4.4	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.1, ч.3 ст.68; СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» пункты 4.3, 4.4, 5.2, 5.4, 5.13, 8.4, 8.6	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.1 ст.90; СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» пункты 8.1.1 (а), 8.1.2, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.87, ст.88; СП 2.13130.2012 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» пункты 5.2.7, 5.3.4, 5.4.3., 5.4.7, 5.4.8,5.4.9, 5.4.10, 5.4.16, 5.4.17, 6.3.2, 6.7.1, 6.7.18; СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» пункты 5.1.3, 5.4.2, 5.4.12	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.ч. 1, 3, 8, 11 ст.89; СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункты 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		4.4.8, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.11, 6.1.13, 6.1.19, 6.2.1	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.ч. 1, 2 ст. 90; СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» пункты 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.10, 7.13, 7.14, 7.16	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.ч. 1, 6, 7, 9 ст.83; ч.ч. 1, 7, 9, 10, 11 ст.84; ч.ч.1,3 ст.85; ч.ч. 1, 2 ст.86. СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» пункты 3.4, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 5.5, раздел 6, раздел 7; СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» пункты 5.1.4, 5.1.5, 5.1.11, 5.1.12, 5.1.18, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.11, 5.2.12, 5.2.15, 5.2.22, 5.71, 5.7.5, 5.7.8, 6.7.14, 5.7.15, 5.7.25, 5.7.26, 5.7.27, 5.8.1, 5.10.14, 5.10.19, 5.10.20, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.6.1, 8.6.3, 8.7.1, 8.7.2, 8.7.3, 8.8.1, 8.8.2, 8.14.1, 8.14.3, 8.14.4, 13.3.2, 13.3.4, 13.2.8, 13.4.1, 13.5.2,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		13.13.2; СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» пункты 7.1., 7.2, 7.8, 7.10, 7.12, 7.14, 7.17; СП 10.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.13	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.ч. 4, 5 ст.83; ч.ч. 7, 8 ст.85; СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» пункты 3.3, 3.5; СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» пункты 5.8.2, 5.8.4, 8.2.2, 12.1.1, 12.1.2, 12.3.1, 12.3.3, 12.3.6, 12.4.1, 12.4.2, 12.4.3, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.10, 13.14.13, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4; СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» пункт 7.20; СП 10.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» пункты 4.2.7, 4.2.8,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		4.2.9	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022), пункты 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 36, 37, 41, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 92, 458	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.