

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Свердловской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«08» декабря 2023 г.

Регистрационный № 66-08-2023-022897



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад
№ 373

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад
№ 373

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026602321360

ИНН: 6658080743

Место нахождения объекта защиты:

620102, обл Свердловская, г Екатеринбург, ул Гурзуфская, Строение 19-б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1964

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1373
1.6.	Объем здания, куб. м	9355
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система вытяжной противодымной вентиляции (СПДВ). Автоматическая установка пожарной сигнализации адресного типа с автоматической передачей сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны «101» с помощью объектовой станции РСПИ «Стрелец-Мониторинг» (АУПС), ППКУП С2000М, С2000-КДЛ: ДИП-34А-03, ИПР 513-3АМ исп.01, С2000-Спектрон-207, С2000-СМК, С2000-АР2 исп.02, ДПМ-2 исп.100, С2000-ПИК-СТ, С2000-ИК исп.03, С2000-ИК исп.04, С2000-БКИ, линия RS 485, СКУД RusGuard системы Bolid на базе ПО RusGuard Soft. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 2-го типа, звуковые оповещатели Маяк-12-3М, световые табло «Выход» Молния-12.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются	

	расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Расчет пожарного риска не проводился на основании ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Не проводилась			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 5 ст. 6, ст. 64. СНиП II-К.2-62 «Планировка и застройка населенных мест. Нормы проектирования» п. 5.25 табл. 9.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 5 ст. 6, ст. 64. СНиП II-Г.3-62 «Водоснабжение. Нормы проектирования» п. 2.7, п. 2.8, табл. 4, п. 2.12, подп. а) п. 2.20, п. 2.26, п. 7.5, п. 7.14.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

		безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 5 ст. 6, ст. 64. СНиП II-Л.2-62 «Общественные здания и сооружения. Основные положения проектирования» п. 3.13 СНиП II-К.2-62 «Планировка и застройка населенных мест. Нормы проектирования» п. 8.34, п. 8.35.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 5 ст. 6, ст. 64. СНиП II-Л.2-62 «Общественные здания и сооружения. Основные положения проектирования» п. 1.4. СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» пп. 2.1-2.3, п. 2.5, п. 2.6, п. 3.1, п. 3.2 табл. 2, п. 3.3, п. 3.4, п. 3.7, пп. 3.8-3.10. СНиП II-Л.3-62 «Детские сады-ясли. Нормы проектирования» п. 4.1, п. 4.2 табл. 5.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 27.12.2018 № 538-ФЗ) ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 5 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 55, ст. 64, чч. 1-3, чч. 7-11 ст. 89, ч. 3, ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 8 ст. 134. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.1.2, п. 4.1.5, п. 4.2.1, п. 4.2.5, пп. 4.2.7-4.2.10, п. 4.2.14, п. 4.2.15, пп. 4.2.16-4.2.19, п. 4.2.21, п. 4.2.22, п. 4.2.24, пп. 4.3.1-4.3.3, пп. 4.3.5-4.3.7, 4.3.11, п. 4.3.12, пп. 4.4.2-4.4.4, пп. 4.4.6-4.4.9, п. 4.4.11, п. 4.4.12, пп.	Выполняется

		5.1.1-5.1.4, п. 5.2.1, п. 5.2.2 табл. 1. СНИП II-Л.2-62 «Общественные здания и сооружения. Основные положения проектирования» п. 3.3, п. 3.5, подп. а) п. 3.6, подп. а) п. 3.8, п. 3.9, п. 3.10, п. 3.12 табл. 2. СНИП II-Л.3-62 «Детские сады-ясли. Нормы проектирования» п. 4.1, п. 4.5. СНИП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» пп. 4.1-4.4, п. 4.6, п. 4.7, п. 4.9, п. 4.10.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 5 ст. 6, ст. 64. СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 8.1, п. 8.2, п. 8.4*, п. 8.9, п. 8.14.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 27.12.2018 № 538-ФЗ) ст. 5, ч. 4 ст. 4, пп. 3, 4 ст. 52, ст. 54, ч. 2 ст. 55, ст. 56, ст. 82, ч. 1, чч. 4-9 ст. 83, чч. 1-11 ст. 84, ст. 85, ст. 91, ст. 103. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. А.4 Приложения А., п. 9 табл. А.1, п. 5.2, п. 9.1.2, п. 38 табл. А.3, п. 13.1.9, п. 13.1.11, п. 13.1.12, п. 13.2.2, п. 13.3.2, п. 13.3.4, п. 13.3.6, п. 13.3.11, п. 13.3.12, п. 13.3.17, п. 13.4.1 табл. 13.3*, п. 3 табл. Н.1 прил. Н*, пп. 13.13.1-13.13.3, п.	Выполняется

		13.14.2, п. 13.14.3, пп. 13.14.4-13.14.6, п. 13.14.9, пп. 13.14.10-13.14.13, пп. 13.15.1-13.15.4, п. 13.15.7, п. 13.15.9, пп. 13.15.12-13.15.17, п. 14.1, п. 14.4, п. 15.1, п. 15.9, п. 16.1, п. 16.2, пп. 17.1-17.4. ГОСТ 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п. 5.6, п. 5.8. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуаций людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» пп. 3.1-3.5, пп. 4.1-4.4, пп. 4.6-4.8, п. 5.1, пп. 5.3-5.5, п. 1 табл. 2 разд. 7. СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п. 4.1, п. 4.2, п. 4.5, п. 4.6, п. 4.7, пп. 4.12-4.15. СНиП II-Л.3-62 «Детские сады-ясли. Нормы проектирования» п. 6.1, п. 6.7. СНиП II-Г.7-62 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Нормы проектирования» пп. 7.1-7.23 разд. 7	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 27.12.2018 № 538-ФЗ) ст. 5, гл. 13, гл. 14, гл. 19. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» разд. 14.	Выполняется

4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 27.12.2018 № 538-ФЗ) ч. 4 ст. 4, ч. 5 ст. 6, ст. 64. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утв. Правил противопожарного режима в РФ» (в ред. постановления Правительства РФ от 24.10.2022 № 1885) пп. 2-5, пп. 9-16, п. 17, п. 17(1), пп. 21-23, пп. 25-28, пп. 30-37, пп. 40-44, п. 48, п. 49, пп. 54-56, п. 60, п. 63, п. 65, п. 67, пп. 71-73, п. 91, п. 92, п. 286, п. 288, п. 293, пп. 337-372, пп. 392-409, п. 412, п. 413, прил. №№ 1, 4, 5. Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» прил. №№ 1, 2, 3.	Выполняется
------	--	---	-------------