

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Свердловской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«11» декабря 2023 г.

Регистрационный № 66-08-2023-022979



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026602326068

ИНН: 6608002436

Место нахождения объекта защиты:

обл Свердловская, г Екатеринбург

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.12.2002

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.3 Вокзалы
1.4.	Высота здания, м	23
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2477
1.6.	Объем здания, куб. м	210488
1.7.	Количество этажей	6
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет

	опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Вестибюль №1: АПС неадресного типа, речевое оповещение; Вестибюль №2: АПС адресного типа, СОУЭ 3 типа; система дымоудаления, подпор воздуха, противопожарные клапаны. ВПВ 64 ПК.	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
не проводился			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
отсутствует			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.69 ч.1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации от	Выполняется

		16.09.2020 № 1479 п.65 ППБО 147-88 «Правила пожарной безопасности на метрополитенах» п.3.1, 3.2	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	-	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.90 ч.1 п.1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 71 ППБО 147-88 «Правила пожарной безопасности на метрополитенах» п. 3.2	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Вестибюль №1: СНиП II-40-80 «Метрополитены» разделы 1, 4, 5. Вестибюль №2: СП 120.13330.2012 «Метрополитены» раздел 5.16.1; СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Вестибюль №1: СНиП II-40-80 «Метрополитены» п. 12.9-12.11 Вестибюль №2: СП 120.13330.2012 «Метрополитены» раздел 5.16.6, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 23, 26, 27.	Выполняется

		ППБО 147-88 «Правила пожарной безопасности на метрополитенах» п. 2.1в, 3.5, 3.6, 3.7	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	«Рекомендации по тушению пожаров в подземных сооружениях Екатеринбургского метрополитена» от 07.09.2001 г.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Вестибюль №1: СНиП II-40-80 «Метрополитены» п.7.50, 7.52, п. 12.22, 12.23; СНиП 2.04-05-91* «Отопление вентиляция и кондиционирование» п. 4.25, 4.26; СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» раздел 4; НПБ-104-95 «Проектирование систем оповещения о пожаре в зданиях и сооружениях» СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Вестибюль №2: СП 120.13330.2012 «Метрополитены» разделы 5.16.3-5.16.5; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» разделы 3,4,5; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	Вестибюль №1: СНиП II-40-80 «Метрополитены» п.12.22; НПБ-104-95 «Проектирование	Выполняется

	противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	систем оповещения о пожаре в зданиях и сооружениях». Вестибюль №2: разделы 5.16.3-5.16.5; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» разделы 3,4,5; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. ППБО 147-88 «Правила пожарной безопасности на метрополитенах»	Выполняется