

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Свердловской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«27» декабря 2023 г.

Регистрационный № 66-08-2023-024445



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего
образования "Институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации
(г. Екатеринбург)" Учебно-бытовой корпус № 2 факультета

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего
образования "Институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации
(г. Екатеринбург)"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1036604408664

ИНН: 6672155091

Место нахождения объекта защиты:

обл Свердловская, г Екатеринбург, км Сибирский тракт 11

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

25.12.2012

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.2 Здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования

1.4.	Высота здания, м	17			
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1452			
1.6.	Объем здания, куб. м	25384			
1.7.	Количество этажей	3			
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет			
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 3-го типа; АПС: безадресная, ППКОП «Рубикон»; Пожарные извещатели А2ДПИ; СОУЭ: «ТОА»; системы противодымной защиты; Здание и территория имеют внутренний и наружный противопожарные водопроводы.			
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) не проводилась				
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Ущерб имуществу третьих лиц от пожара составляет 00 (ноль) рублей 00 копеек				
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u> <table border="1"> <tr> <td>Наименование противопожарного мероприятия</td><td>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,</td><td>Сведения о выполнении выполняется/не</td></tr> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не			

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: глава 1: ст. 4 ч. 4; глава 16 ст. 69. СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с Изменениями N 1): п. 4.1, п. 4.3, п.: 4.3 - 4.13, таблица 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.10.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»: п. 65, п. 73.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Глава 1: ст. 4 ч. 4; глава 14: ст. 62; глава 15: ст. 68 ч. 1-3; глава 19: ст. 90 ч. 1 п. 3. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»: п. 4.1., п. 5.1, п. 5.2, п. 8.5, п. 8.6п. 8.8, п. 8.9, п. 8.10, п. 8.12, п. 8.13 таблица 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.10.2020 № 1479 «Об	Выполняется

		утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»: п. 48.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: глава 1: ст. 4 ч. 4; глава 19: ст. 90 ч. 1 п. 1. СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с Изменениями N 1): . п. 7.1, п. 8.1, п. 8.6 – 8.13. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.10.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»: п. 71, п. 72.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: глава 1: ст. 4 ч. 4; глава 14: ст. 57, ст. 58; глава 19: ст. 87, ст. 88; глава 30: ст. 134; глава 31: ст. 137. СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: п. 4.1, п. 5.2.3, п. 5.2.6, п. 5.2.7, п. 5.3.1, п. 5.3.2, п. 5.3.4, п. 5.4.1, п. 5.4.2, п. 5.4.3, п. 5.4.7, п. 5.4.8, п. 5.4.18, п. 5.4.20, п. 5.4.19. СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения	Выполняется

		пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с Изменениями N 1): п. 4.1, п. 4.2, п. 4.19, п. 5.1.2, п. 5.1.4, п. 5.1.5, п. 5.2.6, п. 5.6.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.10.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»: п. 13, п. 15, п. 16.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: глава 1: ст. 4 ч. 4, ст. 5, ст. 6; глава 13: ст. 48, ст. 49, ст. 50; глава 14: ст. 51, ст. 52, ст. 53, ст. 54, ст. 55, ст. 59, ст. 60, ст. 62, ст. 63; глава 18: ст. 79; глава 19: ст. 89. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: п.4.2.1-4.2.3, 4.2.5-4.2.7, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.15, 4.2.18-4.2.22, 4.3.1-4.3.4, 4.3.5-4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.15, 4.4.22, 7.1.1 – 7.2.3, 7.7.1 – 7.7.3, 9.1.1 – 9.1.4, 9.3.1 – 9.3.10 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.10.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»: п. 16, п. 23, п. 26, п. 27, п. 32, п. 36, п. 37.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон РФ от 22.07. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: глава 1: ст. 4 ч. 4,	Выполняется

		ст.5; глава 19: ст. 90. СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с Изменениями N 1): п. 7.1., п. 7.2, п. 7.3, п. 7.4, п. 7.5, п. 7.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.10.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»: п. 26, п. 71, п. 72.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: глава 1: ст. 4 ч.4; глава 18: ст. 79; глава 19: ст. 81, ст. 82, ст. 83, ст. 84, ст. 85, ст. 86. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»: п.: 3.3 - 3.5, 4.1 - 4.4, 4.6 - 4.8, 5.1 - 5.5, табл. 1, табл. 2. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» Раздел 4, раздел 13.1-13.3, раздел 13.4 – 13, 12, раздел 13.13, раздел 13.14 – 13.15, раздел 14 - 16, приложение А, М, Н СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»: п.: 6.1, 6.2, 6.8, 6.9,	Выполняется

		6.22, 7.1-7.3, 8.1.п. 7.2, п. 7.3. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»: п. 4.1., п. 5.1, п.: 5.2, табл. 2, 5.17, 8.5, 8.8, 8.9, 8.10, 8.12, 8.13. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»: п. 1.4, п. 6.2.1, п. 7.6, таблица 7.1. .: 4.1.1 табл. 1, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.11, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.16, 4.2.1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.10.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»: п. 48, п. 49, п. 50, п. 51, п. 52, п. 54, п. 55, п. 56.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: глава 1: ст. 4 ч. 4; глава 19: ст. 81, ст. 82, ст. 83, ст. 84, ст. 91; глава 23: ст. 103. СП5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.: 14.1 - 14.4 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.10.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»: п. 54.	Выполняется

4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: глава 1: ст. 4, ст. 6; глава 8: ст. 27; глава 14: ст. 60, ст. 64; глава 19: ст. 82; глава 24: ст. 105. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»: п. 5.4, п. 5.5. СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с Изменениями N 1): п. 5.1.2. СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»: п. 4.1.1, п. 4.1.23, п. 4.1.32, п. 4.1.33, п. 4.1.35, п. 4.2.1, п. 4.2.3, п. 4.2.4, п. 4.2.5, п. 4.2.7, п. 4.2.8. СП 12.13130.2009 «Определение категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»: п. 4.1., п. 4.2, п. 4.3, п. 5.1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.10.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»: п. 2 – п. 6, п. 9 – п. 17, п. 21, п. 22, п. 23 – п. 29, п. 30, п. 31, п. 32, п. 34 – п. 37, п. 40 – п. 44, п. 48 – п. 52, п. 54 – п. 57, п. 60, п. 64, п. 65 – п. 74, п. 77 – п. 79, п. 88 – п. 92, п. 94, п. 95, , п. 392 – п. 394, п. 395 – п. 404, п. 406	Выполняется
------	---	---	-------------

		– п. 409, п. 413. Приказ от 12 декабря 2007 г. N 645 об утверждении норм пожарной безопасности «обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п.: 2, 6, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 27, 29, 34, 43, 49, 50, 51, 52, 55.	
--	--	---	--