

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Свердловской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«27» декабря 2023 г.

Регистрационный № 66-08-2023-024453



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Тугулынский детский сад № 3 »

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ТУГУЛЫМСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 3"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026602233855

ИНН: 6655003606

Место нахождения объекта защиты:

623650, обл. Свердловская, р-н. Тугулымский, п. Тугулым, ул. Победы, д. 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.08.2007

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| №<br>п/п | Наименование раздела                    |                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <b>Характеристика объекта защиты</b>    |                                                                                                                                                                                                            |
|          | Наименование параметра                  | Значение параметра                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.     | Степень огнестойкости                   | V                                                                                                                                                                                                          |
| 1.2.     | Класс конструктивной пожарной опасности | C3                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.     | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | организаций                                                                                                                                                                                  |                                                  |
| 1.4.           | Высота здания, м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 1.5.           | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 170                                                                                                                                                                                          |                                                  |
| 1.6.           | Объем здания, куб. м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 519                                                                                                                                                                                          |                                                  |
| 1.7.           | Количество этажей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 1.8.           | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)                                                                                                                                                                                                                  | Не имеет                                                                                                                                                                                     |                                                  |
| 1.9.           | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)                                                                                                                                                                                                      | автоматическая пожарная сигнализация - неадресная дымовая: Система оповещения людей о пожаре- 2 типа. ПАК «Стрелец-Мониторинг»                                                               |                                                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| 2.             | <b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| не проводилась |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| 3.             | <b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| не проводилась |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| 4.             | <b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
|                | Наименование противопожарного мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1.           | Противопожарные расстояния между                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ст.69 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г.                                                                                                                                            | Выполняется                                      |

|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      | зданиями и сооружениями                 | <p>"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.4.3 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям" пункты 4.3, 4.11, 5.2.2, таблица 1. п. 65 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479</p>               |             |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение  | <p>ст.62,68 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г.<br/> "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.4.1, 4.2, 4.5, раздел 10 СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности"; п.48,49 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479</p> | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | <p>ст.90 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г.<br/> "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. п.71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479;</p>                                                                                                                                                                         | Выполняется |

|      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      |                                                                                                                 | п.8.1, 8.6, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2020<br>«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»                                                                                                                                                                                                    |                |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Таб. 21, 22, ст.87 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г.<br>"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479                                                                                                                 | Не выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы                            | ст. 53, 89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г.<br>"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 23, 26, 27, 28, 31, 36, 37 - Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479                                                                                               | Выполняется    |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара                               | Ст.90 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г.<br>"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; Разд.7 п.7.1, 7.4 СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» П.71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением | Выполняется    |

|      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                             | Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)                                                  | Ст. 54, 61, 83, 91,103 ,104 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.10,17.1,54,55,56 - Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479 Постановление Правительства РФ №1464 от 01.09.2021г, "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Ст. 83 ч.7 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим                                                                                                                          | ст.4, 5 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 2 – 4, 8, 9, 11,12, 13, 15 – 16,18, 21 – 23, 26 – 28, 30 – 32, 35 – 37, 39, 54, 60, 67,73,77-80,82,92, 392 – 394, 395 – 404, 406-410, Прил.1 - Правил                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Выполняется |

|  |  |                                                                                                                                                   |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | противопожарного режима в<br>Российской Федерации,<br>утвержденные Постановлением<br>Правительства Российской<br>Федерации от 16.09.2020г. №1479; |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|