# Зарегистрирована ГУ МЧС России по Свердловской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«29» декабря 2023 г. Регистрационный № 66-08-2023-024735



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Частное общеобразовательное учреждение «РЖД лицей № 3» (столовая)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

### Частное общеобразовательное учреждение «РЖД лицей № 3»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1046603150208

Место нахождения объекта защиты:

620050, обл Свердловская, г Екатеринбург, ул Техническая, Строение 99

ИНН: 6659107370

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

#### 10.05.1959

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	I	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.2 Здания организаций	
		общественного питания	
1.4.	Высота здания, м	9	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	303	
	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	412	
1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет	
	опасности, категория зданий, сооружений по		

	пожарной и взрывопожарной опасности	
	(указывается для зданий производственного или	
	складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты	АПС безадресная, Пульт
	(системы противодымной защиты, пожарной	контроля и управления
	сигнализации, пожаротушения, оповещения и	охранно-пожарный С2000м
	управления эвакуацией, внутренний и наружный	блок индикации с клавиатурой
	противопожарные водопроводы)	С2000-БКИ вер.
		2.23,контролер двухпроводной
		линии связи
		С2000-КДЛ-2И,блок контроль
		но-пусковойС2000-КПБ,блок
		сигнально-пусковой
		С200-СП1,модуль речевого
		оповещения
		Рупор-200,Адресный
		двухзонный
		расширительС2000-АР2,блок
		разветвительно-изолирующий
		Бриз,,Считыватель
		электронных идентификаторов
		TouchMemory Считыватель –
		3,блок защитный
		комутационный
		БЗК,извещатель пожарный
		ручной ИПР-513-3АМ,
		оповещатель охранно-
		пожарный речевой Соната-
		Т-100-5/3-Л, оповещатель
		охранно-пожарный световой

2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

«Выход» Кристал-24, СОУЭ 3 типа

не проводился

3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба

имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек

# 4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>

	<u>защиты</u>		
	Наименование Реквизиты нормативных правовых		Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных документов	выполнении
	мероприятия	по пожарной безопасности,	выполняется/не
		перечень статей (частей, пунктов),	выполняется
		устанавливающих требования	
		пожарной безопасности к объекту	
		защиты	
4.1.	Противопожарные	СП 4.13130.2013 п. 4.3	Выполняется
	расстояния между		
	зданиями и сооружениями		
4.2.	Наружное	СП 8.13130.2020 п. 5.2, п. 5.10, п.	Выполняется
	противопожарное	5.17, п. 8.8	
	водоснабжение		
4.3.	Проезды и подъезды для	СП 4.13130.2013 п. 8.1, п. 8.6 - п.	Выполняется
	пожарной техники	8.8	
4.4.	Конструктивные и	ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 58,	Выполняется
	объемно-планировочные	87 СП 2.13130.2020 п. 5.2, п. 5.3, п.	
	решения, степень	5.4.5, п. 5.4.10, п. 5.4.16, п. 6.7.15,	
	огнестойкости и класс	п. 6.7.17	
	конструктивной пожарной		
	опасности		
4.5.	Обеспечение безопасности	ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 53,	Выполняется
	людей при возникновении	89 СП 1.13130.2020 п. 4.1, п.	
	пожара, эвакуационные	4.2.1-4.2.22, п. 4.2.25, п. 4.3.1-4.3.8,	
	пути и выходы	п. 4.3.11, 4.3.12, п. 4.4.1-4.4.9, п.	
		4.4.11, п. 4.4.12, п. 4.4.15, п. 4.4.16,	
		п. 4.4.22, п. 4.4.23, п. 7.1.1-7.1.10,	
		п. 7.12.1-7.2.19	
4.6.	Обеспечение безопасности	ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 90	Выполняется
	пожарно-спасательных	СП 4.13130.2013 п. 7.1, п. 7.3-7.8,	
	подразделений при	п. 7.13, п. 7.14, п. 7.16	
	ликвидации пожара		
4.7.	Системы	ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 62,	Выполняется
	противопожарной защиты	83, 84, 86 СП 3.13130.2009 п.	
	(системы противодымной	3.1-3.5, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.4, п.	
I	1.		

	защиты, пожарной	4.6-4.8, п. 5.1-5.5 СП	
	сигнализации,	484.1311500.2020 п. 5.1-5.2, п.	
	пожаротушения,	5.5-5.9, п. 5.11-5.22, п. 6.1.1-6.1.6,	
	оповещения и управления	п. 6.2.1-6.2.12, п. 6.3.1-6.3.4, п.	
	эвакуацией, внутренний и	6.4.12-6.4.5, п. 6.5.1-6.5.4, п.	
	наружный	6.6.2-6.6.5, п. 6.6.7, п. 6.6.9, п.	
	противопожарные	6.6.11, п. 6.6.16, п. 6.6.27, п. 6.6.32,	
	водопроводы)	п. 7.2 СП 486.1311500.2020 п. 4.	
4.8.	Размещение, управление и	ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 52,	Выполняется
	взаимодействие	54, 83, 84 СП 484.1311500.2020 п.	
	оборудования	7.1.1-7.1.13, п. 7.2.1-7.2.4, п. 7.5.1	
	противопожарной защиты		
	с инженерными системами		
	зданий и оборудованием,		
	работа которого		
	направлена на		
	обеспечение безопасной		
	эвакуации людей, тушение		
	пожара и ограничение его		
	развития		
4.9.	Организационно-	ППР в РФ №1479 от 16.09.2021 п.	Выполняется
	технические мероприятия	2, 3, 5, 8-19, 21-32, 34-37, 40-43,	
	по обеспечению пожарной	48-50, 54-57, 60, 63, 65, 67, 70, 71,	
	безопасности объекта	73, 75, 88-92, 337-372, 397-404,	
	защиты и	406, 407, 409	
	противопожарный режим		