

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Свердловской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«29» декабря 2023 г.

Регистрационный № 66-08-2023-024772



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание поликлиники № 2 ГАУЗ СО "ГБ № 4 г.Нижний Тагил"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Городская больница № 4 город Нижний Тагил»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026601373501

ИНН: 6669005113

Место нахождения объекта защиты:

622005, обл Свердловская, г Нижний Тагил, ул Metallургов, Здание 2б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

20.06.1973

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	20
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1188
1.6.	Объем здания, куб. м	15679
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет

	опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система автоматической пожарной сигнализации-адресная, КПП С2000М, БКИ. 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. 3. Система внутреннего противопожарного водоснабжения — 14 ПК. 4. Система наружного противопожарного водопровода - ПП 5. Первичные средства пожаротушения — огнетушители типа ОП-4, ОУ-3
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
	Расчет пожарного риска был произведен организацией ООО «Аудит пожарной безопасности», отчет № 580/РР от 26 июня 2017 года. Величина пожарного риска 1,665E-7 год-1, не превышает нормативное значение 0,000001 год-1, установленное требованиями ст. 79 Федерального Закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
	С учетом выполнения требований противопожарных норм и правил объекта защиты ГБУЗ СО » ГБ№4 г. Нижний Тагил» часть площадей здания Поликлиники сдано в аренду ООО « Аптека на Красном камне» 622042 Свердловская область г. Нижний Тагил ул. Пархоменко 130/39 Директор Шадрина М.П. Возможен ущерб имуществу третьих лиц.	
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</u>	

<u>защиты</u>		
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	пункт 4.3, таблица 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с изменениями 14.02.2020г.)	Выполняется
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	ст.68, п.3, п.2 п.п1 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - пункт 5.1 таблица 1,2, пункты 8.5, 8.8 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».	Выполняется
4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники	пункт 8.1, пункт 7.1, пп в) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с изменениями 14.02.2020г.)	Выполняется
4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной	гл.9 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 5.3.1-5.3.4, 5.4.1-5.4.5, 6.7.19 Поликлиники,	Выполняется

	опасности	таб. 6.9 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	т.52, 53 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 4.1.3, 4.2.1, 4.2.13-4.2.15, 4.2.18-4.2.19, 4.2.22, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1- 4.4.2, 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4 ст.4 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.27 СНиП 21-01-27* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	пункты 7.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям» (с изменениями 14.02.2020г.)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.54 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 6.2.11, 6.3.4, 6.6.18, 6.6.27, 6.6.32, приложение А, таблица А.1 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; -пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.3, 5.5, таблицы 1,2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.	Не выполняется

		<p>Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.1 ст.62 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 5.1, 8.8 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»; пункты 14.1.1, 14.1.8, 14.1.13, 14.1.16, 14.2.1 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности"</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>п. 2. ст.103 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	<p>Не выполняется</p>
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>пункты 2-6, 8-19, 24-27, 29, 35, 36, 37,41, 50, 54-55, 60,119, 392-409 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	<p>Выполняется</p>