

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Свердловской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«05» февраля 2024 г.

Регистрационный № 66-08-2024-001516



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

ООО Фитнес центр "АКВАМАРИН"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИТНЕС ЦЕНТР
"АКВАМАРИН"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1126612002571

ИНН: 6612039742

Место нахождения объекта защиты:

623406, обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, влд. 5

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

14.05.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<u>Характеристика объекта защиты</u>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1207

1.6.	Объем здания, куб. м	17076			
1.7.	Количество этажей	5			
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет			
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	система автоматической пожарной сигнализации; система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа; система противодымной защиты; внутренний противопожарный водопровод; пожарные краны; насосная станция пожаротушения; наружный пожарный гидрант; аварийное и эвакуационное освещение; первичные средства пожаротушения.			
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) 0,03843*10(-6) год (-1): индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому.				
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен				
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u> <table> <tr> <td>Наименование противопожарного мероприятия</td><td>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),</td><td>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</td></tr> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., Проектная документация 49/П/2017-01-ПБ том 9 раздел 9 п. б	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 68 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., Проектная документация 49/П/2017-01-ПБ том 9 раздел 9 п. в, Проектная документация 49/П/2017-01-ПБ.2 том 9.2 раздел 9.2 п. 5	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., Проектная документация 49/П/2017-01-ПБ том 9 раздел 9 п. в	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 57, 87, 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., Проектная документация 49/П/2017-01-ПБ том 9 раздел 9 п. г	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 52, 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., Проектная документация 49/П/2017-01-ПБ том 9 раздел 9 п. г	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 76 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., Проектная документация 49/П/2017-01-ПБ том 9 раздел 9 п. е	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	ст. 83-86, 91, 103, 104, Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., Проектная документация 49/П/2017-01-ПБ.2 том 9.2 раздел 9.2	Выполняется

	водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 60, 61, 68, 83-86, 91 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., Проектная документация 49/П/2017-01-ПБ том 9 раздел 9, Проектная документация 49/П/2017-01-ПБ.2 том 9.2 раздел 9.2	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст. 5, 6, 51, 52 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., Проектная документация 49/П/2017-01-ПБ том 9 раздел 9, Проектная документация 49/П/2017-01-ПБ.2 том 9.2 раздел 9.2	Выполняется