


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Свердловской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«07» марта 2024 г.

Регистрационный № 66-08-2024-003381



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Нижнетуринского
городского округа "Средняя общеобразовательная школа №3"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Нижнетуринского
городского округа "Средняя общеобразовательная школа №3"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026601484832

ИНН: 6624007054

Место нахождения объекта защиты:

624222, обл Свердловская, г Нижняя Тура, ул Пирогова, Дом 6

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1951

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1897

	здания, кв. м							
1.6.	Объем здания, куб. м	10782						
1.7.	Количество этажей	2						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Адресная автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре типа 3.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты не проводилась.</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась.</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>таблица 1 п. 4.3 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	таблица 1 п. 4.3 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	таблица 1 п. 4.3 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к	Выполняется						

		объемно-планировочным и конструктивным решениям".	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Статья 62 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1 таблица 1, 5.2 таблица 2, 5.17, 6.1, 6.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10 СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности".	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Статьи 63, 90 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Пункты 8.1, 8.2, 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 8.14 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям". Пункты 71, 72, 73 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Пункты 4.1, 4.2, 4.3 таблица 1, 4.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.4, СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Пункты 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.7, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.5, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.16, 5.4.18, 5.4.19, 5.4.20, 6.7.1	Выполняется

		<p>таблицы 6.10, 6.11, 6.13, 6.14, пункты 6.7.15, 6.7.17 СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты". Раздел 4 СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности".</p>	
4.5.	<p>Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы</p>	<p>Статьи 5, 6, 9, 18, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 89, ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Пункты 4.2.1, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.13, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.25, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.11, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.5, 7.7.3, 7.12.1 таблица 13, 7.12.2, 7.12.3, 7.12.5, 7.12.6, 7.12.11, 7.12.12, 7.12.13, 7.12.19 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы". Пункты 5, 9, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 36, 37, 409 Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"</p>	<p>Выполняется</p>
4.6.	<p>Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара</p>	<p>Статьи 76, 90 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Пункты 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7, 7.14 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение</p>	<p>Выполняется</p>

		распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям". Пункты 17, 26, 71, 72, 393 ПП РФ от 16 сентября 2020г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Статьи 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 102, 105, 86, 106, 107, 126, 127, 98, 83, 84, 91, 103 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Пункты 13.1.10, 13.1.11, 13.2.2, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.7, 13.3.12, 13.4.1, 15.5.2, 15.5.3, 13.5.5, 13.13.1, 13.13.2, 13.13.3, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.7, 13.15.10, 13.15.12, 13.15.13, 13.15.14, 13.15.20, 13.15.21, 14.4, 15.3, 15.10, 16.1, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". Пункты 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.3, 5.5 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности". Пункты 4.1.1, 4.1.2, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.12, 4.1.23, 4.1.25, 4.1.26, 4.1.27, 4.28, 4.1.29, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.35, 4.1.36, 4.1.38, 4.1.39, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.3.1, 4.2.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.9, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.16, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3,	Выполняется

		<p>4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.4, 4.7.2, 4.7.5 СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации".</p> <p>Пункты 10, 16, 60, 318, 395, 397, 398, 400, 402, 403, 404, 406, 407, 409 Приложение №1</p> <p>Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" .</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Пункты 13.14.1, 13.14.2, 13.14.3, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.12, 14.1, 14.2, 14.3 СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". Пункт 3.3 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности". Пункт 10</p> <p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ".</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Пункты 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 45, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 88, 89, 90, 91, 92, 286, 288, 293, раздел XVI</p> <p>Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ".</p> <p>Статьи 63, 64 ФЗ-123</p> <p>"Технический регламент о</p>	Выполняется

		требованиях пожарной безопасности".	
--	--	-------------------------------------	--