Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Свердловской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«25» марта 2024 г.

Регистрационный № 66-08-2024-004324

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области "Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области "Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026605411227 ИНН: 6662100819

Место нахождения объекта защиты:

620000, обл Свердловская, г Екатеринбург, ул Карла Либкнехта, Строение 8

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.06.1870

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | III |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С2 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | |
|---|---|---|
| 1.4. | Высота здания, м | 11 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 270 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 7684 |
| 1.7. | Количество этажей | 2 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Пожарная сигнализация и оповещение и управление эвакуацией: Автоматическая пожарная сигнализация – безадресная; Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – 2 типа; Система пожаротушения типа BONPET; Блок объектовый АТЛАС Р; Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20"; Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый «ИП 212-64»; ИПР-И (ИПР-513-6) извещатель пожарный ручной; Объектовая станция ОКО-3-А; громкоговорители: кустическая система АС; оповещатели световые «Выход». |
| | | |
| 2. | **<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | |
| Не проводился | | |
| 3. | **<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** | |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) | | |
| Не оценивался | | | |
| 4. | **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>** | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | гл. 16 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в редакции от 24.10.2022, п.65 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ в редакции от 24.10.2022г. N 1479, п. 4.3-4.13 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | гл. 15 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в редакции от 24.10.2022, п.4.2, 10.1, 10.10 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для | Ст. 90 Федерального закона № | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | пожарной техники | 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в редакции от 24.10.2022, П.71,72 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ в редакции от 24.10.2022 № 1479, п.7.1. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным решениям». | |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Ст.31, 35-37 Федерального закона №123 от «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в редакции 14.07.2022, ч. 5,6 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» Степень огнестойкости – III Класс конструктивной пожарной опасности – С2 | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | Ст. 52-54 Федерального Закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 14.07.2022, ч.1, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства РФ в редакции от 24.10.2022 № 1479, ч.4, п.5.2 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при | Ст.90 Федерального Закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ликвидации пожара | безопасности». В редакции от 24.10.2022, п. 393 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства РФ в редакции от 24.10.2022 № 1479, ч.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным решениям». | |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | п. 3 ст. 52, Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54-56 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ в редакции от 24.10.2022 N 1479, ч. 3-7 СП 3.13130 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», ч. 6,7 СП 48411500 «Системы противопожарной защиты и автоматизация систем противопожарной защиты», п. 5.2 и ч. 10 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого | ст. 52, Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Правительства РФ в редакции от 24.10.2022 N 1479, ч. 3 СП 3.13130 «Системы противопожарной защиты Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», ч. 5 СП 484.1311500 «Системы противопожарной защиты и автоматизация систем противопожарной защиты», ч.4-8 СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», ч.4 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» | |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | п. 3 ст. 93 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в редакции от 24.10.2022; п. 3-17, 30-32, 35 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ в редакции от 24.10.2022 N 1479, п.4 ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования», № 806 МЧС России от 18.11.2021 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.