Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Свердловской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«05» июня 2024 г.

Регистрационный № 66-08-2024-009081

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радость» комбинированного вида

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радость» комбинированного вида

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1096623010330 ИНН: 6623065617

Место нахождения объекта защиты:

622034, обл Свердловская, г Нижний Тагил, пр-кт Мира, Здание 10

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

06.12.1963

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	869
1.6.	Объем здания, куб. м	3083
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ИСО «Орион» Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) адресного вида, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, управление вентиляцией при пожаре в здании, установлены в соответствии с проектом № 21.302.2256-10-ПС, СОУЭ 3 типа. Система внутреннего противопожарного водопровода отсутствует. Наружное противопожарное водоснабжение предусмотрено от пожарных гидрантов: ПГ № 255, К-200 (пр. Мира, 8), ПГ № 253, к-200 (пр. Мира, 6), ПГ № 388, К-200 (пр. Строителей, 12).
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска не проводился на основании части 3 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>**	

	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Исходя из функционального назначения объекта защиты, его пожарной безопасности, размещения ближайших к нему зданий, сооружений и строений, а также учитывая то, что на объекте защиты выполняются обязательные требования пожарной безопасности, установленные Федеральными законами о технических регламентах и требования нормативных документов по пожарной безопасности, возможный ущерб имуществу третьих лиц при пожаре практически исключён.			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Раздел 2 гл. 16 ст. 69 ФЗ -123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 65 «Правил противопожарного режима в Российской федерации» постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.п. 4.3–4.13, таблица 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ст. 62, 68 ФЗ -123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.75 «Правил противопожарного режима в Российской федерации» постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.п. 5.1, 8.5, 8.8–8.12, таблица 1 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 71, 75 «Правил	Выполняется

		противопожарного режима в Российской федерации» постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.п. 8.1.1, 8.1.6, 8.1.8 СП 4.13130.2013	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Ст. 87, 88 ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 12, 13, 25 ППР постановления Правительства РФ от 16.09. 2020 № 1479; п.п. 5.2.2 таблица 6.12 СП 2.13130 .2020.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст. 52, 53, 54, 89 ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23 ППР постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.п. 4.1.2, 4.2.7, 4.2.11, 4.2.12–4.2.22, 4.3.3–4.3.7, 4.3.11, 4.4.1–4.4.9, 4.4.11, 4.4.12 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст. 90 ФЗ -123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 7.1–7.3. 7.5, 7.7 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Ст. 52, 54, 82, 83 ФЗ -123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 54, 55, 56 ППР постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.п. 6.1, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2013; раздел 6 СП 484. 1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; таблица 1 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	Ст. 52, 54, 56, 59, 82, 84, 89, 91, 103 ФЗ-123 от 22.07.2008	Выполняется

	оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.п. 14.2, 14.4 СП 5.13130.2009; разделы 1, 6 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности Свод правил от 20.07.2020 N 486.1311500.2020 Применяется с 01.03.2021	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	- Ст. 64 ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; - п.п. 2-5, 9,10, 12-18, 21-32, 35-37, 41-43, 54-56, 60, 70-73, 392-394, 307, 400, 402-403, 407,409,413 Приложения 1, 2 ППР постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - п.п. 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7,4.2.9,4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4 Приложение А, Г СП 9.13130.2009; - приложение 1,2,3 Приказ МЧС России от 18 ноября 2021г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

области пожарной безопасности

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.