Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Свердловской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«02» июля 2024 г.

Регистрационный № 66-08-2024-010701

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Талицкая средняя общеобразовательная школа №4»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТАЛИЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026602231303 ИНН: 6654007654

Место нахождения объекта защиты:

623640, обл. Свердловская, р-н. Талицкий, г. Талица, ул. Калинина, д. 6

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1952

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1081

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	16520
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Объект оснащен автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС), в состав оборудования входит блок контроля и индикации «С-2000», извещатели дымовые ИП-212-34, резервный источник питания «РИП-12», обеспечивающей дублирование сигнала «Пожар» на пультовую станцию сбора РСПИ «Стрелец-Мониторинг» ФГКУ «86 ПЧ Федеральной противопожарной службы по СО», данная система введена в эксплуатацию в августе 2014 года. Здание школы оборудовано внутренним противопожарным водопроводом, а именно имеется, 2 пожарных крана, совмещён с хозяйственно-питьевым водопроводом, Ø 50 мм. Имеется система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа (СОУЭ 3 типа). Система оповещения выполнена на базе приборов управления «Рокот-2», акустическая система «АС-2». Имеются звуковые оповещатели

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		«Маяк-12-3М», оповещатели световые «Молния – 12» и световым табло «Выход», данная система введена в эксплуатацию в июне 2021 года. Системой аварийного эвакуационного освещения, данная система введена в эксплуатацию в марте 2024 года.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен.	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.4.3. таблица 1 СП 4.13130.2013; ст.52, ст.55 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п.4.1, 4.2, 9.11 СП 8.13130.2009; ст.62, ст.68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для	п.4.1, 8.2, 8.3 СП 4.13130.2013;	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожарной техники	ст.90 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.4.2, 4.8, 5.2.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.1, 5.4.3, 5.4.5, 5.4.16 СП 2.13130.2020; п.4.1, 4.2, 14.19, 5.1.3, 5.1.4, 5.6.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013; ст.29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 57, 58 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.1.1, 4.1.1, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.10, 4.2.13, 4.2.13, 4.2.18-4.2.21, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3 7, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.8, 4.4.9, 7.1.3, 7.12.7 СП 1.13130.2020; ст.52, 53, 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.7.1, 7.3, 7.5, 7.7, 7.14, 8.1, 8.2, 8.3 СП 4.13130.2013 ст.90 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.1.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.11, 5.13, 5.15, 5.17 СП 484.1311500.2020; п.4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6 таб.2 п.14 СП 3.13130.2009; п. 4.1, 4.2, 10.2, 10.4, 10.5 таб.2 СП 8.13130.2009; ст. 52, 54, 81, 83, 86, 91 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	п. 1.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.11, 5 13, 5.15, 5 17, 6.1.5, 6.6.16 СП 484.1311500.2020; п.4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6 таб.2 п.14 СП 3.13130.2009; ст. 54, 81, 83, 84, 91 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 1-63, 88-92, 392-394, 395-413 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.