

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Свердловской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«03» июля 2024 г.

Регистрационный № 66-08-2024-010810



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Офисное здание

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-ЦЕНТР"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1106672008629

ИНН: 6672316398

Место нахождения объекта защиты:

620100, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, км. Сибирский тракт 1, д. 8Н

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

05.12.2007

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	17
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1243

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	25567
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пожарная сигнализация и оповещение, и управление эвакуацией: ППКОП "Сигнал-10", ППКОП "Сигнал-20П SMD", ППКОП "Сигнал-20П", ПКУ "С2000", блок индикации "С2000-БИ", ИБП "Скат-1200У", Блок речевого оповещения АРИЯ-10 (3 Вт), Оповещатель речевой АРИЯ-10 (3 Вт), Оповещатель охранно-пожарный световой (Табло), "Кристалл-12", Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45, Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10. Внутренний пожарный водопровод 12 ПК.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>В результате определения расчетных величин индивидуального пожарного риска установлено, что объект защиты, имеет такое объемно-планировочное и организационно-техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год.</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	
Не оценивался		

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Ст. 69 ФЗ №123 от 22.07.2008	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ст. 68 ФЗ №123 от 22.07.2008, пп. 5.2, 5.4, 5.5, 5.12, п. 8.6 СП 8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.12130.2013, п 8.1, ППР в РФ (утверждены ПП РФ от 16.09.2020, № 1479), пп.71,72	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СТ. 30,31,80,87 ФЗ №123 от 22.07.2008 Степень огнестойкости - II Класс конструктивной пожарной опасности - С1	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст. 53, 54, 64, 83, 84, 87, 89 ФЗ №123 от 22.07.2008, СП 1.13130.2020, п. 4.2.1-4.2.22, 4.3.1-4.3.8, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.15, 4.4.22, 4.4.23, п 7.1.1-7.1.4, 7.13.1, 7.13.2	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст. 90 ФЗ №123 от 22.07.2008, СП 4.13130.2013, п. 7.1-7.8, 7.13, 7.14, 7.16	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	пп. 2, 3, 5, 7, 8, 12, 15, приложения 1, 5, 6 Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464, пп. 3, 4, 5 СП 3.13130.2009, пп. 5.2, 8.6 СП 8.1313.2009	Выполняется

	оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	пп. 3.3, 3.4, 3.55 СП 3.13130.2009, п. 14 СП 8.1313.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР в РФ (утверждены ПП РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 1-64, 392-413, приложение №№1,2	Выполняется