


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Свердловской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«23» июля 2024 г.

Регистрационный № 66-08-2024-012040



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 12» комбинированного вида

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 12» комбинированного вида

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1236600044746

ИНН: 6686153680

Место нахождения объекта защиты:

624080, обл Свердловская, г Верхняя Пышма, с Балтым, ул Васильковская, Здание 13

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

27.12.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1592
1.6.	Объем здания, куб. м	17384
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС (адресная); СОУЭ (3 типа); система ОВ (огнезадерживающие клапаны); СПДВ (клапаны противопожарные универсальные); СКУД (электромагнитные замки); ВПВ (15 ПК, требуемый расход воды: 1х 2,6 л/с, требуемый напор на вводе- 0,23МПа, 2 ввода водопровода диаметром 110 мм; ЭЗД-2 шт.); НПВ (требуемый расход воды: 20л/с, от 2-х ПГ на кольцевом водопроводе диаметром 160 мм по ул. Васильковская); противопожарные двери; лифт с режимом «Перевозка пожарных подразделений».
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	Не проводился
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	

0,0 руб.

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (в редакции от 25.12.2023г. № 665-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - статья 69, часть 1 СП 252.1325800.2016 Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования. - пункт 6.2.1 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям -пункт 4.3, 4.4; табл. 1 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2021г. № 766, от 24.10.2022г № 1885) - пункты 65; 73	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (в редакции от 25.12.2023г. № 665-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - статья 62 - статья 68 части 1; 2 (п/п 1); 3 СП	Выполняется

		<p>8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. - пункты 5.2, табл.2; 8.8; 8.9 СП 252.1325800.2016 Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования. - пункт 6.2.7 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2021г. № 766, от 24.10.2022г № 1885) - пункт 48</p>	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (в редакции от 25.12.2023г. № 665-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - статья 90, часть 1 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (С Изменением 1) -пункты 8.1 8.6; 8.7; 8.8; 8.9; 8.13 СП 252.1325800. 2016 Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования (с Изменением № 1). - пункты 6.2.2; 6.2.3 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства</p>	Выполняется

		Российской Федерации от 21.05.2021г. № 766, от 24.10.2022г № 1885) - пункты 71, 72	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (в редакции от 25.12.2023г. № 665-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - статья 4, часть 4 - статья 57 - статья 58 - статья 87, части 2, 3, 6, 8 - статья 88, части 1, 2, 3, 8, 9, 15,16, 19 - статья 134, часть 5, 7, 8 - статья 137, части 1, 2, 4, 5 - приложение, табл. 21, 22, 23, 24, 29 Табл.10 «Пособия по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов» к СНиП II-2-80 СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с Изменением № 1) - пункты 5.2.3 (абзац 2); 5.2.4; 5.2.7 (абзац 1,2,3); 5.4.16 (абзац 1,2,3); 5.4.20; 6.7.10, табл. 6.12; 6.7.12; 6.7.17, табл. 6.14, примечание к табл. 6.14 п. 2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям - пункты 4.2; 4.15; 4.17; 5.1.2; 5.2.2; 5.2.4; 5.2.6 СП 118.13330-2012 Общественные здания и сооружения (с Изменением № 1, 2, 3) 4.10; 4.22 (абзац 2); 5.4; 6.53*, табл.6.8; 6.54; 8.2* СП 252.1325800.2016 Здания дошкольных образовательных</p>	Выполняется

		<p>организаций. Правила проектирования - пункты 7.1.2; 7.1.8; 7.1.9; 7.1.12 (абзац 1); 7.1.14; 7.1.15; 7.1.18; 7.1.19; 7.2.1; 7.2.3; 7.2.4 (абзац 1); 7.2.10 (абзац 1); 7.2.17; 7.2.18; 7.2.19; 7.2.20; 7.2.21; 7.2.22 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты.</p> <p>Эвакуационные пути и выходы (с Изменением № 1) - пункт 5.2.34 СП 7.13130.2013 Системы противопожарной защиты.</p> <p>Отопление Вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности - пункты 8.1 СП 59.13130.2016 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения - пункт 6.2.13; 6.2.15; 6.2.27 ГОСТ Р 53296-2009</p> <p>Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях.</p> <p>Требования пожарной безопасности. - пункты 5.2.1; 5.2.2 (абз. 1); 5.2.3; 5.2.4 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2021г. № 766, от 24.10.2022г № 1885) - пункты 13; 15; 25; 47 (абзац 2)</p>	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (в редакции от 25.12.2023г. № 665-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - статья 4, часть 4 - статья 13 - статья 52 - статья 89, части 3 п.1 (а,б,г), п.2 (в); 4; 8; 10; 11; 15 - статья 134, части 5; 6 - приложение, табл. 28 СП	Выполняется

		<p>1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением № 1) - пункты 4.2.2; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4 (абзац 1, 3, 5); 4.4.1; 4.4.2 (абзац 1); 4.4.3; 4.4.4. (абзац 1, 2); 4.4.6 (абзац 1); 4.4.7 (абзац 1); 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3 (абзац 1); 5.2.5; 5.2.12; 5.2.13; 5.2.14; 5.2.15; 5.2.23 табл. 2 СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - пункты 6.9*, 6.15*; 6.17 СП 118.13330-2012 Общественные здания и сооружения (с Изменением № 1, 2, 3) - пункты 5.6; 6,17*; 6.23* табл. 6.4; 6.55 СП 252.1325800.2016 Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования - пункты 7.2.12; 7.2.13; 7.2.24 СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения - пункты 6.1.1; 6.1.2; 6.1.5; 6.2.25; 6.2.26 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение - пункты 7.6.1 (абз.2); 7.6.3 (абз.1) Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2021г. № 766, от 24.10.2022г № 1885) - пункты 23; 25; 26; 27; 36; 37 (абз.1); 47 (абз. 2)</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (в редакции от 25.12.2023г. № 665-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

		<p>безопасности" - статья 4, часть 4; - статья 76; - статья 90 (пункт 1, п/п 1, 2, 3; пункт 2) СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям - пункты 7.1; 7.2; 7.3; 7.8; 7.12; 7.13; 7.15; 8.1; 8.6; 8.7; 8.8; 8.9; 8.13 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением № 1) - пункт 5.2.20 ГОСТ Р 53254-2009 Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний. - пункты 4.1,табл.1; 4.4; 4.9; 5.2; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.8; 5.9; 5.11; 5.12 СП 252.1325800.2016 Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования. - пункты 6.2.2; 6.2.3; 6.2.7 ГОСТ Р 53296-2009 Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности. - пункты 5.1.2; 5.1.3; 5.1.5; 5.1.6 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2021г. № 766, от 24.10.2022г № 1885) - пункты 26 (абз.3); 47 (абз.1); 48; 49; 50; 52; 71; 72</p>	
4.7.	Системы противопожарной защиты	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (в редакции от 25.12.2023г. №	Выполняется

<p>(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>665-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - статья 4, часть 4 - статья 54, части 1, 2 - статья 56, части 1, 2 - статья 81, часть 3 - статья 82, части 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - статья 83 части 1, 5, 6, 9 - статья 84 части 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - статья 85 части 1, 3, 6, 11 - статья 86 части 1, 2 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Система пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования - пункты 5.2; 5.8; 5.9; 5.11; 5.12; 5.13; 5.14; 5.15; 5.17; 5.19; 5.21; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; 6.1.5; 6.1.6; 6.2.1; 6.2.11; 6.2.13; 6.3.1; 6.3.2; 6.3.3; 6.4.3; 6.6.1; 6.6.16, табл. 2; 6.6.27; 6.6.32 - приложение А п. А.1; табл. А.1, п.1 СП486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности - пункты 4.1; 4.3; 4.4; 4.6; 4.8; 4.9 - табл. 1, пункт 9.1, примечание 5 СП 118.13330-2012 Общественные здания и сооружения (с Изменением № 1, 2, 3) - пункты 4.18 (абз. 4) СП 252.1325800.2016 Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования - пункт 7.2.25; 8.2.5; 9.1.1; 9.3.2; 9.3.3; 9.3.4; 9.3.10 ГОСТ Р 53296-2009 Установка лифтов для пожарных в зданиях и</p>
--	---

сооружениях. Требования пожарной безопасности. - пункты 5.2.6; 5.2.7; 6.8 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. - пункты 3.2; 3.4; 3.5; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.6; 4.7; 4.8; 5.1; 5.2; 5.3; 5.5; табл.1, 2 (п.1) СП 7.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Отопление Вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности - пункты 4.1; 5.2; 6.2; 6.10; 6.11; 6.17; 6.18; 6.22; 7.1; 7.2(в); 7.14 (б, р); 7.22; 8.8 - Приложение В СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. - пункты 6.3.5; 6.4.5 (б); 7.2.3 (к) СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. - пункты 4.1; 4.2; 5.1; 5.2, табл.2; 8.8; 8.9; 8.13 СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением № 1) - пункты 4.1.1 , табл.1; 4.1.7; 4.1.8; 4.1.13; 4.1.14; 4.1.16; 4.2.4 СП 30.13330-2016 Внутренний водопровод и канализация зданий (с Изменением 1) - пункты: 5.3.1.2; 5.3.1.4; 5.4.3; 7.1.3 (абз.2); 7.1.5 СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из

		<p>полипропиленовых труб - пункт 4.23 ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний. - пункты 5.3; 5.4; 5.8; 5.9; 5.11; 5.12; 5.13; 5.20 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение - пункты 7.6.2; 7.6.3 (абзац 2), табл.7.28; 7.6.8; 7.6.9 (абзац 2,3,4); 7.6.10; 7.6.11 СП 6 13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности. -пункты 4.1; 4.3; 4.4; 4.5; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.12; 4.13; 4.14 ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности - табл.2 ГОСТ Р 59642-2021 Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля. - пункты 4.1.5.2; 4.1.5.8; 4.1.5.10; 4.1.6.9; 4.1.6.10 СО153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций - табл. 2.1 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2021г. № 766, от 24.10.2022г № 1885) - пункты 10; 37 (абзац 2,3); 47 (абзац 2); 48 (абзац 2); 50; 52; 54; 55; 56</p>	
4.8.	Размещение, управление и	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (в	Выполняется

<p>взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>редакции от 25.12.2023г. № 665-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - статья 4, часть 4 - статья 83 части 4, 7 - статья 84 часть 1 - статья 85 части 8, 9 - статья 103 части 2, 3, 4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. - пункт 3.3 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Система пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования - пункты 7.1.1; 7.1.3; 7.1.4; 7.2.2; 7.5.1; 7.5.2; 7.7.1; 7.7.4; 7.7.7 СП 7.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности - пункты 6.24; 7.19; 7.20; СП 252.1325800.2016 Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования. - пункт 9.3.4; 9.3.10 ГОСТ Р 53296-2009 Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности. - пункты 5.2.6; 5.2.7; 6.8 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение - пункты 7.6.1 (абзац 3) СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения - пункт 6.2.28 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 « Об утверждении Правил</p>
---	---

		противопожарного режима в РФ» (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2021г. № 766, от 24.10.2022г № 1885) - пункт 42	
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (в редакции от 25.12.2023г. № 665-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - статьи 5, 6, 60 - главы 5, 8 СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности -пункты 4.1 (абз. 1); 5.1, табл.1; 5.2 ГОСТ Р 53254-2009 Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний. -пункты 6.1.1, табл.2; 6.1.4; 6.1.6; 7.2; 7.3; 7.4 ГОСТ Р 59642-2021 Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля. - пункты 4.1.6.1; 4.1.6.11; 4.1.6.12 ГОСТ Р 54101-2010 Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и ремонт. - пункты 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5.2; 5.1.2; 5.1.6; 5.1.7; 5.2.3; Приложение А, Б ГОСТ Р 59641-2021 Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичного пожаротушения. Руководство по	Выполняется

размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытания на работоспособность. - пункты 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.9; 4.10; 4.12; 4.13; 4.14; 4.15; 4.16; 5.1.1 СП 9.13130-2009

Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации - пункты 4.1.1; 4.1.23; 4.1.32; 4.1.33; 4.1.35; 4.2.1; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7; 4.2.8; 4.3.1 ГОСТ 334428-2018 Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия. - пункты 9.3.9.1; 9.3.9.2; 9.3.9.3; 9.3.9.4; 9.3.9.5; 9.3.9.6; 9.3.9.7; 9.3.9.8; 9.3.9.10; 9.3.9.11; 9.3.9.12; 9.3.9.13; 9.3.9.14; 9.3.9.16; 9.3.9.18. ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправками, с Изменением № 1) - пункты 4.1; 4.3; 6.1.4; 6.2.1; 6.2.2 (абз.2); 6.2.8; 6.2.9. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2021г. № 766, от 24.10.2022г. № 1885) - пункты 2; 2.1; 3; 4; 5; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 17.1; 18; 19; 21; 22; 23; 25; 26; 27; 30; 32; 35; 36; 37 (абз. 1, 2, 3); 41; 42; 43; 47 48; 49; 50; 52; 54; 55; 56; 60; 65; 71; 72; 73; 286; 288; 293; 372; 392;

	<p>393; 394; 395; 397; 399; 400; 402; 403; 404; 406; 407; 409; 413; приложения 1, 5 Приказ МЧС РФ от 18.11.2021г. "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" - пункты 1; 2; 3; 5; 6 - приложения 1; 2; 3</p>	
--	--	--